P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.44	6.78	85.24	1.16	17.19	11.64	1.31	65629.70
1	13.01	11.13	81.81	1.17	17.46	11.30	1.33	69239.87
2	13.47	18.40	84.13	1.32	17.10	11.32	1.30	68417.11
3	13.98	32.03	87.82	1.47	17.13	11.51	1.30	67042.81
4	15.08	33.60	82.97	1.91	15.62	11.42	1.30	67434.36
5	13.34	14.94	80.60	1.53	16.28	11.50	1.29	65735.93
6	14.46	31.91	69.70	1.60	15.59	11.45	1.25	66577.33
7	13.43	41.67	73.99	1.61	15.55	11.68	1.26	64754.73
8	13.81	11.76	76.82	1.06	17.53	11.09	1.25	67974.78
9	13.39	17.00	77.03	1.26	16.62	11.19	1.23	67514.14
10	12.90	23.16	78.01	1.40	16.12	11.76	1.26	64144.38
11	12.63	9.64	85.17	1.19	16.69	11.32	1.24	68415.91
12	14.77	11.79	75.06	1.21	16.73	11.33	1.21	68980.81
13	13.65	13.45	78.12	1.49	15.79	11.20	1.21	69680.85
14	30.70	44.32	82.87	3.05	15.06	11.52	1.20	67497.06
15	30.04	17.32	86.11	3.32	15.84	11.44	1.23	68618.77
16	26.76	8.03	86.95	1.57	16.98	11.22	1.22	69803.92
17	13.77	4.92	83.03	0.96	17.57	11.22	1.22	68641.27
18	13.57	7.75	82.18	0.96	17.57	11.23	1.23	68077.92
19	15.61	4.17	91.04	0.93	18.36	11.08	1.18	68802.51
20	19.49	7.45	75.38	1.22	16.98	11.09	1.21	67897.74
21	13.48	5.41	87.13	1.13	16.33	11.60	1.19	66192.37
22	13.99	10.28	84.60	1.01	17.01	11.27	1.18	67633.57
23	14.02	4.27	90.56	0.90	17.41	11.30	1.20	68077.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.87	16.30	81.93	1.43	16.69	11.36	1.24	67616.04
最 大 值	30.70	44.32	91.04	3.32	18.36	11.76	1.37	69803.92
發生時間	14	14	19	15	19	10		16
最 小 值	11.44	4.17	69.70	0.90	15.06	11.08	1.17	64144.38
發生時間	0	19	6	23	14	19		10
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.32 %	0.14 %	-0.01 %	-0.10 %		0.03	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.15	2.25	94.62	0.13	18.03	10.81	1.34	64233.87
1	13.05	3.61	83.63	0.26	16.47	11.26	1.35	61606.46
2	13.03	5.34	89.76	0.45	16.29	11.24	1.36	62358.75
3	11.37	7.67	107.27	0.43	15.64	11.95	1.39	55190.35
4	13.66	10.42	87.55	0.91	15.14	11.04	1.40	61525.46
5	13.08	27.40	95.75	1.26	13.91	11.54	1.41	61466.22
6	13.53	10.61	92.39	0.60	17.11	11.06	1.40	62416.12
7	16.67	5.16	102.06	0.48	15.92	11.41	1.40	59469.90
8	12.14	2.79	94.03	0.21	17.68	11.07	1.39	60743.78
9	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	11.84	2.20	74.34	0.10	18.09	10.56	1.37	58187.10
18	10.36	1.83	95.91	0.14	18.37	11.14	1.40	56965.80
19	2.16	2.49	99.39	0.13	17.11	11.81	1.39	54339.96
20	3.47	6.10	89.66	0.12	17.49	11.17	1.42	61500.57
21	11.03	26.26	91.23	0.65	16.61	11.04	1.40	62858.83
22	10.69	7.49	94.72	0.12	17.01	11.22	1.40	63331.46
23	11.21	9.95	91.10	0.13	17.71	11.02	1.42	63894.48
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	16	16	16	16	16	16	16	16
平 均 值	11.22	8.22	92.71	0.38	16.79	11.21	1.39	60630.57
最 大 值	16.67	27.40	107.27	1.26	18.37	11.95	1.44	64233.87
發生時間	7	5	3	5	18	3		0
最 小 值	2.16	1.83	74.34	0.10	13.91	10.56	1.34	54339.96
發生時間	19	18	17	17	5	17		19
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.47 %	-0.12 %	-0.09 %	-0.01 %		0.13	-0.02	-0.07 %
有效比率	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %	94.12 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月16日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.80	14.03	53.20	2.75	19.45	9.37	1.34	81490.42
1	11.79	1.74	65.34	2.28	20.09	10.04	1.34	83041.06
2	13.83	11.53	65.92	3.10	19.06	10.57	1.34	79130.33
3	14.43	8.95	64.72	4.03	15.94	10.49	1.34	79657.70
4	11.65	65.48	78.96	4.06	16.07	9.90	1.33	79114.36
5	12.27	47.26	83.72	4.02	15.17	11.17	1.34	72194.51
6	12.44	37.97	73.43	2.99	16.69	10.77	1.34	81474.09
7	12.12	27.49	91.10	3.32	16.87	10.12	1.35	81771.68
8	13.50	47.96	76.33	4.01	17.27	10.28	1.35	79349.62
9	18.81	17.47	61.30	2.95	18.23	10.04	1.35	79784.14
10	13.41	7.29	73.99	2.70	19.93	9.83	1.35	83533.74
11	15.23	41.27	60.87	4.36	17.00	9.94	1.36	82526.46
12	11.69	70.82	87.57	6.04	14.95	10.57	1.34	74071.32
13	14.78	34.57	86.64	4.07	16.32	10.53	1.34	76452.82
14	25.45	42.91	92.15	12.55	15.57	9.85	1.34	79358.35
15	34.37	11.31	95.14	14.89	15.50	9.91	1.36	77613.27
16	41.91	31.78	73.00	4.35	16.95	10.68	1.33	80716.94
17	13.54	14.31	60.71	2.40	18.17	9.24	1.34	81947.85
18	16.24	10.05	64.56	3.88	17.61	9.69	1.34	78880.56
19	34.02	10.17	74.50	2.98	19.96	9.14	1.33	87693.02
20	12.10	7.88	66.10	2.34	18.32	9.77	1.34	78919.63
21	14.17	14.54	65.44	2.35	18.89	9.63	1.33	83575.79
22	14.19	15.52	75.17	2.54	19.25	9.93	1.34	76340.35
23	14.17	4.85	56.19	2.60	19.70	9.30	1.33	80978.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.08	24.88	72.75	4.23	17.62	10.03	1.34	79984.02
最 大 值	41.91	70.82	95.14	14.89	20.09	11.17	1.37	87693.02
發生時間	16	12	15	15	1	5		19
最 小 值	11.65	1.74	53.20	2.28	14.95	9.14	1.31	72194.51
發生時間	4	1	0	1	12	19		5
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.07 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.57 %	-0.07 %	-0.11 %	-0.10 %		0.34	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %