P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.31	15.17	53.82	3.81	16.91	11.06	1.07	109680.01
1	2.53	11.24	56.15	3.91	16.73	11.33	1.06	106336.79
2	2.17	19.98	58.72	3.86	18.08	11.34	1.07	104528.45
3	2.00	2.96	56.99	4.00	15.87	11.32	1.03	108161.82
4	2.58	4.79	58.59	4.58	14.49	11.83	1.02	103779.88
5	3.08	3.38	63.51	4.65	14.24	11.91	1.03	103013.24
6	10.88	44.76	51.23	5.07	13.92	11.28	1.03	109965.54
7	8.86	16.95	53.21	5.08	14.14	11.53	1.05	102923.70
8	8.38	5.44	55.30	5.13	14.17	11.84	1.04	100873.28
9	6.62	4.36	55.44	4.61	14.50	11.87	1.07	99391.47
10	4.08	8.50	65.21	4.34	15.03	11.80	1.02	104854.30
11	5.09	10.59	61.07	4.62	14.28	11.85	1.02	103508.27
12	4.83	7.97	53.35	4.49	14.16	11.50	1.05	107173.73
13	8.11	28.01	52.95	5.27	13.71	11.67	1.02	106634.95
14	9.68	6.68	55.99	4.84	13.73	11.92	1.01	105030.92
15	8.62	27.61	54.80	5.19	14.16	11.46	1.02	106765.27
16	14.56	44.39	54.49	5.53	13.91	11.67	1.03	105771.89
17	12.10	10.41	60.85	5.34	14.01	12.15	1.04	97964.12
18	5.03	3.46	59.33	4.07	16.25	11.34	1.01	108861.64
19	4.14	6.24	49.28	4.04	15.61	11.07	1.06	105587.26
20	5.16	13.33	50.26	4.57	14.69	11.58	1.04	103704.05
21	6.79	8.75	52.61	4.74	14.36	11.49	1.03	106080.17
22	7.63	13.63	53.99	4.97	14.13	11.45	1.06	101032.03
23	5.41	4.78	53.53	4.45	14.88	11.50	1.06	103347.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.28	13.47	55.86	4.63	14.83	11.57	1.04	104790.42
最 大 值	14.56	44.76	65.21	5.53	18.08	12.15	1.10	109965.54
發生時間	16	6	10	16	2	17		6
最 小 值	2.00	2.96	49.28	3.81	13.71	11.06	0.98	97964.12
發生時間	3	3	19	0	13	0		17
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.09 %	-0.07 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.35 %	0.07 %	0.14 %	-0.01 %		-0.00	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.95	33.70	69.48	4.12	16.54	11.14	1.05	82889.88
1	1.25	8.39	72.72	4.23	15.15	11.55	1.03	81213.91
2	1.05	41.51	76.97	4.52	16.40	11.41	1.05	80500.77
3	0.85	27.21	64.65	4.27	15.97	11.50	1.01	81091.47
4	0.87	33.59	81.28	5.48	15.39	11.35	0.99	82597.72
5	1.20	4.98	107.95	4.84	14.69	11.54	1.02	81244.55
6	1.62	17.81	89.66	4.43	13.88	11.86	0.98	81041.07
7	1.43	29.52	64.57	4.61	13.22	12.10	0.98	77564.28
8	1.51	4.62	69.21	4.35	14.52	11.79	0.95	79280.16
9	1.45	0.90	88.52	4.43	15.49	12.05	1.00	76265.96
10	1.11	23.58	68.39	4.05	16.47	11.18	1.01	81869.06
11	1.15	27.26	66.46	4.34	14.23	11.64	0.97	80647.40
12	1.23	2.73	62.49	4.27	14.76	11.53	0.92	80799.83
13	1.85	23.31	70.59	4.67	13.99	11.64	0.94	80038.38
14	1.80	5.04	66.98	4.40	14.74	11.74	0.99	79940.70
15	1.61	5.57	64.36	4.31	14.78	11.46	0.98	81852.61
16	1.81	19.80	70.60	4.50	14.05	11.66	1.02	79412.81
17	1.82	4.25	67.06	4.62	13.75	11.91	1.10	73766.33
18	1.28	33.20	62.13	4.25	15.13	11.39	0.98	81938.82
19	1.32	16.11	77.90	4.30	16.23	11.51	0.98	80058.97
20	1.19	30.26	63.52	4.38	14.86	11.65	0.99	80222.19
21	1.49	5.38	65.26	4.54	13.37	11.76	1.04	79271.89
22	2.60	28.31	64.91	5.24	13.38	11.72	1.02	79710.51
23	2.37	27.38	64.99	4.71	14.34	11.51	1.00	80859.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.45	18.93	71.69	4.49	14.81	11.61	1.00	80169.95
最 大 值	2.60	41.51	107.95	5.48	16.54	12.10	1.16	82889.88
發生時間	22	2	5	4	0	7		0
最 小 值	0.85	0.90	62.13	4.05	13.22	11.14	0.86	73766.33
發生時間	3	9	18	10	7	0		17
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.06 %	0.06 %	0.04 %	0.06 %		0.00	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.13	3.82	94.35	6.47	19.97	9.62	1.11	100181.68
1	15.77	6.09	89.59	6.37	20.11	9.47	1.11	100792.94
2	14.02	6.76	90.72	6.22	20.91	9.25	1.12	102364.19
3	14.63	3.08	96.95	6.43	20.36	9.50	1.12	101316.43
4	27.26	20.33	86.77	7.40	19.03	9.38	1.11	102612.46
5	28.75	32.67	91.75	9.10	17.52	9.46	1.11	101569.68
6	15.09	7.29	73.72	7.76	16.77	9.11	1.11	98086.56
7	28.81	1.66	77.04	7.11	17.00	8.95	1.12	101579.50
8	16.30	5.29	69.96	5.89	19.36	8.71	1.13	98042.72
9	5.91	3.08	92.03	5.96	19.89	9.43	1.14	93844.55
10	5.08	16.57	79.85	5.83	19.14	9.08	1.14	99171.84
11	4.09	8.49	76.17	5.73	18.31	9.04	1.15	94870.35
12	4.62	21.62	78.91	6.00	18.75	8.91	1.14	94935.70
13	23.34	10.08	79.72	6.97	19.22	8.73	1.13	100653.39
14	25.91	13.14	73.45	6.76	18.38	8.98	1.13	96114.75
15	14.11	15.91	80.73	6.62	19.03	8.83	1.13	94844.09
16	28.27	12.71	75.41	7.79	17.84	8.87	1.12	90905.22
17	21.06	6.78	83.80	6.60	17.66	9.49	1.11	88218.53
18	22.06	3.72	78.74	6.33	19.59	8.61	1.12	97186.50
19	19.33	4.32	81.92	6.29	20.21	9.46	1.12	95567.55
20	30.09	24.34	75.09	10.20	18.78	9.03	1.14	98132.45
21	33.04	36.19	73.89	9.04	17.86	9.06	1.13	97766.12
22	33.30	15.82	77.31	7.19	18.23	9.19	1.13	95700.98
23	22.58	6.11	89.84	6.54	19.71	9.03	1.13	98400.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.56	11.91	81.99	6.94	18.90	9.13	1.12	97619.10
最 大 值	33.30	36.19	96.95	10.20	20.91	9.62	1.15	102612.46
發生時間	22	21	3	20	2	0		4
最 小 值	4.09	1.66	69.96	5.73	16.77	8.61	1.09	88218.53
發生時間	11	7	8	11	6	18		17
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.23 %	0.01 %	-0.06 %	-0.02 %		0.35	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %