

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.65	14.91	75.28	1.53	15.63	11.39	1.07	69170.18
1	23.05	29.54	73.42	2.15	15.47	11.48	1.03	68871.87
2	18.90	14.27	79.70	2.12	14.84	11.35	1.04	69992.31
3	20.31	4.92	95.29	1.80	16.63	11.22	1.06	70040.46
4	14.05	4.28	116.16	1.61	15.70	11.59	1.05	66537.14
5	14.70	3.45	107.53	1.91	15.28	11.45	1.05	69075.02
6	14.94	3.51	114.17	1.11	16.40	11.51	1.11	68830.27
7	16.70	3.06	112.72	1.37	15.98	11.17	1.13	71043.94
8	14.27	4.68	106.96	1.55	14.87	12.36	1.15	63022.25
9	14.71	15.31	81.33	1.38	15.47	11.77	1.15	67369.93
10	32.46	40.33	68.78	2.46	14.40	11.32	1.15	71436.13
11	17.00	7.97	69.67	1.28	15.71	11.32	1.09	70865.21
12	16.98	3.76	95.17	1.31	15.80	11.12	1.16	72157.12
13	14.21	6.92	115.99	0.72	16.50	10.98	1.19	72944.29
14	23.47	12.41	100.40	1.62	15.77	11.11	1.14	71969.24
15	15.30	7.58	95.56	1.09	16.01	11.11	維護	72145.70
16	15.16	17.01	81.23	1.44	15.09	11.32	無效	71257.62
17	13.34	10.70	81.45	1.60	14.55	11.79	1.17	66521.07
18	13.50	8.08	82.81	0.80	16.91	11.38	1.17	69612.69
19	13.11	7.97	74.93	0.90	16.47	11.20	1.19	71571.98
20	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	21	21	21	21	21	21	21	21
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	18	20
平 均 值	17.14	11.03	91.43	1.49	15.67	11.40	1.12	69721.72
最 大 值	32.46	40.33	116.16	2.46	16.91	12.36	1.23	72944.29
發生時間	10	10	4	10	18	8		13
最 小 值	13.11	3.06	68.78	0.72	14.40	10.98	1.02	63022.25
發生時間	19	7	10	13	10	13		8
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.13 %	-0.06 %		0.40	-0.00	0.32 %
有效比率	95.24 %	95.24 %	95.24 %	95.24 %	95.24 %	95.24 %	85.71 %	95.24 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.13	7.00	66.11	0.14	17.58	9.92	1.46	63750.91
1	26.58	26.46	68.67	0.69	16.95	10.40	1.47	64468.33
2	34.48	33.84	69.53	3.61	13.86	11.33	1.44	61987.68
3	34.16	10.57	72.67	2.30	14.93	11.20	1.40	63104.50
4	16.44	1.84	104.66	0.73	16.32	10.79	1.42	58309.35
5	14.40	5.62	82.81	0.17	16.92	9.80	1.44	63556.67
6	13.10	7.86	85.54	0.08	17.89	9.55	1.43	67570.83
7	12.95	2.87	118.30	0.07	16.87	11.41	1.44	58687.90
8	15.47	4.16	91.17	0.12	16.60	10.88	1.43	65820.73
9	13.27	3.90	83.07	0.23	15.58	11.49	1.42	61963.37
10	20.18	4.76	78.61	0.58	15.38	11.03	1.43	65021.58
11	17.27	9.94	85.01	0.30	16.47	11.02	1.40	64927.02
12	16.03	2.03	89.26	0.31	17.27	10.81	1.43	65674.64
13	22.10	9.49	87.25	1.31	15.47	11.23	1.44	63027.75
14	39.98	35.83	95.23	2.65	14.71	11.39	1.41	61800.44
15	17.61	68.76	112.06	1.64	13.13	11.58	維護	58161.92
16	14.08	6.92	88.40	0.21	16.09	10.69	無效	61454.78
17	12.62	2.64	107.54	0.08	16.98	10.49	1.37	62967.38
18	12.79	2.18	97.58	0.08	16.96	10.70	1.37	60790.80
19	14.09	13.78	67.24	0.09	17.11	10.40	1.40	62328.64
20	13.43	4.82	82.28	0.12	17.10	10.80	1.42	58991.18
21	15.15	3.61	84.71	0.24	17.18	10.63	1.41	60855.53
22	11.42	0.69	101.43	0.09	17.60	10.92	1.43	60442.48
23	12.50	0.64	80.40	0.12	18.97	10.11	1.42	66214.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	22	24
平 均 值	18.13	11.26	87.48	0.67	16.41	10.77	1.42	62578.29
最 大 值	39.98	68.76	118.30	3.61	18.97	11.58	1.48	67570.83
發生時間	14	15	7	2	23	15		6
最 小 值	11.42	0.64	66.11	0.07	13.13	9.55	1.36	58161.92
發生時間	22	23	0	7	15	6		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	1.11 %	-0.05 %	0.35 %		0.09	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %	100.00 %

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.94	1.60	114.53	3.55	15.57	10.50	1.31	83290.12
1	13.53	1.52	104.95	2.51	16.64	10.37	1.29	83725.06
2	18.02	6.28	103.43	4.26	13.89	11.25	1.29	78238.11
3	21.23	2.04	115.50	4.12	15.02	11.13	1.32	79278.37
4	31.06	2.41	111.31	5.26	14.64	11.37	1.30	80071.15
5	15.81	2.40	116.42	2.77	16.62	11.01	1.29	82396.96
6	13.71	2.82	107.89	2.96	15.28	11.18	1.31	79562.17
7	15.69	9.18	111.02	2.94	15.68	11.17	1.32	79571.64
8	18.44	5.16	108.17	3.46	14.57	11.39	1.36	76068.25
9	24.41	9.08	94.73	5.17	14.12	10.82	1.35	81735.75
10	28.45	8.30	99.38	4.41	14.29	11.18	1.34	82443.74
11	16.35	2.69	103.88	2.70	15.12	11.23	1.35	85827.33
12	11.59	3.72	99.42	2.27	15.92	11.06	1.37	82468.22
13	14.15	6.84	91.05	3.02	14.25	11.26	1.37	77677.13
14	17.14	8.20	86.42	2.91	15.18	10.94	1.38	77537.87
15	15.77	6.79	94.64	3.38	13.89	11.13	維護	76023.07
16	12.60	5.91	85.15	2.93	14.72	10.63	無效	76145.68
17	12.24	3.04	91.36	2.50	16.09	10.81	1.36	76303.06
18	12.72	4.43	82.45	2.54	15.45	10.68	1.35	75914.52
19	12.59	5.26	81.66	2.67	15.82	10.60	1.34	79004.48
20	12.08	8.23	84.29	2.64	15.91	10.79	1.36	77402.26
21	13.15	3.21	77.00	2.32	18.00	9.88	1.35	83830.82
22	13.12	2.84	89.06	2.29	17.13	10.61	1.36	81934.59
23	11.89	5.11	86.40	2.33	16.68	10.69	1.36	82228.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	22	24
平 均 值	16.28	4.88	97.50	3.16	15.44	10.90	1.34	79944.96
最 大 值	31.06	9.18	116.42	5.26	18.00	11.39	1.39	85827.33
發生時間	4	7	5	4	21	8		11
最 小 值	11.59	1.52	77.00	2.27	13.89	9.88	1.28	75914.52
發生時間	12	1	21	12	2	21		18
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.00 %	-0.06 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	0.03 %	-0.13 %	-0.20 %		0.14	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %	100.00 %