P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.04	27.07	67.00	1.96	12.49	13.84	1.21	73279.85
1	2.78	3.53	66.46	1.35	13.53	14.15	1.19	69904.70
2	2.58	3.75	79.48	1.81	13.04	14.37	1.19	68531.23
3	2.60	3.69	73.71	1.99	12.64	14.09	1.19	71506.74
4	3.06	3.32	65.61	1.56	13.26	13.56	1.22	75775.65
5	3.98	20.78	55.62	2.85	11.67	14.33	1.20	70155.79
6	3.26	12.42	56.70	2.92	11.91	14.20	1.25	71101.59
7	7.07	16.85	58.80	3.20	11.75	13.94	1.25	74086.45
8	5.14	4.62	65.52	1.97	13.12	13.97	1.23	71965.80
9	3.25	5.54	57.05	1.09	13.96	13.75	1.20	73174.11
10	2.82	31.05	52.18	1.43	13.47	13.56	1.20	76006.73
11	2.94	17.11	63.61	1.23	13.91	13.77	1.23	73034.24
12	2.70	7.01	60.69	1.24	13.63	13.60	1.30	74664.10
13	3.29	33.52	57.18	2.44	13.09	13.61	1.30	75961.77
14	4.57	5.26	61.37	2.39	12.66	13.65	1.30	75255.00
15	4.53	3.79	73.16	2.03	13.06	13.91	1.30	73064.22
16	3.24	3.60	67.24	0.86	14.27	13.44	1.26	76154.61
17	2.90	22.22	73.05	1.00	14.04	13.48	1.24	75894.66
18	2.75	2.47	87.75	0.59	14.41	13.19	1.29	77365.92
19	2.72	4.11	95.88	0.62	14.57	13.73	1.30	71978.76
20	2.50	10.41	66.05	1.35	13.54	13.63	1.34	74552.57
21	3.15	16.84	73.30	1.35	13.87	13.77	1.29	72852.60
22	4.11	10.88	67.25	2.23	12.68	13.62	1.28	75893.96
23	5.91	16.26	92.34	2.05	13.28	14.10	1.24	70517.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.54	11.92	68.21	1.73	13.24	13.80	1.25	73444.93
最 大 值	7.07	33.52	95.88	3.20	14.57	14.37	1.44	77365.92
發生時間	7	13	19	7	19	2		18
最 小 值	2.50	2.47	52.18	0.59	11.67	13.19	1.15	68531.23
發生時間	20	18	10	18	5	18		2
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.20 %	-0.04 %	-0.13 %		0.07	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.49	5.23	111.54	0.14	17.04	11.81	1.37	59769.85
1	1.84	2.44	117.65	0.14	18.60	11.45	1.36	63371.41
2	2.73	6.55	107.63	0.10	17.76	11.25	1.36	63103.79
3	4.86	4.84	84.22	0.12	17.71	10.65	1.34	67521.59
4	10.15	2.62	91.36	0.26	18.04	10.41	1.34	69473.41
5	9.47	3.37	87.29	0.28	17.93	10.12	1.34	70667.60
6	16.26	3.16	86.01	0.83	17.83	10.49	1.33	68153.77
7	8.86	2.93	92.82	0.11	19.40	9.79	1.33	70215.62
8	8.95	1.81	113.95	0.12	19.83	9.99	1.34	67758.19
9	2.11	1.26	139.28	0.17	19.97	10.76	1.37	65175.47
10	7.64	4.08	102.53	0.14	21.02	9.86	1.36	70874.43
11	13.53	26.50	78.54	0.18	19.26	9.79	1.35	72573.62
12	15.90	2.77	88.38	0.41	19.04	10.15	1.31	70895.19
13	19.19	2.24	87.70	0.87	18.19	10.07	1.29	71495.25
14	17.03	3.68	74.93	0.79	17.65	10.32	1.29	70239.34
15	16.28	3.14	75.48	0.46	19.56	9.75	1.28	70497.37
16	15.95	5.97	86.54	0.25	20.51	9.72	1.29	70785.54
17	12.38	1.20	90.55	0.09	20.11	9.57	1.30	72247.93
18	4.78	2.40	134.47	0.15	19.99	10.83	1.32	62281.36
19	3.93	1.99	124.54	0.14	19.24	11.25	1.31	62593.87
20	7.13	2.57	86.70	0.11	18.97	10.46	1.30	68459.27
21	15.47	4.01	75.07	0.47	19.19	9.95	1.31	70614.64
22	14.20	1.28	105.23	0.13	21.10	9.83	1.32	70123.25
23	12.36	1.99	95.59	0.11	20.16	9.94	1.32	70093.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.19	4.08	97.42	0.27	19.09	10.34	1.32	68291.07
最 大 值	19.19	26.50	139.28	0.87	21.10	11.81	1.40	72573.62
發生時間	13	11	9	13	22	0		11
最 小 值	1.84	1.20	74.93	0.09	17.04	9.57	1.27	59769.85
發生時間	1	17	14	17	0	17		0
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.22 %	0.08 %	0.13 %	0.08 %		0.04	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年02月28日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.44	2.74	86.91	1.04	16.67	10.83	1.46	86505.88
1	6.01	2.68	80.23	1.08	16.61	10.88	1.47	86918.10
2	4.78	2.35	91.42	1.11	16.95	10.77	1.46	88229.83
3	6.64	4.79	71.58	1.29	15.56	10.81	1.47	87463.95
4	10.55	4.73	76.76	1.88	15.05	10.75	1.47	82548.44
5	13.88	6.94	79.81	2.41	14.54	11.51	1.47	81615.10
6	20.93	5.03	66.96	2.45	16.05	10.40	1.48	81408.71
7	10.78	3.45	67.58	2.07	13.85	10.94	1.48	81231.08
8	18.55	1.94	96.16	1.36	16.68	11.06	1.47	85570.11
9	7.26	1.91	81.17	0.94	17.09	10.47	1.45	90601.93
10	6.57	2.73	70.99	0.99	16.59	10.40	1.45	93117.17
11	6.86	13.84	77.47	1.35	15.77	10.65	1.43	88353.82
12	12.53	3.44	79.53	1.63	15.74	10.91	1.44	85139.60
13	12.18	2.87	76.62	1.42	17.02	10.60	1.46	88527.59
14	19.67	4.06	66.80	2.40	15.13	10.47	1.45	85694.87
15	9.69	10.99	78.31	1.38	17.15	10.09	1.44	88302.36
16	11.61	2.17	83.27	1.42	15.88	10.51	1.46	83654.06
17	7.16	2.03	96.08	1.06	17.40	10.26	1.46	91058.52
18	7.74	19.76	84.48	1.54	14.84	10.66	1.45	84954.23
19	8.10	3.02	80.47	1.29	16.33	10.73	1.45	88643.63
20	10.00	1.38	105.65	1.56	16.80	10.62	1.43	88424.93
21	7.21	2.07	89.82	1.40	15.90	10.45	1.43	89407.52
22	10.84	2.39	103.39	1.40	15.88	11.24	1.41	84871.06
23	3.51	2.54	124.20	0.99	17.25	10.84	1.43	88307.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.94	4.58	83.99	1.48	16.11	10.70	1.45	86689.58
最 大 值	20.93	19.76	124.20	2.45	17.40	11.51	1.49	93117.17
發生時間	6	18	23	6	17	5		10
最 小 值	3.51	1.38	66.80	0.94	13.85	10.09	1.40	81231.08
發生時間	23	20	14	9	7	15		7
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.05 %	0.03 %	0.10 %	-0.01 %		0.34	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %