P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.53	3.57	52.97	4.74	15.44	11.47	0.79	106235.04
1	4.35	13.41	53.61	4.97	16.44	11.80	0.85	101501.82
2	3.88	3.74	64.07	4.79	17.66	11.63	0.83	103896.14
3	3.71	3.08	76.16	5.25	15.70	12.30	0.83	95893.14
4	3.22	2.05	68.94	4.60	16.54	11.45	0.81	107257.30
5	3.17	1.78	68.63	4.60	16.14	11.32	0.82	108081.97
6	4.10	25.84	53.12	5.18	15.39	11.35	0.84	107569.51
7	6.33	3.25	55.11	5.00	15.98	11.15	0.85	108882.83
8	10.61	6.77	67.97	6.21	14.95	11.91	0.86	102633.61
9	4.53	2.27	77.08	4.72	15.84	11.60	0.83	104553.59
10	5.68	19.52	55.08	5.13	15.28	11.38	0.86	108406.06
11	15.09	6.70	50.88	7.02	14.35	11.39	0.89	104711.63
12	17.26	8.90	51.84	6.88	13.96	11.57	0.87	104137.26
13	16.55	6.14	55.99	6.21	14.50	11.41	0.85	105459.22
14	13.15	6.53	55.21	5.84	14.36	11.39	0.85	106720.82
15	15.51	4.64	53.24	6.48	14.52	11.33	0.87	105257.21
16	15.02	14.18	49.33	6.46	14.49	11.16	0.88	106796.56
17	12.86	15.63	50.02	6.23	13.58	11.55	0.91	104329.25
18	8.18	5.00	53.99	5.18	14.93	11.46	0.89	106813.29
19	6.09	2.38	68.20	4.72	16.18	11.11	0.85	110863.23
20	4.94	6.44	57.00	5.00	14.77	11.49	0.85	106107.95
21	5.45	7.04	58.66	5.00	14.83	11.38	0.84	107066.90
22	5.99	4.00	55.00	4.87	15.18	11.21	0.83	109108.98
23	4.75	2.29	67.62	4.57	16.96	11.41	0.83	106127.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.12	7.30	59.16	5.40	15.33	11.47	0.85	105767.11
最 大 值	17.26	25.84	77.08	7.02	17.66	12.30	0.93	110863.23
發生時間	12	6	9	11	2	3		19
最 小 值	3.17	1.78	49.33	4.57	13.58	11.11	0.77	95893.14
發生時間	5	5	16	23	17	19		3
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.06 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.26	17.33	70.18	4.46	15.50	11.22	0.75	83977.40
1	1.72	12.33	69.89	4.57	15.82	11.48	0.81	81474.45
2	1.29	2.81	72.79	4.74	14.69	11.75	0.78	79574.97
3	1.17	2.06	79.98	4.62	14.66	11.74	0.75	79981.06
4	1.10	13.23	76.56	4.54	15.07	11.51	0.76	81686.81
5	1.05	31.48	67.85	4.56	15.19	11.44	0.75	82530.68
6	1.19	2.40	71.35	4.74	13.96	11.75	0.71	79844.45
7	1.29	2.83	78.76	4.63	14.77	11.87	0.79	77848.78
8	1.23	1.89	75.56	4.66	13.86	11.82	0.84	80059.88
9	1.35	10.59	77.42	4.76	13.83	11.94	0.84	79024.35
10	1.43	1.40	75.57	4.61	14.07	11.57	0.77	81927.26
11	1.55	3.16	75.45	4.64	13.73	11.77	0.75	80446.96
12	1.51	1.71	71.44	4.66	14.60	11.77	0.78	79513.45
13	1.39	4.85	85.27	5.12	13.15	12.52	0.81	72031.89
14	1.19	9.41	83.18	5.69	12.04	12.61	0.86	71153.18
15	1.29	33.24	71.89	4.61	13.92	11.53	0.80	82131.00
16	1.99	7.43	70.64	4.89	12.93	11.79	0.83	81014.66
17	2.13	3.21	68.61	4.81	13.23	11.78	0.86	80610.16
18	1.41	1.42	72.43	4.52	14.78	11.56	0.83	81306.48
19	1.12	12.04	69.96	4.68	13.47	11.85	0.76	79808.81
20	1.16	26.07	73.12	4.56	13.81	11.67	0.81	80598.26
21	1.07	8.36	74.94	4.68	14.30	11.78	0.95	80565.70
22	1.00	1.46	77.54	4.65	15.13	11.75	0.98	80156.49
23	0.97	0.90	80.31	4.60	15.52	11.71	0.98	79655.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.33	8.82	74.61	4.71	14.25	11.76	0.81	79871.78
最 大 值	2.13	33.24	85.27	5.69	15.82	12.61	1.03	83977.40
發生時間	17	15	13	14	1	14		0
最 小 值	0.97	0.90	67.85	4.46	12.04	11.22	0.66	71153.18
發生時間	23	23	5	0	14	0		14
零點偏移	-0.05 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.13 %	-0.09 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.32	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.38	15.23	89.66	6.87	20.94	9.01	1.26	91551.85
1	10.78	8.91	73.18	6.97	19.89	9.01	1.24	90845.89
2	10.73	3.80	77.23	7.31	19.67	8.95	1.22	89613.86
3	7.88	1.88	84.52	7.09	20.79	8.77	1.23	94155.33
4	8.36	7.43	89.75	7.01	21.34	8.99	1.24	94097.30
5	6.30	3.08	91.68	6.21	22.13	8.42	1.27	100385.40
6	8.26	3.55	79.82	6.90	19.59	9.02	1.31	98447.87
7	9.96	9.34	80.72	7.21	19.44	9.43	1.29	97322.88
8	7.94	7.20	92.69	7.26	19.99	9.74	1.31	93185.99
9	14.49	7.45	77.89	7.64	20.02	8.85	1.35	98233.85
10	15.01	2.89	77.58	7.28	18.36	9.19	1.30	91277.55
11	22.08	16.56	71.04	8.49	17.58	9.35	1.26	88550.96
12	21.64	18.18	70.36	9.58	17.40	9.23	1.25	88438.50
13	16.92	9.20	73.87	8.43	19.35	8.89	1.26	91392.17
14	18.91	14.07	90.91	8.12	18.30	8.96	1.27	89512.73
15	14.54	15.25	86.95	7.53	18.97	8.91	1.25	88125.74
16	16.24	27.23	71.84	7.92	17.34	9.38	1.23	84541.15
17	14.47	7.08	89.56	7.40	17.48	9.67	1.24	88432.37
18	11.95	4.79	77.62	7.01	17.78	9.72	1.27	94541.65
19	9.59	10.15	76.52	6.95	18.87	9.18	1.24	91032.51
20	13.36	16.59	74.29	7.02	17.41	9.18	1.23	90306.14
21	12.48	9.43	80.58	6.91	17.89	9.27	1.21	89293.11
22	6.35	2.08	85.13	6.46	20.72	8.50	1.23	93003.71
23	5.18	3.67	77.59	6.61	20.74	8.80	1.20	84452.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.12	9.38	80.87	7.34	19.25	9.10	1.26	91697.56
最 大 值	22.08	27.23	92.69	9.58	22.13	9.74	1.39	100385.40
發生時間	11	16	8	12	5	8		5
最 小 值	5.18	1.88	70.36	6.21	17.34	8.42	1.19	84452.88
發生時間	23	3	12	5	16	5		23
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.06	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.06 %	0.11 %	-0.06 %	-0.04 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %