P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.18	4.50	59.89	1.29	13.88	13.45	1.40	74983.73
1	6.32	2.84	76.24	1.41	13.70	13.99	1.38	69780.88
2	6.08	9.46	54.77	1.15	13.99	13.16	1.43	78138.46
3	6.94	11.26	55.30	1.96	13.05	13.44	1.44	75994.83
4	11.20	9.66	53.65	2.83	12.14	13.30	1.43	78000.12
5	12.59	8.90	54.45	2.21	13.25	13.40	1.39	76395.14
6	5.46	13.16	52.58	1.54	13.72	13.46	1.47	76512.91
7	5.44	46.10	48.44	2.48	12.49	13.28	1.50	78318.80
8	7.36	24.92	61.23	2.45	13.18	13.34	1.42	77156.16
9	5.88	2.95	63.16	1.19	14.04	12.99	1.39	78211.51
10	8.57	64.41	51.78	4.03	12.92	13.29	1.48	76282.49
11	8.32	19.09	51.75	2.92	12.86	13.35	1.40	74875.63
12	6.62	45.45	54.32	3.33	13.42	12.98	1.41	79196.84
13	11.43	22.30	57.24	3.62	11.91	13.54	1.40	74672.47
14	13.06	36.78	60.15	3.88	12.04	13.48	1.42	75117.69
15	21.00	51.72	59.13	5.89	10.79	13.72	1.48	73485.57
16	14.71	76.57	51.25	7.64	10.86	13.59	1.60	74708.38
17	14.88	20.29	60.55	3.57	11.86	13.71	1.44	73175.38
18	8.75	7.48	53.20	2.01	13.43	13.11	1.42	78098.92
19	15.01	30.22	51.21	3.53	12.12	13.60	1.44	75594.19
20	15.08	20.05	51.64	3.44	12.38	13.38	1.43	77485.83
21	13.76	31.02	53.21	3.29	12.16	13.37	1.44	77482.32
22	11.24	42.13	57.71	2.26	13.10	13.27	1.46	77766.55
23	11.71	8.03	63.85	2.41	13.16	13.33	1.52	77327.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.36	25.39	56.53	2.93	12.77	13.40	1.44	76198.41
最 大 值	21.00	76.57	76.24	7.64	14.04	13.99	1.82	79196.84
發生時間	15	16	1	16	9	1		12
最 小 值	5.44	2.84	48.44	1.15	10.79	12.98	1.31	69780.88
發生時間	7	1	7	2	15	12		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.76 %	-0.05 %	-0.00 %	-0.28 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.70	6.24	115.14	0.48	15.82	12.11	1.40	53950.14
1	2.59	2.65	112.43	0.27	16.63	11.35	1.40	58264.36
2	3.89	20.69	79.52	0.14	17.99	10.32	1.39	65020.14
3	4.19	3.73	86.72	0.57	16.35	10.52	1.39	65797.57
4	4.04	4.35	93.58	0.51	16.34	10.65	1.39	64941.45
5	6.70	2.25	94.78	0.67	16.59	10.51	1.39	64417.45
6	9.95	19.06	90.49	1.28	15.82	10.61	1.39	65045.58
7	5.67	3.11	96.96	0.30	16.82	10.34	1.40	65521.29
8	9.51	4.05	88.29	0.62	16.79	10.39	1.40	65869.56
9	9.42	6.85	88.67	0.77	16.29	10.44	1.40	66132.77
10	19.17	5.38	88.30	2.34	16.07	10.41	1.43	65425.33
11	13.52	3.73	90.84	1.46	16.84	10.56	1.44	63260.69
12	10.30	3.21	90.80	1.09	16.12	10.41	1.44	65067.99
13	7.13	2.76	92.44	0.68	16.39	10.44	1.44	64879.90
14	8.86	9.43	86.28	1.64	13.96	10.52	1.44	63627.78
15	18.72	34.47	103.85	2.51	13.59	11.13	1.45	64777.91
16	18.47	30.53	92.73	3.20	13.64	11.18	1.43	61875.60
17	11.68	4.84	101.23	1.17	15.18	10.87	1.40	62978.38
18	13.43	11.91	106.30	0.66	16.87	10.56	1.40	67300.21
19	10.13	4.30	92.92	0.84	15.31	10.60	1.41	64952.77
20	6.66	13.92	88.67	1.11	13.90	11.01	1.40	63749.60
21	14.92	5.03	105.05	1.33	16.38	10.69	1.41	64942.53
22	14.67	7.12	88.38	1.36	15.56	10.69	1.41	67215.82
23	13.59	6.57	92.69	1.17	15.52	10.77	1.40	63436.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.08	9.01	94.46	1.09	15.87	10.71	1.41	64102.15
最 大 值	19.17	34.47	115.14	3.20	17.99	12.11	1.48	67300.21
發生時間	10	15	0	16	2	0		18
最 小 值	2.59	2.25	79.52	0.14	13.59	10.32	1.38	53950.14
發生時間	1	5	2	2	15	2		0
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.19 %	-0.06 %	0.09 %		-0.05	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.64	3.18	73.89	1.30	17.91	10.36	1.44	86026.58
1	10.89	5.86	73.62	1.47	16.89	10.45	1.44	87046.57
2	12.29	8.95	66.70	1.44	16.06	10.93	1.44	81418.61
3	10.65	25.31	72.49	2.17	15.17	11.03	1.44	81053.65
4	14.91	3.72	72.66	1.87	15.77	10.84	1.44	81439.07
5	7.61	4.09	74.94	1.46	15.77	11.02	1.44	80552.18
6	10.29	3.76	73.86	1.75	15.21	10.95	1.44	81254.67
7	9.51	9.38	71.16	1.67	16.09	10.37	1.44	83904.69
8	18.78	25.25	64.53	4.49	13.88	11.27	1.41	75729.85
9	13.73	3.74	67.43	1.96	15.87	10.64	1.41	81845.54
10	20.92	10.62	66.45	3.96	14.52	10.81	1.41	79784.47
11	14.86	9.61	65.60	2.72	15.03	10.45	1.43	80524.71
12	12.20	11.53	75.03	2.44	14.69	10.83	1.44	76621.15
13	10.32	2.68	70.96	1.31	16.88	10.47	1.44	79906.79
14	8.79	11.85	64.83	1.63	15.39	10.02	1.44	82761.43
15	10.41	33.99	79.28	2.81	13.32	11.11	1.44	75580.96
16	11.23	6.13	61.61	2.14	15.33	10.19	1.43	80957.62
17	13.73	17.56	66.69	2.54	14.39	10.67	1.44	77704.57
18	10.19	4.93	72.97	1.73	15.70	10.45	1.44	80174.10
19	21.09	8.90	66.41	3.40	15.34	10.62	1.44	80611.74
20	16.49	10.98	64.50	2.66	14.34	10.89	1.43	78983.37
21	17.38	5.13	65.35	2.51	14.79	10.61	1.42	79841.21
22	12.76	3.83	69.54	1.86	16.18	10.36	1.42	82493.78
23	10.66	4.83	63.98	1.46	16.46	10.10	1.43	85074.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.93	9.83	69.35	2.20	15.46	10.64	1.43	80887.17
最 大 值	21.09	33.99	79.28	4.49	17.91	11.27	1.52	87046.57
發生時間	19	15	15	8	0	8		1
最 小 值	7.61	2.68	61.61	1.30	13.32	10.02	1.40	75580.96
發生時間	5	13	16	0	15	14		15
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.08 %	0.03 %		0.09	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %