

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月24日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月24日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	11.55	7.09	48.61	1.06	15.68	11.23	1.20	74040.90
1	13.38	5.50	50.48	1.25	15.86	11.34	1.20	72520.81
2	10.90	6.53	54.42	1.55	14.70	11.66	1.21	74176.78
3	14.14	14.34	46.82	1.89	14.37	11.34	1.21	76833.18
4	12.05	4.08	52.84	1.79	14.68	11.54	1.21	76155.79
5	11.43	4.59	56.31	0.94	15.98	11.71	1.21	72266.76
6	11.69	4.38	47.39	0.84	16.94	10.98	1.19	73432.44
7	3.02	5.53	38.71	0.28	15.62	10.99	1.23	72985.36
8	13.55	3.57	43.76	1.28	15.45	11.06	1.24	72408.71
9	13.14	3.38	48.14	1.00	15.23	11.40	1.24	73511.41
10	10.88	1.88	44.86	0.88	15.80	11.21	1.24	72827.13
11	15.63	2.64	47.83	1.24	15.91	11.37	1.23	71239.46
12	11.49	1.06	47.37	1.04	16.63	10.75	1.23	75070.43
13	12.06	6.32	44.87	1.43	15.44	11.11	1.24	74076.27
14	10.31	3.55	41.51	1.44	15.72	11.32	1.24	71537.43
15	13.31	1.62	43.98	1.13	16.01	10.92	1.24	75474.37
16	10.49	2.10	45.44	1.15	14.77	11.63	1.25	72177.85
17	11.06	1.82	53.38	1.14	15.54	11.44	1.24	72250.44
18	11.55	1.24	57.77	0.76	16.74	11.63	1.23	70236.22
19	11.87	1.64	46.39	0.68	16.03	11.31	1.23	72256.13
20	11.73	1.58	50.60	0.49	16.59	11.31	1.24	72564.54
21	12.07	1.09	48.97	0.61	16.00	11.23	1.24	72610.97
22	11.81	2.90	49.90	0.70	16.12	11.30	1.25	72920.88
23	12.46	5.02	48.07	1.04	15.39	11.23	1.24	74052.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.73	3.89	48.27	1.07	15.72	11.29	1.23	73234.43
最 大 值	15.63	14.34	57.77	1.89	16.94	11.71	1.25	76833.18
發生時間	11	3	18	3	6	5		3
最 小 值	3.02	1.06	38.71	0.28	14.37	10.75	1.18	70236.22
發生時間	7	12	7	7	3	12		18
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.09 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.40 %	-0.04 %	0.09 %		0.30	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								