

## P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年06月24日

[illegible]

## 報表日期: 2020年06月24日

[illegible]

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年06月24日

| 項目    | 氯化氫      | 一氧化碳   | 氮氧化物     | 二氧化硫     | 水含量      | 氧氣       | 不透光率    | 流量        |
|-------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 單位    | ppm      | ppm    | ppm      | ppm      | %        | %        | %       | Nm3/Hour  |
| 小時\限標 | 60.00    | 150.00 | 220.00   | 150.00   | 40.00    | 20.95    | 20.00   | 999999.00 |
| 0     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 1     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 2     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 3     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 4     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 5     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 6     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 7     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 8     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 9     | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 10    | 停機       | 停機     | 停機       | 停機       | 停機       | 停機       | 停機      | 停機        |
| 11    | 10.99    | 39.22  | 106.73   | 8.54     | 14.49    | 10.24    | 無效      | 85070.57  |
| 12    | 11.36    | 48.04  | 114.26   | 8.88     | 13.86    | 10.70    | 1.52    | 81911.39  |
| 13    | 16.40    | 55.16  | 109.02   | 8.54     | 14.66    | 10.36    | 1.52    | 86585.66  |
| 14    | 10.70    | 84.55  | 98.25    | 7.90     | 16.03    | 9.21     | 1.58    | 87506.71  |
| 15    | 19.85    | 無效     | 84.38    | 8.28     | 14.88    | 9.14     | 1.69    | 無效        |
| 16    | 22.40    | 無效     | 80.63    | 8.90     | 14.17    | 9.84     | 1.66    | 82755.24  |
| 17    | 19.24    | 無效     | 78.93    | 9.09     | 13.70    | 10.20    | 1.65    | 70816.54  |
| 18    | 10.78    | 46.70  | 109.61   | 9.71     | 12.66    | 11.27    | 1.60    | 58676.72  |
| 19    | 6.28     | 87.33  | 145.66   | 10.95    | 11.50    | 12.26    | 1.61    | 54768.77  |
| 20    | 5.83     | 無效     | 137.81   | 10.93    | 12.75    | 11.98    | 1.57    | 55409.10  |
| 21    | 5.78     | 54.84  | 160.76   | 10.40    | 13.18    | 11.50    | 1.58    | 64306.85  |
| 22    | 5.56     | 15.84  | 138.68   | 8.79     | 14.35    | 10.37    | 1.64    | 71935.91  |
| 23    | 5.31     | 8.71   | 141.28   | 8.50     | 15.23    | 9.96     | 1.70    | 72985.50  |
| 監測時數  | 13       | 13     | 13       | 13       | 13       | 13       | 13      | 13        |
| 超限次數  | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0         |
| 有效時數  | 13       | 9      | 13       | 13       | 13       | 13       | 12      | 12        |
| 平均值   | 11.58    | 48.93  | 115.85   | 9.19     | 13.96    | 10.54    | 1.61    | 72727.41  |
| 最大值   | 22.40    | 87.33  | 160.76   | 10.95    | 16.03    | 12.26    | 1.90    | 87506.71  |
| 發生時間  | 16       | 19     | 21       | 19       | 14       | 19       |         | 14        |
| 最小值   | 5.31     | 8.71   | 78.93    | 7.90     | 11.50    | 9.14     | 1.48    | 54768.77  |
| 發生時間  | 23       | 23     | 17       | 14       | 19       | 15       |         | 19        |
| 零點偏移  | -0.00 %  | -0.01% | -0.01 %  | -0.01 %  |          | -0.00    | -0.00   | -0.07 %   |
| 全幅偏移  | 0.00 %   | -0.19% | 0.02 %   | -0.03 %  |          | 0.02     | -0.00   | -0.07 %   |
| 有效比率  | 100.00 % | 83.30% | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 92.31 % | 92.31 %   |