P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.1	3.4	57.84	1.15	13.72	13.62	1.35	74259.84
1	3.68	10.3	73.98	0.73	14.56	13.65	1.31	73211.26
2	3.38	2.19	93.2	0.54	15.07	14.01	1.34	69545.33
3	3.04	2.7	69.85	0.62	14.5	13.64	1.36	73644.31
4	3.27	2.36	68.99	0.93	13.99	13.65	1.32	73833.85
5	3.51	49.16	50.19	3.07	12.86	13.83	1.38	72428.14
6	4.42	7.19	55.02	1.69	13.33	13.64	1.39	73937.11
7	5.6	5.61	60.48	1.42	13.8	13.43	1.4	76224.05
8	7.09	4.23	75.55	0.89	14.55	13.47	1.33	75235.33
9	4.79	1.72	109.44	0.93	13.97	14.05	1.34	69908.13
10	5.33	5.95	51.09	1.15	13.98	13.45	1.41	75922.03
11	6.08	4.45	55.05	1.38	13.69	13.55	1.42	74618.48
12	6.5	5.76	66.05	1.7	13.35	14.03	1.42	69779.21
13	5.32	2.48	87.51	1.84	13.09	14.75	1.39	63380.82
14	4.4	3.43	83.56	1.54	13.31	14.27	1.43	68267.38
15	5.14	3.02	73.79	1.5	13.5	14.14	1.41	68590.95
16	4.06	1.63	83.65	0.92	14.13	13.83	1.38	70482.89
17	5.83	3.29	56.1	1.23	14.43	13.25	1.4	76433.24
18	7.6	2.66	57.68	1.31	14.12	13.52	1.36	74950.27
19	4.5	2.44	74.8	0.49	14.72	13.69	1.36	72729.49
20	5.87	3.89	59.19	0.97	14.2	13.14	1.36	78460.45
21	10.51	5.45	47.87	2.05	12.88	13.58	1.39	74260.68
22	9.38	17.01	57.38	0.96	14.47	13.19	1.35	77154.28
23	13.91	7.17	51.2	1.93	13.47	13.32	1.35	76402.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.72	6.56	67.48	1.29	13.90	13.70	1.37	73069.17
最 大 值	13.91	49.16	109.44	3.07	15.07	14.75	1.61	78460.45
發生時間	23	5	9	5	2	13		20
最 小 值	3.04	1.63	47.87	0.49	12.86	13.14	1.24	63380.82
發生時間	3	16	21	19	5	20		13
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	0.07 %	-0.05 %		0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.99	3.45	99.53	0.16	20.98	9.75	1.31	70964.33
1	5.28	3.57	93.04	0.14	20.73	10.21	1.34	68268.61
2	1.97	1.64	119.61	0.17	23.57	9.44	1.35	70713.83
3	3.49	1.94	88.73	0.14	21.79	9.05	1.33	74880.32
4	7.04	8.01	73.92	0.13	19.4	9.97	1.33	70326.90
5	9.55	17.76	82.29	0.3	18.31	10.28	1.33	69900.68
6	14.32	12.2	88.84	0.14	20.17	9.91	1.33	70547.62
7	14.63	1.84	88.66	0.23	20.52	10.07	1.33	69579.07
8	7.33	3.18	95.3	0.1	18.79	10.86	1.33	66526.78
9	6.85	2.47	94.5	0.1	20.08	10.04	1.34	69078.05
10	6.92	3.36	98.53	0.13	21	9.78	1.33	70275.36
11	9.74	5.42	89.21	0.11	20.65	9.76	1.31	70358.96
12	6.91	3.22	89.59	0.11	19.48	10.67	1.29	65937.08
13	5.39	3.13	90.38	0.14	20.61	10.2	1.29	67884.44
14	10.59	30.71	74.34	0.5	19.06	9.97	1.29	69927.48
15	10.63	10.37	77.89	0.23	19.23	10.03	1.3	67624.08
16	10.1	11.17	99	0.16	20.43	9.97	1.33	70257.11
17	10.15	4.06	84.84	0.12	20.58	9.69	1.34	71527.66
18	7.23	7.59	76.82	0.14	20.89	9.65	1.34	71290.01
19	9.3	3.63	91.61	0.12	20.33	10.2	1.35	68118.48
20	15.22	10.66	103.01	0.09	21.11	9.1	1.35	74535.48
21	17.85	1.27	99.75	0.09	19.92	9.74	1.35	69678.68
22	19.53	23.66	79.72	0.23	20.02	9.41	1.34	69805.70
23	14.54	5.68	104.13	0.16	21.26	9.13	1.35	72482.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.48	7.50	90.97	0.16	20.37	9.87	1.33	70020.40
最 大 值	19.53	30.71	119.61	0.50	23.57	10.86	1.37	74880.32
發生時間	22	14	2	14	2	8		3
最 小 值	1.97	1.27	73.92	0.09	18.31	9.05	1.28	65937.08
發生時間	2	21	4	20	5	3		12
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.01 %	0.36 %	0.08 %		0.06	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.39	2.53	92.53	1.11	16.72	10.99	1.48	86988.66
1	10.17	2.12	96	1.11	17.22	11.07	1.46	85596.11
2	4.34	3.18	104.3	1.12	16.9	11.68	1.5	80812.82
3	8.22	2.21	95.58	1.14	16.64	11.12	1.49	86174.54
4	5.92	4.1	76.57	1.43	15.03	11.03	1.5	87428.05
5	8.75	10.6	78.37	1.82	14.88	11.29	1.5	84369.07
6	7.65	3.12	79.17	1.31	16.26	10.73	1.49	88268.42
7	8.81	4.05	76.33	1.61	15.08	10.82	1.49	84499.59
8	4.39	2.11	96.32	1.31	15.78	11.17	1.52	80960.60
9	6.19	3.37	92.63	1.28	15.92	11.5	1.52	80326.79
10	4.49	3.4	107.31	1.28	16.39	11.58	1.51	81891.67
11	9.87	7.83	71.78	2.76	14.24	11.11	1.45	86993.64
12	6.33	3.13	80.89	1.28	15.64	11	1.46	87402.88
13	7.54	2.78	94.69	1.37	16.75	11.34	1.49	84080.09
14	7.94	2.73	85.06	1.31	16.44	10.87	1.52	88380.87
15	10.97	10.14	81.63	2.05	15.57	11.39	1.49	83541.14
16	13.44	2.12	84.02	1.45	17.16	10.47	1.49	88976.23
17	25.14	3.78	77.37	3.55	15.32	10.67	1.48	86141.15
18	14.36	2.29	90.49	1.86	15.86	11.06	1.48	83472.10
19	15.29	2.26	85.44	1.56	16.43	10.66	1.52	88673.72
20	13.42	2.12	84.01	1.31	16.72	10.66	1.53	89422.81
21	13.68	2.18	72.87	1.39	15.84	10.73	1.53	87367.88
22	13.89	1.62	88.09	1.38	16.61	10.77	1.52	88268.77
23	22.23	2.14	79.85	1.87	15.76	10.6	1.5	88067.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.52	3.58	86.30	1.57	16.05	11.01	1.50	85754.39
最 大 值	25.14	10.60	107.31	3.55	17.22	11.68	1.56	89422.81
發生時間	17	5	10	17	1	2		20
最 小 值	4.34	1.62	71.78	1.11	14.24	10.47	1.44	80326.79
發生時間	2	22	11	0	11	16		9
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.03 %	0.16 %	-0.08 %	-0.14 %		0.41	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %