

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月20日

[illegible]

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月20日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年06月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.42	18.00	66.49	4.21	13.33	12.51	1.44	62021.99
1	3.12	11.58	68.30	3.81	14.14	12.70	1.46	61409.74
2	2.65	14.93	59.25	3.49	14.27	12.36	1.44	63304.56
3	3.22	29.95	63.36	4.27	12.80	12.69	1.43	60990.27
4	3.71	35.13	68.72	4.43	13.22	12.97	1.44	59731.97
5	2.70	33.81	70.40	4.61	12.92	13.12	1.44	56912.02
6	2.56	9.12	56.69	3.52	14.09	11.98	1.44	62790.72
7	2.77	12.94	66.25	3.92	13.79	12.82	1.45	61648.89
8	2.61	無效	88.21	5.22	13.02	13.73	1.45	54476.16
9	1.86	10.66	81.91	4.30	13.75	13.16	1.46	59153.27
10	1.70	14.97	74.89	3.47	14.50	12.49	1.45	62849.30
11	1.58	27.05	59.91	3.99	13.01	12.88	1.48	54443.00
12	1.61	8.74	54.37	3.48	13.80	12.27	1.49	58146.86
13	1.97	15.00	57.91	3.93	13.22	12.65	1.45	55031.01
14	1.90	6.84	54.51	3.30	14.33	12.34	1.44	57792.53
15	1.87	7.02	56.88	3.54	14.03	12.52	1.44	57132.81
16	2.19	4.96	52.22	3.22	14.17	11.95	1.46	61028.08
17	2.75	7.80	56.42	3.65	13.75	12.51	1.47	57628.31
18	2.69	5.29	56.27	3.33	13.99	12.11	1.48	62035.53
19	2.80	5.27	58.32	3.49	14.00	12.16	1.48	62153.33
20	3.51	20.85	62.10	4.51	12.59	12.99	1.47	54056.47
21	6.37	6.42	56.73	4.12	13.32	12.24	1.44	59134.88
22	4.53	2.56	53.34	2.78	16.61	11.12	1.43	69766.19
23	5.42	1.80	47.63	2.52	17.19	10.42	1.44	75196.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	2.98	13.5	62.13	3.80	13.91	12.45	1.45	60368.09
最大值	6.37	35.13	88.21	5.22	17.19	13.73	1.50	75196.20
發生時間	21	4	8	8	23	8		23
最小值	1.58	1.80	47.63	2.52	12.59	10.42	1.41	54056.47
發生時間	11	23	23	23	20	23		20
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.00 %	-0.08 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.13 %	-0.07 %	-0.17 %		0.22	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %