P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.25	2.25	63.21	4.43	15.52	12.03	1.11	100215.82
1	1.95	3.34	59.86	3.94	16.96	11.31	1.08	107260.80
2	2.14	10.37	51.80	4.14	17.01	11.54	1.09	103545.00
3	2.34	4.87	53.32	4.62	14.78	11.81	1.09	102395.89
4	2.73	2.56	58.90	4.52	15.16	11.69	1.09	103728.58
5	2.74	5.58	53.36	4.80	13.70	11.68	1.13	104810.37
6	2.34	4.09	57.96	4.97	14.12	11.73	1.14	102877.20
7	2.92	2.17	64.61	4.95	14.35	11.97	1.12	101080.09
8	2.79	1.57	65.28	4.29	15.89	11.39	1.11	106229.75
9	2.69	2.14	57.79	4.27	15.67	11.45	1.13	106942.69
10	2.46	9.14	54.17	4.55	14.46	11.56	1.10	104609.74
11	2.57	9.11	52.71	4.95	13.96	11.78	1.13	101797.00
12	3.21	5.38	57.69	4.96	14.33	11.80	1.16	101458.89
13	3.33	3.96	58.56	4.85	14.35	11.46	1.17	104428.59
14	9.37	11.17	58.51	5.66	13.88	11.62	1.18	103865.66
15	14.75	6.01	60.31	5.83	14.24	11.71	1.16	104411.54
16	11.44	7.26	56.66	5.63	14.42	11.82	1.16	102336.34
17	6.67	4.71	69.83	5.07	14.11	11.97	1.12	99848.93
18	4.55	3.94	57.16	4.79	14.51	11.75	1.08	103483.90
19	5.17	5.41	51.31	5.01	14.21	11.76	1.08	102498.18
20	4.14	5.09	60.66	4.55	14.94	11.52	1.07	105393.49
21	3.48	4.23	53.90	4.55	14.65	11.65	1.08	104691.12
22	2.75	5.39	55.23	4.61	14.56	11.77	1.10	102377.92
23	2.43	3.56	59.83	4.29	16.18	11.73	1.12	103607.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.22	5.14	58.03	4.76	14.83	11.69	1.12	103495.63
最 大 值	14.75	11.17	69.83	5.83	17.01	12.03	1.21	107260.80
發生時間	15	14	17	15	2	0		1
最 小 值	1.95	1.57	51.31	3.94	13.70	11.31	1.05	99848.93
發生時間	1	8	19	1	5	1		17
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.23 %	-0.15 %	-0.07 %		-0.00	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.27	1.89	67.09	4.41	14.62	11.80	1.03	78996.49
1	0.37	9.77	79.11	4.60	15.79	12.02	1.07	76196.10
2	0.24	37.94	66.38	5.68	17.44	11.24	1.10	82379.32
3	0.25	1.66	69.04	4.48	14.20	11.86	1.02	79339.44
4	0.24	11.55	69.98	4.35	15.30	11.57	1.02	80939.21
5	0.22	3.05	64.30	4.34	14.65	11.62	1.02	81511.59
6	0.26	11.45	64.79	4.28	14.08	11.68	1.02	81696.18
7	0.54	1.81	62.41	4.28	15.33	11.39	1.06	83424.56
8	0.52	13.57	66.22	4.27	14.52	11.58	1.08	83413.09
9	0.64	7.67	69.66	4.44	13.79	11.82	1.09	78673.16
10	0.68	3.50	65.82	4.32	14.27	11.61	1.17	78156.79
11	0.73	42.78	74.93	4.45	13.60	11.74	1.14	78260.64
12	0.92	7.20	77.23	4.40	13.50	11.76	1.18	77578.90
13	0.81	4.56	67.07	4.24	14.53	11.44	1.23	78777.26
14	0.93	4.97	69.30	4.40	13.71	11.71	1.23	76381.65
15	1.00	25.16	68.78	4.41	14.56	11.67	1.15	78645.75
16	0.96	2.10	70.78	4.40	14.84	11.70	1.19	78709.85
17	0.91	0.69	84.66	4.49	15.08	11.91	1.22	77309.17
18	0.76	0.48	77.56	4.22	15.48	11.40	1.18	81490.16
19	0.74	9.03	64.46	4.46	14.65	11.76	1.18	78326.86
20	0.86	18.76	66.10	4.49	15.23	11.89	1.11	77752.73
21	0.84	13.47	77.05	4.51	13.99	11.85	1.10	78496.39
22	0.66	0.47	91.34	4.43	15.03	11.93	1.21	75314.20
23	0.60	1.01	91.66	4.86	14.56	12.49	1.09	72795.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.62	9.77	71.90	4.47	14.70	11.73	1.12	78940.19
最 大 值	1.00	42.78	91.66	5.68	17.44	12.49	1.33	83424.56
發生時間	15	11	23	2	2	23		7
最 小 值	0.22	0.47	62.41	4.22	13.50	11.24	0.95	72795.02
發生時間	5	22	7	18	12	2		23
零點偏移	-0.07 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	-0.01 %	-0.16 %		0.10	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.63	8.20	90.44	7.10	19.70	9.36	1.23	100531.00
1	11.90	2.17	97.69	6.40	20.80	9.26	1.23	103196.94
2	17.56	3.66	76.17	7.46	20.57	9.11	1.23	101034.30
3	19.44	2.42	87.92	7.40	19.95	9.10	1.22	102393.04
4	19.01	4.00	82.40	7.41	18.81	9.43	1.23	100298.89
5	17.08	5.92	81.83	7.28	18.86	9.41	1.23	101101.10
6	14.70	4.26	90.75	7.68	18.64	9.13	1.23	95165.65
7	15.53	4.67	82.35	7.25	18.72	9.28	1.24	99293.54
8	17.82	2.31	90.86	7.06	19.58	9.47	1.22	103839.42
9	19.01	4.31	88.32	6.92	18.64	9.55	1.22	102198.41
10	15.56	5.41	85.65	6.81	18.85	9.44	1.22	101948.08
11	20.22	16.21	84.16	7.04	18.50	9.62	1.21	101569.05
12	21.90	25.87	83.72	7.89	17.92	9.50	1.22	96120.69
13	24.18	9.35	86.60	9.15	19.30	9.21	1.21	99242.03
14	25.46	15.91	85.49	9.72	18.16	9.23	1.21	97220.67
15	17.58	3.46	80.16	7.16	18.94	9.30	1.19	96354.26
16	15.10	5.15	76.73	6.86	18.14	9.48	1.20	92197.10
17	11.50	3.46	85.26	7.01	20.42	8.99	1.21	97571.22
18	12.77	4.06	80.55	6.76	19.76	9.03	1.20	99535.22
19	21.20	18.13	80.87	7.04	19.13	9.12	1.19	99508.13
20	24.41	40.65	90.87	8.55	19.15	9.24	1.20	101620.86
21	10.88	9.81	98.56	6.98	17.83	9.47	1.19	97739.73
22	5.30	12.75	84.44	6.60	19.25	9.36	1.19	92934.10
23	5.05	5.22	81.21	6.54	19.30	9.24	1.19	95718.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.45	9.06	85.54	7.34	19.12	9.31	1.21	99097.18
最 大 值	25.46	40.65	98.56	9.72	20.80	9.62	1.25	103839.42
發生時間	14	20	21	14	1	11		8
最 小 值	5.05	2.17	76.17	6.40	17.83	8.99	1.19	92197.10
發生時間	23	1	2	1	21	17		16
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.02 %	0.10 %	-0.06 %		0.32	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %