

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年11月11日

報表日期: 111年11月11日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.86	2.91	52.45	0.10	21.20	10.90	1.41	72653.72
1	3.75	5.63	52.39	0.12	20.45	11.70	1.41	67855.03
2	7.49	8.72	55.65	0.26	18.64	11.86	1.41	67950.13
3	8.69	7.78	48.91	0.44	17.66	11.74	1.41	69140.29
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	0.14	1.69	63.79	0.09	20.10	10.93	1.63	60014.63
10	0.17	1.14	50.66	0.10	20.53	10.71	1.66	64956.38
11	2.52	1.88	46.12	0.38	19.10	11.18	1.65	63513.56
12	1.14	1.28	53.89	0.12	19.42	11.41	1.65	60982.61
13	0.96	1.32	60.34	0.08	19.65	11.60	1.65	60473.62
14	2.56	1.48	50.60	0.07	19.51	11.30	1.67	62517.82
15	1.94	3.62	44.30	0.12	18.45	11.65	1.66	60347.71
16	3.76	2.10	48.00	0.13	19.62	11.12	1.65	63236.59
17	2.19	1.32	62.38	0.04	19.52	11.81	1.65	58951.06
18	1.29	1.48	61.88	0.03	19.62	11.94	1.66	58407.13
19	0.23	2.94	64.92	0.05	18.36	12.65	1.67	54526.98
20	3.71	1.29	57.94	0.11	19.24	11.39	1.65	62329.57
21	4.94	2.96	59.27	0.25	18.09	11.69	1.64	60954.39
22	4.67	3.33	49.33	0.41	17.57	11.87	1.61	59965.08
23	6.16	3.50	55.89	0.18	19.02	11.45	1.60	61832.60
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	3.27	2.97	54.67	0.16	19.25	11.52	1.60	62663.63
最 大 值	8.69	8.72	64.92	0.44	21.20	12.65	1.67	72653.72
發生時間	3	2	19	3	0	19		0
最 小 值	0.14	1.14	44.30	0.03	17.57	10.71	1.41	54526.98
發生時間	9	10	15	18	22	10		19
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.50 %	0.20 %	-0.17 %	0.23 %		0.16	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	90.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月11日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.23	2.88	58.02	0.15	18.64	10.77	1.46	72416.15
1	2.90	3.70	59.92	0.14	18.48	11.19	1.45	69060.81
2	1.50	9.20	62.94	0.25	15.26	11.48	1.46	67960.68
3	0.97	4.60	68.25	0.18	16.45	11.57	1.46	68292.97
4	3.03	2.98	58.22	0.17	16.71	11.47	1.46	61998.14
5	0.45	6.07	55.57	0.16	16.54	11.26	1.46	61201.93
6	3.50	5.72	50.56	0.36	15.74	11.15	1.48	62852.39
7	3.45	5.68	62.09	0.30	16.24	11.14	1.50	64168.50
8	5.33	2.57	59.49	0.28	17.41	11.08	1.49	62474.32
9	5.20	0.44	58.97	0.14	19.31	10.18	1.48	67462.39
10	4.26	1.58	53.53	0.14	17.68	10.67	1.47	65043.25
11	2.74	1.40	54.25	0.12	17.16	10.95	1.50	63386.80
12	3.09	0.78	50.86	0.11	17.51	10.89	1.50	63239.69
13	3.71	2.87	51.57	0.12	17.65	10.73	1.50	64377.08
14	3.29	0.74	48.49	0.11	17.56	10.87	1.51	62804.26
15	6.81	1.04	51.72	0.17	17.27	10.83	1.51	63839.39
16	8.70	0.79	62.56	0.16	17.50	10.98	1.51	63961.73
17	7.78	0.77	61.17	0.19	16.82	11.26	1.50	62259.91
18	1.85	0.69	62.38	0.17	18.40	11.34	1.50	61037.19
19	2.83	3.30	54.03	0.13	18.74	10.40	1.47	66456.00
20	4.71	7.83	56.70	0.33	16.32	11.23	1.46	63517.33
21	7.60	1.72	58.96	0.21	17.34	10.97	1.46	63994.22
22	10.70	4.30	59.84	0.67	16.73	10.92	1.48	64673.72
23	8.30	2.80	61.50	0.24	18.22	10.48	1.49	65964.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.37	3.10	57.57	0.21	17.32	10.99	1.48	64685.14
最 大 值	10.70	9.20	68.25	0.67	19.31	11.57	1.51	72416.15
發生時間	22	2	3	22	9	3		0
最 小 值	0.45	0.44	48.49	0.11	15.26	10.18	1.45	61037.19
發生時間	5	9	14	12	2	9		18
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.07	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.82 %	-0.08 %	-0.09 %	0.28 %		-0.07	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.14	6.52	39.24	1.52	17.60	10.09	1.36	78345.23
1	3.21	1.48	45.05	1.24	18.26	10.37	1.36	76932.90
2	3.78	3.69	47.45	3.86	14.63	11.05	1.35	73867.86
3	0.69	4.59	56.80	1.62	15.42	11.25	1.35	74270.02
4	0.57	4.55	51.95	1.38	15.95	10.74	1.36	81870.89
5	0.74	6.15	54.28	1.43	16.33	10.77	1.37	80492.56
6	2.07	4.04	55.60	1.55	16.87	10.66	1.36	82692.27
7	4.09	2.92	54.83	2.06	17.87	10.11	1.31	85221.64
8	3.69	2.09	49.82	2.13	16.53	10.24	1.30	81473.86
9	4.56	1.04	53.51	2.02	19.48	9.58	1.32	85132.93
10	6.13	1.86	51.34	2.06	16.21	10.54	1.32	84204.10
11	5.24	3.74	50.18	1.92	16.68	10.37	1.32	84477.21
12	2.09	1.35	52.49	1.60	17.31	10.12	1.34	83214.24
13	3.35	3.05	55.58	1.87	17.09	10.48	1.33	80925.61
14	6.82	3.63	47.03	1.89	17.49	9.92	1.30	83696.52
15	7.37	4.16	47.41	2.04	17.05	10.00	1.30	84282.22
16	6.26	2.00	51.23	2.03	16.69	10.19	1.30	81278.50
17	2.43	1.84	56.22	1.91	15.86	10.60	1.30	79303.57
18	2.37	2.93	63.48	2.15	16.53	11.66	1.31	74165.13
19	9.59	5.49	53.59	2.74	16.24	10.33	1.30	81301.77
20	7.50	4.66	52.95	2.61	15.41	10.39	1.30	80332.86
21	3.82	2.29	50.38	2.09	16.62	10.17	1.31	79536.61
22	7.21	2.20	51.32	2.29	16.87	10.24	1.30	80564.21
23	6.33	3.87	49.26	2.08	17.20	10.24	1.30	82189.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.42	3.34	51.71	2.00	16.76	10.42	1.32	80823.86
最 大 值	9.59	6.52	63.48	3.86	19.48	11.66	1.40	85221.64
發生時間	19	0	18	2	9	18		7
最 小 值	0.57	1.04	39.24	1.24	14.63	9.58	1.28	73867.86
發生時間	4	9	0	1	2	9		2
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.86 %	0.37 %	-0.51 %	0.42 %		0.39	0.02	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								