P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.00	3.80	102.68	1.37	16.63	11.26	1.38	68270.39
1	14.89	12.13	117.17	0.62	17.46	11.70	1.41	59513.85
2	17.88	7.58	133.08	0.53	18.13	10.43	1.39	66834.53
3	16.15	9.40	121.74	0.48	17.40	11.05	1.39	67412.93
4	15.98	12.28	129.90	0.35	17.95	11.17	1.39	65584.13
5	18.34	24.61	105.82	0.79	18.36	10.41	1.36	72763.62
6	25.17	6.14	118.10	0.76	18.00	11.17	1.35	68481.46
7	17.46	6.63	122.84	0.68	17.58	11.00	1.36	69786.14
8	17.03	5.26	96.67	1.21	15.52	11.88	1.36	65056.31
9	17.34	5.08	113.33	1.31	15.42	12.72	1.39	59587.73
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	15.04	47.91	80.77	2.00	14.53	12.61	1.42	60862.95
16	15.19	6.36	102.97	0.90	16.00	12.26	1.38	63084.16
17	15.15	4.35	123.95	0.40	17.95	11.68	1.36	65649.31
18	15.67	2.79	108.33	0.32	17.83	11.17	1.33	70329.61
19	15.48	5.67	92.95	0.48	17.47	12.02	1.37	64359.19
20	16.35	5.04	73.85	0.56	18.22	11.19	1.35	70045.17
21	16.75	6.53	81.05	0.38	19.14	11.02	1.35	69859.53
22	19.11	4.24	77.03	0.64	18.04	11.07	1.35	70054.85
23	16.83	4.90	97.96	0.20	19.38	11.32	1.38	67044.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	17.78	9.51	105.27	0.74	17.42	11.43	1.37	66556.86
最 大 值	32.00	47.91	133.08	2.00	19.38	12.72	1.50	72763.62
發生時間	0	15	2	15	23	9		5
最 小 值	14.89	2.79	73.85	0.20	14.53	10.41	1.31	59513.85
發生時間	1	18	20	23	15	5		1
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.16 %	0.04 %	-0.06 %	-0.17 %		0.01	-0.03	0.19 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.18	9.19	83.56	0.22	17.81	10.72	1.45	61149.91
1	13.97	7.84	78.53	0.12	20.83	10.08	1.45	63151.23
2	17.04	2.18	98.10	0.12	18.19	10.24	1.46	66988.94
3	16.15	11.38	97.85	0.12	18.99	10.33	1.46	61482.75
4	16.45	1.39	90.07	0.26	18.08	10.09	1.44	63701.69
5	17.20	0.15	110.43	0.23	17.41	10.39	1.45	63484.74
6	16.27	18.88	101.33	0.22	19.57	9.87	1.45	65552.93
7	32.39	0.79	100.79	1.09	17.23	10.62	1.47	61816.98
8	21.11	0.86	120.69	0.34	17.23	11.08	1.52	60624.84
9	18.97	24.99	89.81	0.20	18.12	9.96	1.50	63680.28
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	16.69	13.32	63.72	0.09	18.72	10.18	1.46	61768.25
16	13.93	6.65	54.80	0.10	18.62	9.79	1.45	63375.23
17	14.78	20.26	71.22	0.23	17.83	10.56	1.43	62739.92
18	16.67	6.89	84.28	0.27	18.07	10.78	1.42	62257.99
19	14.20	2.15	79.65	0.14	19.04	10.44	1.42	63432.74
20	14.89	6.31	89.17	0.13	19.20	10.51	1.42	65726.67
21	13.36	1.21	93.14	0.14	19.03	10.79	1.44	63972.69
22	14.45	1.70	103.23	0.17	19.63	10.73	1.45	63898.27
23	14.09	9.05	74.88	0.13	19.05	10.42	1.43	62556.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	16.83	7.64	88.70	0.23	18.56	10.40	1.45	63229.63
最 大 值	32.39	24.99	120.69	1.09	20.83	11.08	1.58	66988.94
發生時間	7	9	8	7	1	8		2
最 小 值	13.36	0.15	54.80	0.09	17.23	9.79	1.41	60624.84
發生時間	21	5	16	15	7	16		8
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.70 %	-0.06 %	-0.18 %	-0.02 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.08	3.23	93.60	3.19	16.06	10.60	1.34	81361.98
1	22.30	1.06	110.54	2.73	17.67	10.84	1.36	77578.05
2	16.28	11.14	77.47	2.61	19.30	9.38	1.35	83231.73
3	15.12	3.46	84.07	2.82	15.31	10.41	1.34	74449.98
4	14.71	4.87	67.17	2.32	15.40	10.91	1.34	70449.64
5	15.32	14.11	73.22	2.43	16.31	10.52	1.34	77666.95
6	15.02	1.53	98.45	2.69	15.45	11.20	1.33	78349.28
7	17.53	1.79	82.96	3.28	14.74	11.13	1.34	76503.54
8	19.95	2.96	77.11	2.58	16.16	10.68	1.34	75920.80
9	16.52	3.23	81.81	1.92	16.96	10.33	1.36	78973.98
10	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	16.74	15.20	82.07	1.89	16.50	11.09	1.38	73282.36
16	14.74	12.45	77.80	1.97	16.29	10.62	1.37	78145.13
17	14.26	3.11	82.52	1.87	18.11	10.54	1.37	79000.11
18	14.61	2.94	84.12	1.98	16.79	10.84	1.38	78698.72
19	13.73	3.86	85.34	1.89	17.37	10.58	1.40	79915.64
20	14.50	3.78	85.65	1.89	16.77	11.04	1.40	75572.45
21	13.35	5.38	78.27	1.83	17.08	10.76	1.38	77287.75
22	14.80	5.41	83.63	1.97	16.21	11.33	1.38	73167.28
23	15.01	2.52	85.32	2.04	17.92	10.22	1.39	81226.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	16.66	5.37	83.74	2.31	16.65	10.69	1.36	77409.58
最 大 值	32.08	15.20	110.54	3.28	19.30	11.33	1.41	83231.73
發生時間	0	15	1	7	2	22		2
最 小 值	13.35	1.06	67.17	1.83	14.74	9.38	1.32	70449.64
發生時間	21	1	4	21	7	2		4
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.35 %	-0.13 %	-0.15 %	-0.05 %		0.13	0.02	0.19 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %