P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 13.29 | 5.92 | 53.87 | 1.14 | 15.89 | 11.99 | 1.51 | 67105.06 |
| 1 | 13.89 | 4.15 | 49.82 | 0.87 | 16.91 | 11.75 | 1.51 | 67921.61 |
| 2 | 12.42 | 4.65 | 63.32 | 1.47 | 15.03 | 12.75 | 1.51 | 62313.27 |
| 3 | 15.65 | 3.76 | 60.83 | 0.78 | 17.31 | 11.85 | 1.51 | 67604.17 |
| 4 | 13.21 | 5.48 | 54.80 | 1.08 | 16.30 | 12.08 | 1.51 | 66336.07 |
| 5 | 14.77 | 6.58 | 44.12 | 0.89 | 16.99 | 11.32 | 1.49 | 71819.39 |
| 6 | 15.80 | 18.47 | 43.89 | 1.35 | 16.64 | 11.43 | 1.50 | 69850.22 |
| 7 | 14.46 | 7.23 | 42.58 | 1.62 | 15.50 | 11.70 | 1.49 | 69229.18 |
| 8 | 17.26 | 3.32 | 57.80 | 1.15 | 17.19 | 11.29 | 1.48 | 71098.80 |
| 9 | 15.36 | 4.80 | 46.02 | 1.32 | 16.45 | 11.51 | 1.47 | 69282.83 |
| 10 | 13.06 | 7.27 | 52.81 | 0.81 | 17.43 | 12.03 | 1.45 | 66167.78 |
| 11 | 13.77 | 7.43 | 63.37 | 0.81 | 17.29 | 12.01 | 1.45 | 65973.83 |
| 12 | 14.72 | 7.17 | 52.00 | 1.33 | 15.79 | 11.97 | 1.44 | 67462.44 |
| 13 | 14.71 | 7.77 | 46.49 | 1.63 | 15.37 | 11.72 | 1.44 | 69552.48 |
| 14 | 14.34 | 3.94 | 52.06 | 1.11 | 16.25 | 11.43 | 1.44 | 72041.55 |
| 15 | 14.58 | 6.05 | 52.36 | 1.34 | 15.53 | 11.48 | 1.43 | 71662.06 |
| 16 | 15.43 | 4.13 | 48.31 | 0.92 | 17.80 | 11.06 | 1.42 | 72486.77 |
| 17 | 14.90 | 6.49 | 46.46 | 1.11 | 17.73 | 10.73 | 1.46 | 74611.46 |
| 18 | 14.51 | 9.13 | 45.28 | 1.19 | 17.11 | 11.42 | 1.46 | 70557.57 |
| 19 | 14.68 | 5.81 | 43.81 | 1.24 | 16.28 | 11.71 | 1.46 | 69143.52 |
| 20 | 12.24 | 46.59 | 78.90 | 2.75 | 13.71 | 14.29 | 1.47 | 51154.79 |
| 21 | 14.25 | 13.08 | 67.94 | 1.70 | 15.27 | 12.56 | 1.49 | 63996.80 |
| 22 | 15.22 | 4.42 | 50.36 | 1.20 | 15.88 | 11.54 | 1.47 | 71094.07 |
| 23 | 14.72 | 17.02 | 39.88 | 1.56 | 15.20 | 11.75 | 1.46 | 69886.32 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.47 | 8.78 | 52.38 | 1.27 | 16.29 | 11.81 | 1.47 | 68264.67 |
| 最 大 值 | 17.26 | 46.59 | 78.90 | 2.75 | 17.80 | 14.29 | 1.53 | 74611.46 |
| 發生時間 | 8 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | | 17 |
| 最 小 值 | 12.24 | 3.32 | 39.88 | 0.78 | 13.71 | 10.73 | 1.41 | 51154.79 |
| 發生時間 | 20 | 8 | 23 | 3 | 20 | 17 | | 20 |
| 零點偏移 | -0.03 % | -0.01 % | -0.00 % | -0.00 % | | -0.08 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | -0.21 % | 0.04 % | -0.05 % | -0.29 % | | 0.08 | -0.03 | 0.31 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.50 | 2.26 | 55.79 | 0.12 | 19.28 | 10.56 | 1.57 | 62742.65 |
| 1 | 14.53 | 4.57 | 51.32 | 0.14 | 18.23 | 10.84 | 1.57 | 61768.93 |
| 2 | 13.96 | 17.12 | 54.10 | 0.42 | 17.38 | 10.58 | 1.57 | 63190.29 |
| 3 | 13.71 | 3.01 | 58.89 | 0.15 | 18.52 | 10.52 | 1.57 | 63004.23 |
| 4 | 14.88 | 4.85 | 53.16 | 0.26 | 17.07 | 10.84 | 1.57 | 62143.49 |
| 5 | 14.14 | 11.31 | 53.85 | 0.45 | 17.55 | 10.57 | 1.57 | 63237.46 |
| 6 | 13.50 | 12.14 | 52.02 | 0.14 | 19.15 | 9.97 | 1.57 | 65679.66 |
| 7 | 10.90 | 3.69 | 50.23 | 0.34 | 16.97 | 10.78 | 1.61 | 61030.91 |
| 8 | 13.59 | 3.75 | 54.50 | 0.21 | 17.60 | 10.73 | 1.61 | 62621.85 |
| 9 | 14.34 | 3.79 | 56.56 | 0.21 | 17.84 | 10.58 | 1.59 | 63128.72 |
| 10 | 14.38 | 2.90 | 52.73 | 0.20 | 18.64 | 10.60 | 1.58 | 62320.29 |
| 11 | 16.36 | 18.94 | 48.90 | 0.36 | 17.74 | 10.48 | 1.60 | 63302.50 |
| 12 | 14.09 | 8.66 | 72.25 | 0.53 | 15.74 | 11.14 | 1.62 | 60600.03 |
| 13 | 12.93 | 3.63 | 57.65 | 0.51 | 15.74 | 10.91 | 1.62 | 61625.99 |
| 14 | 14.18 | 9.45 | 54.06 | 0.59 | 15.24 | 11.42 | 1.62 | 59148.46 |
| 15 | 14.49 | 4.89 | 47.66 | 0.30 | 16.76 | 10.83 | 1.58 | 60797.97 |
| 16 | 13.90 | 20.67 | 53.16 | 0.19 | 17.96 | 10.61 | 1.57 | 62513.12 |
| 17 | 13.68 | 18.15 | 56.53 | 0.17 | 18.24 | 10.46 | 1.60 | 63322.54 |
| 18 | 13.82 | 2.16 | 58.99 | 0.12 | 18.97 | 10.77 | 1.62 | 60853.58 |
| 19 | 14.81 | 2.33 | 61.73 | 0.13 | 19.57 | 10.31 | 1.62 | 62807.57 |
| 20 | 14.94 | 7.59 | 48.17 | 0.18 | 17.37 | 10.43 | 1.62 | 63284.83 |
| 21 | 14.27 | 23.07 | 48.66 | 0.40 | 16.67 | 10.75 | 1.62 | 62369.70 |
| 22 | 13.58 | 3.18 | 49.51 | 0.10 | 17.57 | 10.49 | 1.62 | 63360.75 |
| 23 | 15.17 | 3.34 | 64.48 | 0.29 | 16.28 | 10.93 | 1.62 | 62202.75 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.11 | 8.14 | 54.79 | 0.27 | 17.59 | 10.67 | 1.60 | 62377.43 |
| 最 大 值 | 16.36 | 23.07 | 72.25 | 0.59 | 19.57 | 11.42 | 1.65 | 65679.66 |
| 發生時間 | 11 | 21 | 12 | 14 | 19 | 14 | | 6 |
| 最 小 值 | 10.90 | 2.16 | 47.66 | 0.10 | 15.24 | 9.97 | 1.57 | 59148.46 |
| 發生時間 | 7 | 18 | 15 | 22 | 14 | 6 | | 14 |
| 零點偏移 | -0.27 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.07 | -0.00 | -0.02 % |
| 全幅偏移 | -0.25 % | -0.16 % | -0.03 % | -0.07 % | | -0.04 | -0.06 | 0.10 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月16日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.39 | 2.18 | 54.35 | 1.94 | 17.07 | 10.46 | 1.49 | 77165.13 |
| 1 | 13.82 | 2.32 | 59.48 | 1.94 | 17.71 | 11.05 | 1.48 | 72808.56 |
| 2 | 13.45 | 4.17 | 55.65 | 2.45 | 14.72 | 11.07 | 1.48 | 72130.91 |
| 3 | 14.92 | 2.87 | 57.70 | 2.14 | 17.14 | 10.54 | 1.46 | 75705.45 |
| 4 | 15.35 | 3.75 | 50.16 | 2.45 | 16.50 | 10.38 | 1.45 | 76439.06 |
| 5 | 13.36 | 2.70 | 49.67 | 2.06 | 16.49 | 10.58 | 1.43 | 74626.36 |
| 6 | 13.48 | 1.85 | 53.85 | 2.00 | 16.81 | 10.59 | 1.41 | 74768.97 |
| 7 | 14.59 | 2.26 | 53.43 | 2.26 | 15.66 | 10.88 | 1.42 | 73080.06 |
| 8 | 16.62 | 3.29 | 51.59 | 2.36 | 17.74 | 10.23 | 1.39 | 75703.89 |
| 9 | 11.82 | 2.97 | 66.63 | 1.94 | 17.19 | 11.47 | 1.38 | 68336.69 |
| 10 | 16.17 | 2.00 | 55.41 | 2.10 | 18.83 | 10.11 | 1.41 | 78660.20 |
| 11 | 14.68 | 4.82 | 48.58 | 2.03 | 16.62 | 10.41 | 1.42 | 76620.68 |
| 12 | 15.73 | 2.43 | 52.59 | 2.15 | 16.57 | 10.28 | 1.41 | 77598.18 |
| 13 | 16.12 | 2.32 | 49.65 | 2.17 | 16.24 | 10.32 | 1.42 | 76993.76 |
| 14 | 22.61 | 20.40 | 47.76 | 3.61 | 14.22 | 10.66 | 1.42 | 71377.11 |
| 15 | 13.63 | 7.13 | 54.51 | 2.61 | 15.14 | 10.75 | 1.41 | 72152.61 |
| 16 | 14.57 | 2.97 | 49.60 | 2.08 | 16.23 | 10.36 | 1.40 | 74218.26 |
| 17 | 14.80 | 6.95 | 48.74 | 2.08 | 17.10 | 10.05 | 1.39 | 75943.14 |
| 18 | 13.21 | 4.70 | 42.98 | 2.00 | 16.78 | 10.19 | 1.42 | 73007.51 |
| 19 | 14.11 | 3.26 | 50.34 | 1.85 | 17.93 | 10.43 | 1.44 | 76366.49 |
| 20 | 14.32 | 3.08 | 52.42 | 1.73 | 16.97 | 10.80 | 1.45 | 72786.47 |
| 21 | 16.81 | 3.03 | 52.36 | 2.21 | 16.43 | 10.48 | 1.44 | 75243.63 |
| 22 | 12.22 | 2.65 | 54.17 | 2.06 | 16.14 | 10.91 | 1.42 | 72905.12 |
| 23 | 16.65 | 4.65 | 50.18 | 2.27 | 16.24 | 10.44 | 1.42 | 76219.29 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.89 | 4.11 | 52.58 | 2.19 | 16.60 | 10.56 | 1.43 | 74619.06 |
| 最 大 值 | 22.61 | 20.40 | 66.63 | 3.61 | 18.83 | 11.47 | 1.49 | 78660.20 |
| 發生時間 | 14 | 14 | 9 | 14 | 10 | 9 | | 10 |
| 最 小 值 | 11.82 | 1.85 | 42.98 | 1.73 | 14.22 | 10.05 | 1.38 | 68336.69 |
| 發生時間 | 9 | 6 | 18 | 20 | 14 | 17 | | 9 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.00 % | | -0.01 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | -0.51 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.13 % | | -0.00 | 0.02 | 0.20 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |