P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.12	2.70	88.04	9.35	15.91	11.75	0.82	85987.68
1	4.21	5.92	70.85	9.03	17.81	10.98	0.83	91590.13
2	4.54	18.40	85.99	9.45	17.15	11.49	0.88	87548.44
3	2.63	81.10	90.46	14.19	17.36	10.97	0.84	86423.93
4	4.34	3.77	97.58	8.61	15.40	11.06	0.92	82089.74
5	7.02	4.82	79.54	9.50	13.48	12.00	0.87	83665.57
6	3.39	16.04	92.74	9.14	15.43	11.61	0.85	88002.99
7	10.88	6.37	81.56	9.09	14.15	11.49	0.88	86500.59
8	10.10	12.17	69.14	9.16	14.51	11.71	0.88	84757.29
9	13.68	12.18	73.43	9.48	13.75	12.06	0.89	82402.29
10	9.30	12.40	78.65	9.10	13.92	11.73	0.89	83601.10
11	22.18	12.51	84.04	9.51	12.60	12.06	0.90	84511.85
12	5.91	2.89	78.31	9.28	13.35	11.88	0.86	81070.41
13	6.84	2.40	91.00	9.26	14.67	11.91	0.83	85056.26
14	5.52	4.76	87.48	8.85	15.11	11.43	0.82	86524.63
15	11.03	5.03	95.79	9.48	15.11	11.80	0.81	86020.61
16	4.42	3.97	118.69	10.48	13.99	12.91	0.84	75101.62
17	4.22	3.77	107.00	9.50	15.31	12.14	0.81	83199.90
18	4.40	24.85	82.28	9.13	15.31	11.68	0.83	85360.93
19	4.74	2.43	90.82	9.46	16.66	11.80	0.80	84081.17
20	2.47	2.90	90.20	10.10	17.39	12.24	0.81	78463.94
21	1.97	2.53	99.87	9.34	15.68	11.98	0.81	83334.58
22	4.42	3.06	87.54	8.90	15.92	11.53	0.85	86844.08
23	2.77	2.44	89.31	9.15	15.36	11.86	0.84	82565.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.50	10.39	87.93	9.52	15.22	11.75	0.85	84362.72
最 大 值	22.18	81.10	118.69	14.19	17.81	12.91	1.13	91590.13
發生時間	11	3	16	3	1	16		1
最 小 值	1.97	2.40	69.14	8.61	12.60	10.97	0.76	75101.62
發生時間	21	13	8	4	11	3		16
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.17	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.11 %	0.17 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.19	2.32	89.74	5.64	13.31	12.95	0.49	68115.76
1	1.13	12.43	69.12	5.01	16.38	11.80	0.48	74884.51
2	1.03	7.10	70.55	5.12	15.21	11.92	0.50	74539.62
3	1.04	24.43	82.93	5.12	14.67	12.02	0.51	74413.03
4	1.10	3.99	72.74	4.97	14.35	11.84	0.53	76294.36
5	1.12	1.10	69.18	4.93	15.15	11.73	0.54	76103.78
6	1.19	19.69	71.02	5.19	13.59	12.17	0.53	73787.46
7	1.28	4.61	76.77	5.35	13.02	12.60	2.98	69402.10
8	1.39	16.53	72.99	5.12	12.80	12.20	0.47	73912.10
9	1.87	1.82	83.54	5.08	12.84	12.32	3.57	73032.12
10	2.13	3.51	80.74	5.08	13.06	12.26	0.50	73837.96
11	2.28	2.58	81.37	4.99	12.84	12.18	0.50	74614.42
12	2.13	1.35	88.52	5.10	13.70	12.28	0.51	72975.37
13	2.45	4.20	81.56	5.03	13.86	12.02	0.52	74760.98
14	2.58	4.38	81.55	5.03	13.97	12.02	0.53	74562.94
15	1.99	1.65	87.73	5.05	14.95	12.06	0.53	73687.72
16	1.67	6.69	89.34	4.84	14.73	11.71	0.53	76658.28
17	1.67	15.70	63.13	4.81	14.32	11.69	0.52	76968.63
18	1.64	2.01	85.11	5.20	13.91	12.40	0.51	71678.22
19	1.45	0.87	89.81	4.99	16.01	11.97	0.53	73046.15
20	1.28	1.66	107.14	5.09	16.45	12.16	0.52	71280.31
21	1.24	2.05	89.68	4.80	15.31	11.75	0.53	75976.01
22	1.28	3.11	64.83	4.87	14.63	11.72	0.52	76776.78
23	1.50	2.68	71.27	4.99	14.33	11.95	0.54	74483.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.57	6.10	80.02	5.06	14.31	12.07	0.72	73991.32
最 大 值	2.58	24.43	107.14	5.64	16.45	12.95	12.87	76968.63
發生時間	14	3	20	0	20	0		17
最 小 值	1.03	0.87	63.13	4.80	12.80	11.69	0.43	68115.76
發生時間	2	19	17	21	8	17		0
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.03 %	-0.05 %		-0.05	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.56	1.48	82.83	9.34	11.74	12.62	1.33	90770.36
1	1.44	14.71	66.67	8.50	12.76	11.97	1.33	96573.66
2	1.32	1.09	87.01	9.66	12.33	12.82	1.34	87675.85
3	1.32	2.51	100.97	10.42	11.27	13.43	1.40	82368.52
4	1.28	10.23	102.79	10.68	10.75	13.72	1.50	79181.77
5	1.22	2.58	92.67	9.86	11.29	13.05	1.45	85188.96
6	1.19	5.70	78.28	9.54	11.11	12.91	1.41	86714.43
7	1.24	17.50	76.09	9.54	10.45	13.10	1.41	84269.27
8	1.57	3.55	72.94	9.01	11.96	12.49	1.38	88978.75
9	1.62	16.72	71.75	8.70	12.73	12.17	1.39	91728.27
10	1.89	7.29	66.00	8.71	11.92	12.11	1.40	92613.42
11	3.99	39.55	66.62	8.66	10.86	12.28	1.39	91184.12
12	3.27	9.70	81.39	8.88	11.99	12.05	1.39	90073.70
13	2.77	27.28	82.12	8.62	12.56	11.72	1.39	92497.71
14	2.51	14.66	78.75	8.75	12.29	11.97	1.39	90053.89
15	2.41	32.43	81.24	8.85	11.42	12.10	1.39	89890.97
16	2.03	40.63	73.75	8.95	11.56	12.37	1.40	87602.53
17	1.89	8.35	92.51	10.16	11.96	13.12	1.42	81636.16
18	1.75	3.52	90.93	9.49	12.78	12.64	1.42	86670.99
19	1.56	13.83	74.29	8.23	13.84	11.72	1.39	94491.01
20	1.62	3.62	66.71	7.87	14.28	11.66	1.39	94425.72
21	1.67	5.79	68.67	8.51	12.88	12.04	1.39	91742.61
22	1.63	5.23	76.68	8.71	13.19	12.19	1.39	90056.37
23	1.68	5.72	83.06	8.99	13.19	12.42	1.39	87789.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.85	12.24	79.78	9.11	12.13	12.44	1.39	88924.12
最 大 值	3.99	40.63	102.79	10.68	14.28	13.72	1.53	96573.66
發生時間	11	16	4	4	20	4		1
最 小 值	1.19	1.09	66.00	7.87	10.45	11.66	1.32	79181.77
發生時間	6	2	10	20	7	20		4
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.30 %	0.04 %	0.10 %		0.22	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %