

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年11月13日

項目 單位	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.68	23.77	90.33	1.51	14.25	14.44	1.18	65588.25
1	2.63	23.57	71.72	0.42	16.88	13.33	1.14	74119.95
2	2.66	8.32	72.07	0.96	14.99	13.77	1.16	69927.54
3	3.32	3.66	74.12	0.79	15.28	13.41	1.14	74021.48
4	6.53	3.55	76.05	1.58	14.53	13.56	1.12	73846.96
5	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.12	維護
6	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.15	維護
7	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.19	維護
8	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.17	維護
9	4.22	4.09	72.60	1.11	14.97	13.65	1.15	73686.34
10	3.31	3.89	63.15	0.85	14.84	13.25	1.17	74446.48
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.22	維護
12	0.67	21.97	68.30	2.02	15.43	13.02	1.18	78004.95
13	1.04	16.39	76.05	2.08	14.64	13.02	1.18	78496.77
14	6.56	4.51	70.64	2.24	14.71	13.34	1.17	75079.45
15	3.00	14.10	66.86	1.95	14.56	13.18	1.13	75770.04
16	2.15	4.74	74.73	1.59	14.99	13.29	1.11	75758.77
17	1.23	3.72	73.20	1.47	15.26	13.24	1.11	76873.01
18	0.56	3.25	76.82	1.45	14.96	13.46	1.15	74465.50
19	3.03	32.38	69.45	2.41	13.71	13.51	1.18	74648.03
20	3.44	13.94	73.69	2.20	14.10	13.34	1.18	75117.04
21	2.06	5.54	70.72	1.65	14.66	13.15	1.17	78093.17
22	2.57	9.05	76.09	1.82	14.79	13.36	1.17	75261.54
23	0.84	3.04	77.92	0.73	16.79	12.92	1.17	78152.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	24	19
平均 值	2.76	10.71	73.40	1.52	14.97	13.38	1.16	74808.31
最大 值	6.56	32.38	90.33	2.41	16.88	14.44	1.27	78496.77
發生時間	14	19	0	19	1	0		13
最 小 值	0.56	3.04	63.15	0.42	13.71	12.92	0.98	65588.25
發生時間	18	23	10	1	19	23		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.13	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	0.05 %	0.04 %	0.10 %		-0.04	0.02	0.32 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	100.00 %	79.17 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年11月13日

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年11月13日