P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.82	1.66	90.64	8.46	16.51	11.34	1.11	106923.16
1	1.79	2.34	83.09	8.66	16.22	11.54	1.10	104710.87
2	2.08	1.41	85.34	8.75	13.96	11.85	1.08	104312.61
3	2.71	1.36	90.58	8.48	13.75	11.68	1.09	106236.50
4	3.07	1.30	93.78	8.40	14.40	11.57	1.08	106918.09
5	3.56	1.47	88.05	8.37	14.09	11.50	1.09	107541.32
6	2.47	1.25	95.30	8.52	14.01	11.81	1.10	104551.34
7	2.73	1.20	91.03	8.30	14.34	11.61	1.09	106547.62
8	3.70	1.35	92.03	8.19	14.28	11.55	1.08	106743.12
9	5.86	1.24	92.31	8.35	13.69	11.68	1.11	105219.24
10	12.37	1.65	92.80	8.58	13.44	11.78	1.12	103468.74
11	6.23	1.28	92.20	8.33	13.71	11.75	1.10	104847.43
12	6.74	7.59	83.70	8.50	12.39	11.84	1.11	102927.02
13	17.41	4.12	91.03	8.78	12.59	11.87	1.10	105142.97
14	26.38	4.44	91.42	8.70	12.60	11.80	1.13	103840.16
15	16.07	1.70	96.26	8.38	13.87	11.73	1.08	105572.75
16	11.56	2.20	86.49	8.52	12.76	11.89	1.09	103218.32
17	4.63	2.23	85.56	8.49	12.93	11.83	1.10	102477.85
18	3.69	2.25	86.56	8.30	13.23	11.69	1.12	101381.13
19	3.31	9.42	82.52	8.29	15.15	11.59	1.12	103011.24
20	10.28	16.88	82.09	8.64	14.15	11.70	1.14	103967.50
21	7.91	2.16	84.94	8.31	13.58	11.63	1.11	103483.55
22	4.99	1.55	93.58	8.33	13.94	11.70	1.11	103000.80
23	4.64	1.43	102.35	8.33	14.81	11.76	1.11	102674.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.92	3.06	89.74	8.46	13.93	11.70	1.10	104529.89
最 大 值	26.38	16.88	102.35	8.78	16.51	11.89	1.29	107541.32
發生時間	14	20	23	13	0	16		5
最 小 值	1.79	1.20	82.09	8.19	12.39	11.34	1.04	101381.13
發生時間	1	7	20	8	12	0		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	0.06 %	-0.13 %	0.02 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.01	3.54	69.37	4.97	14.55	11.96	0.60	75180.72
1	0.93	28.75	68.07	7.21	14.91	11.95	0.62	75030.54
2	1.01	14.24	69.80	4.91	12.86	12.08	0.61	76165.48
3	1.35	1.32	77.81	5.03	12.30	12.21	0.61	75207.00
4	1.26	23.55	84.94	5.22	12.37	12.53	0.59	72524.18
5	1.16	1.34	80.37	5.03	13.03	12.26	0.61	74039.21
6	1.11	0.72	75.17	4.99	13.61	12.03	0.59	75177.38
7	0.98	9.06	69.11	4.90	13.10	12.08	0.59	75876.84
8	0.98	7.03	68.01	4.90	13.30	11.99	0.58	75968.52
9	1.19	2.51	71.05	4.94	13.17	11.92	0.60	無效
10	1.50	2.95	73.70	5.19	12.28	12.26	0.60	74434.29
11	3.18	2.47	76.93	5.45	12.66	12.12	0.59	75320.27
12	4.41	3.87	81.87	5.45	11.96	12.24	0.58	74474.36
13	4.64	26.86	83.52	5.79	11.02	12.36	0.58	74561.56
14	7.76	10.65	75.76	6.03	11.53	12.54	0.57	73470.13
15	3.50	21.56	84.92	5.81	11.11	12.67	0.57	71827.23
16	3.24	4.76	79.56	5.31	11.95	12.39	0.58	74107.70
17	1.98	1.70	79.09	5.09	12.69	12.19	0.58	75048.18
18	1.85	1.61	83.36	5.20	12.80	12.37	0.58	72998.76
19	1.65	20.42	87.31	5.20	13.66	12.36	0.57	72647.55
20	3.61	33.96	95.75	6.05	11.39	12.67	0.57	72246.49
21	8.91	12.27	90.02	6.17	12.10	12.40	0.56	73268.08
22	3.61	24.38	85.18	5.64	12.48	12.31	0.57	74239.99
23	2.22	1.00	90.92	5.44	12.84	12.72	0.56	70364.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	23
平 均 值	2.63	10.86	79.23	5.41	12.65	12.28	0.58	74094.72
最 大 值	8.91	33.96	95.75	7.21	14.91	12.72	0.66	76165.48
發生時間	21	20	20	1	1	23		2
最 小 值	0.93	0.72	68.01	4.90	11.02	11.92	0.55	70364.07
發生時間	1	6	8	7	13	9		23
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.25	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.17 %	0.13 %		-0.61	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.15	4.13	93.66	9.98	11.53	13.40	1.58	83076.03
1	1.02	0.48	83.20	8.73	13.94	12.48	1.56	94183.71
2	1.01	1.81	68.83	8.21	12.29	11.92	1.55	101513.35
3	1.09	9.74	72.55	8.61	11.81	12.22	1.57	98600.20
4	1.15	18.71	77.99	8.97	12.23	12.29	1.56	97488.39
5	1.21	4.26	73.45	8.46	12.78	11.90	1.55	100503.26
6	1.15	2.92	67.55	8.16	12.98	12.00	1.56	99402.59
7	1.05	1.53	66.05	8.26	12.46	12.03	1.52	100180.71
8	1.06	1.06	68.22	8.31	12.81	12.11	1.54	98389.12
9	1.08	1.30	73.93	8.68	12.47	12.42	1.58	95199.76
10	1.28	3.63	77.09	8.91	11.23	12.65	1.58	94270.58
11	1.41	108.87	78.41	10.34	8.73	14.06	1.55	79940.53
12	1.22	30.62	89.00	10.42	9.04	14.13	1.63	78327.51
13	1.15	20.70	68.83	8.57	11.08	12.35	1.59	96858.44
14	1.20	12.83	63.93	8.12	11.77	11.80	1.59	99004.37
15	1.49	17.91	61.96	8.04	10.64	11.93	1.57	95975.68
16	1.52	3.12	65.29	8.19	11.06	11.94	1.53	96430.85
17	1.33	16.84	65.57	8.33	11.25	12.13	1.58	94937.19
18	1.30	3.33	78.40	9.18	10.62	13.00	1.56	88062.12
19	1.25	3.33	77.31	8.74	12.71	12.54	1.54	94111.25
20	1.29	6.11	71.74	8.60	11.16	12.47	1.55	96548.83
21	3.57	6.62	74.65	8.85	9.60	12.74	1.58	89768.05
22	3.38	2.86	82.04	9.04	11.08	12.69	1.58	93419.64
23	2.44	1.31	87.98	9.45	11.44	12.90	1.59	90900.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.45	11.83	74.48	8.80	11.53	12.50	1.57	94045.54
最 大 值	3.57	108.87	93.66	10.42	13.94	14.13	1.68	101513.35
發生時間	21	11	0	12	1	12		2
最 小 值	1.01	0.48	61.96	8.04	8.73	11.80	1.50	78327.51
發生時間	2	1	15	15	11	14		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.49 %	-0.12 %	0.06 %	0.05 %		-0.47	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %