P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.25	5.89	53.31	0.39	17.37	12.01	1.53	64614.74
1	13.53	5.82	43.79	0.31	17.80	11.49	1.53	68347.98
2	14.81	5.11	43.59	0.29	19.09	11.09	1.56	70774.07
3	15.44	12.75	49.67	0.46	18.27	11.30	1.97	69824.91
4	14.39	7.43	41.46	0.61	17.05	11.55	1.72	69496.96
5	15.26	13.31	45.24	0.74	17.66	11.29	1.54	71045.17
6	14.85	4.96	48.15	1.73	15.66	11.70	1.56	67919.36
7	14.30	5.24	50.36	1.42	16.43	11.51	1.57	69327.89
8	15.10	3.20	52.40	1.26	16.66	11.33	1.58	70236.17
9	16.43	6.00	51.68	1.40	16.36	11.29	1.55	70369.93
10	13.16	5.10	49.41	1.22	16.17	11.51	1.58	68636.38
11	14.19	20.29	51.62	1.50	15.62	11.28	1.55	70315.53
12	15.33	6.47	46.25	1.61	14.98	11.66	1.53	69103.40
13	14.72	9.84	51.97	1.62	15.11	11.75	1.56	68232.07
14	13.99	11.62	48.11	1.90	14.97	11.56	1.53	69804.97
15	14.69	5.59	50.21	1.43	16.02	11.39	1.52	70261.50
16	14.70	4.29	52.88	0.97	17.54	11.01	1.52	72778.23
17	14.52	3.15	50.42	1.10	16.56	11.31	1.55	71039.77
18	14.24	6.14	56.66	0.92	17.24	11.68	1.57	67273.33
19	15.01	4.50	58.29	1.08	16.52	11.78	1.58	67492.95
20	14.31	5.40	45.66	1.44	15.40	11.59	1.59	68369.21
21	13.96	9.41	43.56	1.39	15.38	11.59	1.57	68584.37
22	14.57	5.11	49.84	1.13	16.34	11.67	1.57	67858.25
23	14.47	4.39	65.74	1.15	16.23	12.50	1.57	62576.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.63	7.13	50.01	1.13	16.52	11.53	1.58	68928.48
最 大 值	16.43	20.29	65.74	1.90	19.09	12.50	4.15	72778.23
發生時間	9	11	23	14	2	23		16
最 小 值	13.16	3.15	41.46	0.29	14.97	11.01	1.51	62576.28
發生時間	10	17	4	2	14	16		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	-0.09 %	0.18 %	0.03 %		0.08	-0.03	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.09	5.20	55.68	0.12	18.09	11.26	1.50	58901.63
1	14.19	17.96	55.01	0.13	19.40	10.34	1.51	62660.98
2	14.40	2.32	47.96	0.12	19.61	10.13	1.51	63732.18
3	14.87	2.20	51.17	0.25	17.56	10.48	1.52	62870.10
4	11.76	3.83	56.05	0.25	16.26	11.51	1.54	57873.69
5	13.98	2.27	54.73	0.10	17.92	10.72	1.52	61694.59
6	14.56	2.44	48.71	0.18	17.40	10.70	1.52	61244.33
7	10.16	9.36	50.53	0.24	16.34	10.83	1.56	60875.40
8	14.16	2.94	54.00	0.22	17.17	10.65	1.57	61698.45
9	14.03	3.97	58.31	0.33	16.64	10.76	1.54	60228.95
10	14.08	8.08	49.84	0.50	16.60	10.55	1.57	59725.84
11	14.66	9.25	50.72	0.29	16.58	10.80	1.55	62009.48
12	13.76	26.40	50.21	0.26	16.60	10.87	1.53	61951.30
13	14.61	20.34	53.58	0.31	17.90	10.58	1.56	61930.52
14	14.18	8.88	47.80	0.18	18.20	10.37	1.53	63493.99
15	14.21	7.59	44.66	0.13	18.37	10.40	1.52	63103.79
16	13.00	12.78	48.32	0.31	16.54	10.72	1.51	62333.62
17	13.60	16.30	56.53	0.21	16.94	10.82	1.55	61816.83
18	16.02	6.50	53.38	0.23	17.86	10.54	1.57	62712.26
19	12.85	19.04	48.86	0.32	17.63	10.55	1.58	62424.90
20	14.82	51.96	47.65	2.69	16.51	10.49	1.58	62675.14
21	14.29	10.02	49.56	0.42	16.30	10.88	1.57	61046.95
22	13.69	5.10	51.78	0.23	16.83	10.79	1.57	61850.56
23	13.99	19.86	55.45	0.24	17.99	10.69	1.57	61924.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.87	11.44	51.69	0.34	17.39	10.68	1.54	61699.18
最 大 值	16.02	51.96	58.31	2.69	19.61	11.51	1.59	63732.18
發生時間	18	20	9	20	2	4		2
最 小 值	10.16	2.20	44.66	0.10	16.26	10.13	1.48	57873.69
發生時間	7	3	15	5	4	2		4
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.11 %
全幅偏移	0.26 %	0.15 %	0.17 %	0.01 %		0.07	-0.06	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.13	2.81	54.20	1.62	18.78	9.94	1.49	78477.52
1	14.04	2.94	53.81	1.60	18.20	10.15	1.47	77364.11
2	14.67	3.30	49.23	1.53	18.15	10.55	1.46	75134.71
3	13.08	3.49	60.31	1.98	15.97	11.17	1.44	71502.04
4	14.38	1.91	60.98	1.85	17.09	10.65	1.46	75279.60
5	14.24	2.62	58.31	1.89	16.16	10.83	1.47	74103.41
6	15.01	8.52	56.72	2.17	15.96	10.86	1.46	74543.18
7	16.25	3.52	52.00	2.22	15.65	10.75	1.46	73046.30
8	16.77	2.54	54.85	2.96	16.68	10.30	1.47	75709.52
9	17.10	2.35	54.79	2.58	16.37	10.43	1.49	75130.60
10	13.70	3.38	58.32	2.48	15.93	10.65	1.48	74273.88
11	15.96	4.58	55.20	3.21	14.24	10.97	1.48	71711.41
12	12.80	2.94	56.24	2.90	14.68	10.93	1.47	71567.64
13	14.81	5.16	53.69	2.85	15.14	10.63	1.46	69821.09
14	14.62	6.57	49.68	2.64	15.72	10.26	1.46	71377.69
15	15.34	2.44	71.26	2.46	16.80	9.95	1.47	75539.62
16	13.53	2.45	74.39	2.35	15.85	10.34	1.48	74270.72
17	14.23	3.27	65.04	2.29	17.31	9.97	1.49	75582.31
18	14.16	2.31	68.72	2.27	16.41	10.22	1.49	76762.93
19	13.92	3.52	54.64	2.20	16.24	10.51	1.49	75706.04
20	14.46	2.12	62.18	2.14	17.02	10.31	1.47	76349.21
21	13.66	4.45	56.26	2.38	15.38	10.63	1.45	73353.35
22	14.58	2.98	65.07	2.23	17.15	10.26	1.47	77394.61
23	13.48	4.57	55.25	2.53	14.88	10.98	1.49	72354.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.54	3.53	58.38	2.31	16.32	10.51	1.47	74431.50
最 大 值	17.10	8.52	74.39	3.21	18.78	11.17	1.53	78477.52
發生時間	9	6	16	11	0	3		0
最 小 值	12.80	1.91	49.23	1.53	14.24	9.94	1.42	69821.09
發生時間	12	4	2	2	11	0		13
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.06 %	0.00 %	0.00 %	-0.02 %		-0.00	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %