

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月27日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.66	1.47	92.48	8.80	13.44	12.18	1.37	92078.43
1	1.51	3.98	79.75	7.80	14.47	11.32	1.37	100182.49
2	1.77	24.05	82.06	8.89	12.13	12.02	1.36	93368.11
3	1.64	13.21	77.22	8.31	12.81	11.61	1.36	96399.76
4	2.05	0.96	77.87	8.48	12.57	11.81	1.35	94641.47
5	1.67	27.95	87.93	8.86	13.80	12.08	1.37	88984.68
6	1.38	52.76	75.55	8.15	14.15	11.45	1.36	95104.56
7	1.52	5.30	102.43	9.41	13.04	12.43	1.37	86515.12
8	1.52	4.66	128.52	10.63	12.05	13.19	1.43	81690.18
9	1.62	無效	124.63	11.40	10.41	14.03	1.73	72009.96
10	1.53	28.51	111.75	10.37	11.19	13.26	1.60	79126.10
11	1.40	2.62	103.43	8.68	13.88	11.83	1.47	95181.22
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
15	3.20	33.06	66.06	8.74	12.08	11.95	1.44	95098.40
16	3.18	18.61	73.50	9.39	11.74	12.61	1.47	88381.43
17	2.95	67.03	71.08	9.29	11.16	12.57	1.44	88377.77
18	3.10	79.68	101.51	10.91	10.49	13.83	1.58	76520.84
19	2.95	9.84	101.97	10.05	11.85	12.84	1.48	85971.77
20	2.83	1.70	99.31	9.09	12.58	11.97	1.42	93501.54
21	3.12	32.77	66.44	8.54	11.96	11.82	1.41	95697.17
22	3.13	78.71	66.96	8.71	11.96	11.96	1.40	93960.05
23	3.11	9.65	82.50	9.38	11.56	12.46	1.39	89087.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	20	21	21	21	21	21	21
平均值	2.23	24.83	89.19	9.23	12.35	12.34	1.44	89613.26
最大值	3.20	79.68	128.52	11.40	14.47	14.03	1.86	100182.49
發生時間	15	18	8	9	1	9		1
最小值	1.38	0.96	66.06	7.80	10.41	11.32	1.34	72009.96
發生時間	6	4	15	1	9	1		9
零點偏移	0.00 %	-0.01%	-0.04 %	-0.21 %		0.05	0.00	-73.11 %
全幅偏移	0.06 %	0.12%	0.04 %	0.08 %		-0.09	0.00	25.32 %
有效比率	87.50 %	83.33%	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %