

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月29日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00	
0	4.46	3.84	57.31	5.24	15.97	10.98	0.80	106798.67
1	5.13	2.82	63.31	5.43	16.26	11.22	0.78	106095.22
2	4.65	32.44	56.61	5.50	18.86	10.81	0.76	109464.10
3	4.55	9.81	63.95	5.71	16.48	11.23	0.76	105648.36
4	4.87	4.83	60.31	5.70	15.05	11.44	0.75	105952.64
5	4.53	2.52	62.45	5.48	15.99	11.29	0.74	108476.99
6	4.28	3.32	63.47	5.06	16.25	11.05	0.78	108754.24
7	5.61	11.33	59.69	5.85	14.75	11.60	0.83	102673.82
8	13.69	14.46	56.18	6.54	15.40	11.19	0.86	104961.05
9	13.07	5.63	53.52	6.20	14.93	11.04	0.87	101657.51
10	13.09	18.67	54.27	6.63	14.31	11.11	0.88	101570.88
11	14.03	6.70	56.15	6.35	14.19	11.26	0.92	98679.86
12	8.21	3.07	56.12	5.42	15.97	10.72	0.89	105296.85
13	17.18	12.44	58.42	6.51	14.19	11.28	0.87	104317.22
14	24.76	10.01	62.65	7.31	14.04	11.57	0.85	104886.48
15	27.12	18.99	61.66	8.28	13.58	11.69	0.85	103556.68
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	19.25	5.09	60.79	7.98	13.10	11.34	0.88	102612.66
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平均 值	11.09	9.76	59.23	6.19	15.25	11.22	0.83	104788.43
最大 值	27.12	32.44	63.95	8.28	18.86	11.69	0.94	109464.10
發生時間	15	2	3	15	2	15		2
最 小 值	4.28	2.52	53.52	5.06	13.10	10.72	0.72	98679.86
發生時間	6	5	9	6	23	12		11
零點偏移	-0.03 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	0.15 %	0.03 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備 註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月29日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00	
0	1.88	8.06	69.58	4.65	15.18	11.50	0.76	81033.33
1	1.99	49.20	67.04	4.61	15.57	11.24	0.76	82417.20
2	2.08	3.97	68.84	4.47	17.26	11.23	0.80	80464.57
3	1.92	10.03	82.95	4.53	15.77	11.40	0.73	81004.12
4	1.95	12.26	71.04	4.60	15.23	11.36	0.73	81911.07
5	2.03	1.47	68.83	4.56	15.36	11.41	0.72	81414.81
6	2.16	10.76	82.58	4.58	15.60	11.34	0.75	82015.96
7	2.13	2.28	69.23	4.80	14.22	11.67	0.71	80120.04
8	2.42	3.39	72.58	4.65	14.00	11.55	0.64	81316.51
9	4.18	22.73	75.37	5.04	13.45	11.74	0.61	80014.82
10	14.12	21.37	86.65	6.03	13.38	11.57	0.61	81329.71
11	8.67	1.84	73.82	4.88	13.82	11.39	0.78	77371.75
12	6.22	19.15	72.02	4.91	14.21	11.32	0.78	79978.39
13	10.67	10.26	73.22	5.37	13.51	11.50	0.78	80553.42
14	8.40	1.49	86.03	4.93	13.07	11.80	0.78	80073.86
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	15	15	15	15	15	15	15	15
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	15	15	15	15	15	15	15	15
平均 值	4.72	11.88	74.65	4.84	14.64	11.47	0.73	80734.64
最大 值	14.12	49.20	86.65	6.03	17.26	11.80	0.85	82417.20
發生時間	10	1	10	10	2	14		1
最 小 值	1.88	1.47	67.04	4.47	13.07	11.23	0.54	77371.75
發生時間	0	5	1	2	14	2		11
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.21 %	0.03 %		-0.12	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備 註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年07月29日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00	
0	12.34	35.40	76.08	7.93	21.02	8.23	1.20	91126.74
1	12.06	15.29	72.83	7.53	19.52	8.61	1.20	86516.77
2	9.40	8.15	83.77	7.16	21.46	8.80	1.19	89151.21
3	11.56	2.91	88.74	7.57	20.50	8.89	1.20	93284.71
4	17.02	6.37	83.98	7.84	19.37	8.78	1.21	95305.33
5	18.43	30.52	82.65	8.06	20.40	8.42	1.21	91812.37
6	14.63	5.09	72.63	7.71	19.88	8.17	1.21	88862.31
7	10.69	16.33	74.40	7.37	20.21	7.99	1.22	87166.03
8	17.73	28.20	73.85	8.81	18.12	8.67	1.23	83117.34
9	18.53	33.39	65.97	8.88	19.22	8.18	1.24	82939.57
10	23.87	11.35	66.48	9.56	19.49	7.96	1.24	85014.89
11	22.71	23.12	64.27	8.88	18.15	8.15	1.22	82867.56
12	17.05	28.32	74.55	7.66	19.97	8.11	1.22	86805.21
13	14.90	4.83	68.50	7.48	19.07	8.22	1.23	87507.33
14	15.56	30.50	76.91	8.08	17.18	8.71	1.23	85044.47
15	25.08	26.85	74.76	9.43	16.95	8.71	1.24	90053.88
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	16	16	16	16	16	16	16	16
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	16	16	16	16	16	16	16	16
平均 值	16.35	19.16	75.02	8.12	19.41	8.41	1.22	87910.98
最大 值	25.08	35.40	88.74	9.56	21.46	8.89	1.37	95305.33
發生時間	15	0	3	10	2	3		4
最 小 值	9.40	2.91	64.27	7.16	16.95	7.96	1.19	82867.56
發生時間	2	3	11	2	15	10		11
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	0.09 %		0.42	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備 註								

確認

審核

執行