P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.41	1.37	86.52	9.13	15.76	11.75	0.71	88020.69
1	2.93	1.68	78.75	9.07	16.53	11.54	0.75	86813.33
2	3.28	2.48	71.34	9.10	15.75	11.61	0.75	86952.91
3	2.78	1.68	93.33	9.49	16.11	12.04	0.76	84046.70
4	6.78	26.13	68.55	9.09	15.58	11.55	0.88	90033.23
5	4.66	2.94	73.42	9.08	15.91	11.66	0.76	86962.25
6	2.88	1.86	75.89	9.14	15.85	11.50	0.82	85424.84
7	4.38	1.91	73.40	9.14	16.49	11.43	0.88	84464.63
8	4.27	1.37	79.61	9.20	16.63	11.51	0.79	87850.54
9	4.39	8.41	75.12	9.08	16.08	11.27	0.79	88492.32
10	3.14	1.59	81.23	9.06	16.86	11.28	0.80	88662.44
11	4.66	1.79	82.71	9.14	16.60	11.41	0.88	88246.22
12	3.33	2.12	76.98	9.10	17.24	11.32	0.82	89201.00
13	4.48	1.90	80.00	9.14	17.30	11.27	0.86	90677.71
14	3.58	2.52	79.67	8.99	17.18	11.20	0.82	90515.37
15	4.11	26.37	67.11	8.99	15.74	11.22	0.86	88545.92
16	7.06	8.50	72.28	9.05	16.50	11.40	0.88	89598.30
17	7.11	1.46	79.30	8.88	17.96	10.91	0.80	88021.95
18	18.48	1.59	73.67	8.95	17.88	10.81	0.84	83125.93
19	7.70	1.53	78.42	9.14	16.13	11.57	0.84	86794.37
20	7.02	10.67	73.76	8.93	16.89	11.20	0.86	87517.68
21	14.38	2.51	78.33	9.15	14.62	11.68	0.92	84407.01
22	7.73	19.72	76.82	8.91	16.26	11.24	0.87	78023.92
23	5.53	8.12	73.76	8.69	15.48	11.23	0.92	73683.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.79	5.84	77.08	9.07	16.39	11.40	0.83	86503.46
最 大 值	18.48	26.37	93.33	9.49	17.96	12.04	1.35	90677.71
發生時間	18	15	3	3	17	3		13
最 小 值	2.78	1.37	67.11	8.69	14.62	10.81	0.67	73683.75
發生時間	3	0	15	23	21	18		23
零點偏移	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.15	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.15 %	-0.11 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.49	1.35	69.80	4.95	14.50	11.89	0.52	75388.50
1	1.44	0.75	83.50	4.86	15.59	11.79	0.54	75947.95
2	1.36	0.82	83.66	4.92	15.77	11.83	0.55	74808.57
3	1.26	9.89	63.14	4.89	15.72	11.72	0.51	76075.30
4	1.29	1.30	66.91	4.82	16.18	11.56	0.51	77253.45
5	1.34	10.01	65.82	4.77	16.14	11.52	0.52	77148.02
6	1.26	3.58	67.50	4.83	16.37	11.50	0.52	76639.83
7	1.46	1.53	65.73	4.81	15.77	11.63	0.53	76624.38
8	1.45	0.51	83.89	4.95	15.74	11.96	0.55	73750.64
9	1.38	2.05	70.21	4.87	15.67	11.78	0.51	75210.25
10	1.39	4.39	65.37	4.62	16.14	11.47	0.49	76992.42
11	1.46	6.47	72.20	4.67	15.50	11.54	0.52	77036.05
12	1.58	1.04	70.46	4.84	15.33	11.80	0.57	75179.83
13	1.47	1.88	67.00	4.73	15.96	11.51	0.55	77072.95
14	1.51	12.90	65.43	4.76	15.55	11.50	0.54	77416.65
15	1.73	9.44	73.02	4.76	15.10	11.55	0.59	77463.49
16	1.73	0.68	81.71	4.92	15.72	11.95	0.60	73743.98
17	2.16	0.65	105.74	4.96	16.35	12.09	0.63	71827.01
18	6.65	1.47	73.28	4.69	16.55	11.49	0.60	75597.64
19	2.42	51.38	65.47	5.00	15.75	11.64	0.55	75142.05
20	1.94	6.80	64.49	4.81	15.18	11.69	0.54	75914.78
21	1.98	23.48	68.06	4.66	16.44	11.53	0.53	76460.68
22	1.78	2.58	66.06	4.68	16.74	11.50	0.55	76331.62
23	1.67	1.36	69.43	4.94	14.86	11.88	0.52	74468.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.80	6.51	72.00	4.82	15.78	11.68	0.54	75812.28
最 大 值	6.65	51.38	105.74	5.00	16.74	12.09	0.67	77463.49
發生時間	18	19	17	19	22	17		15
最 小 值	1.26	0.51	63.14	4.62	14.50	11.47	0.46	71827.01
發生時間	3	8	3	10	0	10		17
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.00 %	-0.06 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.04 %	-0.16 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.80	47.21	61.48	8.46	12.12	11.87	1.41	94411.84
1	2.28	13.65	78.06	8.89	12.75	12.23	1.42	90180.08
2	2.03	6.69	71.22	8.49	13.34	12.12	1.43	90817.16
3	1.88	10.36	68.22	8.26	13.56	11.97	1.43	92323.05
4	1.89	1.15	82.37	8.95	13.14	12.43	1.43	87901.78
5	1.77	0.49	94.18	9.21	13.31	12.48	1.44	86920.44
6	1.66	10.31	68.53	7.84	14.08	11.62	1.44	95894.48
7	1.74	1.64	92.36	9.20	13.01	12.45	1.44	88480.78
8	1.83	2.58	70.07	8.05	14.23	11.83	1.44	93049.72
9	1.79	1.21	78.17	8.01	14.80	11.86	1.45	91917.41
10	1.79	7.47	69.39	7.55	15.06	11.40	1.46	96238.82
11	1.97	28.74	59.34	7.70	14.01	11.56	1.45	94871.11
12	1.92	20.33	68.60	7.75	14.42	11.66	1.46	94050.73
13	1.91	14.47	72.26	7.93	13.94	11.64	1.46	94505.80
14	1.95	41.16	64.58	8.05	13.51	11.76	1.45	90956.48
15	1.98	54.14	68.05	8.47	12.82	11.94	1.45	88802.04
16	1.92	10.89	60.75	7.77	13.69	11.49	1.44	95870.30
17	4.16	2.73	65.70	7.53	14.19	11.32	1.45	96838.88
18	9.90	1.42	72.82	8.34	13.59	12.00	1.45	89795.62
19	3.06	2.80	81.78	9.41	12.67	12.72	1.42	84235.06
20	2.53	1.52	101.97	10.20	12.33	13.14	1.42	80895.81
21	2.16	6.85	67.98	7.97	13.68	11.66	1.42	92498.76
22	2.17	8.91	61.81	7.91	13.37	11.64	1.40	93246.68
23	2.15	22.03	71.14	8.29	13.43	11.94	1.41	90228.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.47	13.28	72.95	8.34	13.54	11.95	1.44	91455.49
最 大 值	9.90	54.14	101.97	10.20	15.06	13.14	1.49	96838.88
發生時間	18	15	20	20	10	20		17
最 小 值	1.66	0.49	59.34	7.53	12.12	11.32	1.38	80895.81
發生時間	6	5	11	17	0	17		20
零點偏移	-0.06 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.11 %		0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.08 %	0.05 %	0.21 %	0.11 %		0.29	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %