P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0		14.16	62.34	2.39	13.59	13.32	1.41	76493.71
1	7.91	29.44	78.66	2.36	12.72	13.37	1.45	75748.76
2	8.92	36.77	49.34	2.46	12.88	13.54	1.42	74976.80
3	13.98	4.79	54.08	3.00	12.34	13.51	1.42	75351.20
4	20.01	29.17	52.24	8.44	11.56	13.72	1.42	74742.07
5	22.03	12.07	57.71	10.34	12.80	13.62	1.41	74904.73
6	7.53	13.96	53.29	3.20	12.09	13.54	1.44	75612.94
7	7.05	2.90	102.04	2.31	12.83	14.19	1.38	68310.52
8	9.01	4.39	83.12	3.46	11.15	14.63	1.43	64669.22
9	6.39	4.79	99.19	3.37	11.66	15.05	1.38	60518.25
10	5.73	10.40	95.45	3.64	11.01	15.07	1.44	61547.70
11	5.34	7.19	82.01	3.41	11.19	14.87	1.48	62445.44
12	4.56	10.18	93.12	3.74	11.18	15.24	1.50	59292.41
13	4.57	5.70	86.14	3.21	11.34	14.72	1.42	64046.71
14	6.19	25.35	73.72	3.51	10.99	14.57	1.44	65255.69
15	21.77	37.66	50.93	4.96	12.46	13.04	1.45	79280.28
16	11.27	6.52	58.33	2.64	12.99	13.28	1.43	77316.90
17	8.10	27.96	52.88	2.57	12.49	13.40	1.46	76893.77
18	5.11	3.56	57.82	1.43	13.71	13.21	1.42	77392.11
19	4.27	4.19	55.09	1.51	13.54	13.09	1.46	78593.95
20	5.18	6.73	55.05	2.16	12.91	13.29	1.44	77092.40
21	7.77	7.84	54.08	2.44	12.72	13.24	1.44	77398.31
22	5.14	3.32	61.68	1.30	13.88	13.55	1.43	74714.27
23	3.93	3.48	63.32	1.44	13.83	13.81	1.45	71569.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.95	13.02	67.98	3.30	12.41	13.87	1.44	71840.34
最 大 值	22.03	37.66	102.04	10.34	13.88	15.24	1.71	79280.28
發生時間	5	15	7	5	22	12		15
最 小 值	3.93	2.90	49.34	1.30	10.99	13.04	1.30	59292.41
發生時間	23	7	2	22	14	15		12
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	0.02 %	0.15 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.61	3.07	86.48	0.59	17.09	10.28	1.40	65490.49
1	8.19	6.37	84.10	0.76	15.83	10.32	1.40	64856.91
2	10.79	7.80	84.53	0.88	16.46	10.51	1.40	63801.31
3	10.39	5.99	95.23	0.86	17.37	10.42	1.40	63868.19
4	17.28	20.51	93.00	4.37	15.14	10.63	1.41	64319.86
5	19.54	12.22	91.75	6.91	15.62	10.76	1.41	67483.89
6	9.40	3.33	95.75	1.05	15.34	10.99	1.42	62089.11
7	5.49	9.16	110.53	0.82	15.62	11.06	1.44	60718.02
8	8.02	34.96	125.97	0.92	13.84	12.71	1.45	48967.75
9	4.64	22.39	122.21	0.63	14.52	12.26	1.49	53617.01
10	3.24	6.42	133.14	0.24	15.35	12.09	1.45	52479.66
11	3.43	4.90	132.94	0.53	14.42	12.26	1.41	51215.69
12	7.47	6.97	121.56	0.97	14.07	12.16	1.40	52243.12
13	8.31	16.11	121.03	1.13	14.19	11.99	1.41	52937.33
14	18.59	28.57	112.63	2.30	13.17	12.18	1.40	52460.12
15	19.67	8.70	92.89	2.56	14.93	10.80	1.40	60679.58
16	23.05	12.16	79.85	3.24	15.87	10.15	1.40	64806.53
17	18.66	3.53	86.36	1.64	16.62	10.18	1.41	64551.53
18	15.71	2.97	99.59	1.95	16.97	10.51	1.41	62772.43
19	12.45	5.51	87.15	1.10	16.26	10.42	1.40	64700.70
20	5.69	3.85	80.99	0.51	16.09	10.31	1.40	64618.65
21	8.98	8.42	84.25	0.96	15.70	10.45	1.40	63564.45
22	12.39	3.69	95.50	0.54	17.05	10.58	1.40	67394.00
23	11.74	2.68	99.93	0.32	18.13	10.20	1.41	65536.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.41	10.01	100.72	1.49	15.65	11.01	1.41	60632.19
最 大 值	23.05	34.96	133.14	6.91	18.13	12.71	1.55	67483.89
發生時間	16	8	10	5	23	8		5
最 小 值	3.24	2.68	79.85	0.24	13.17	10.15	1.40	48967.75
發生時間	10	23	16	10	14	16		8
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	0.15 %	0.08 %		0.04	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月10日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.55	3.83	65.91	1.62	16.67	10.21	1.43	82994.64
1	11.09	3.30	67.92	1.72	15.64	10.43	1.42	83544.88
2	9.66	5.05	63.19	1.48	16.06	10.38	1.42	83938.41
3	10.00	15.79	65.38	2.09	14.60	10.59	1.44	81335.69
4	17.01	24.37	56.20	2.85	14.72	10.51	1.44	81714.89
5	11.94	7.81	62.12	1.87	15.53	10.30	1.44	83710.87
6	11.68	5.17	81.54	1.92	17.18	10.07	1.44	81866.56
7	11.76	4.91	70.65	1.73	16.37	10.47	1.45	79017.73
8	7.12	8.41	85.16	1.94	14.22	11.69	1.49	67504.46
9	8.44	7.39	89.44	2.58	13.69	12.12	1.51	62416.90
10	10.13	15.30	68.51	2.89	12.97	11.63	1.46	65333.18
11	9.07	9.00	82.07	2.68	13.97	11.61	1.45	65707.99
12	9.25	3.04	91.66	2.03	15.09	11.79	1.47	64481.99
13	9.51	17.96	84.66	3.18	12.70	12.56	1.48	59481.64
14	9.68	34.93	84.82	3.39	12.25	12.49	1.49	59322.09
15	12.23	4.66	68.52	2.29	15.63	10.35	1.48	75290.83
16	16.43	5.96	54.97	3.24	15.01	10.08	1.47	77810.17
17	16.45	11.80	56.07	3.40	14.35	10.20	1.45	79443.24
18	9.89	2.46	75.68	1.66	15.98	10.72	1.48	75063.68
19	12.19	5.47	59.16	1.96	15.68	10.25	1.50	77389.86
20	12.21	3.68	70.95	2.18	16.07	10.04	1.51	79078.03
21	13.02	2.40	77.00	1.87	16.72	10.35	1.52	75221.31
22	10.05	3.41	58.03	1.39	15.80	10.33	1.51	76639.40
23	12.45	2.13	64.69	1.39	16.46	10.20	1.51	77730.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.45	8.68	71.01	2.22	15.14	10.81	1.47	74834.96
最 大 值	17.01	34.93	91.66	3.40	17.18	12.56	1.52	83938.41
發生時間	4	14	12	17	6	13		2
最 小 值	7.12	2.13	54.97	1.39	12.25	10.04	1.41	59322.09
發生時間	8	23	16	22	14	20		14
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.06 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.08 %		0.10	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %