

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月13日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月13日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.13	8.51	67.94	2.51	19.43	10.39	1.33	81760.92
1	12.56	10.57	70.36	2.35	20.02	10.52	1.32	81910.00
2	10.61	5.97	79.47	2.42	20.32	10.76	1.33	79508.14
3	9.63	16.74	82.49	2.37	18.47	11.21	1.33	76647.42
4	12.41	49.66	72.08	4.48	17.79	10.73	1.34	79367.22
5	10.99	13.78	64.15	3.22	19.32	10.41	1.34	75640.77
6	18.61	47.98	58.10	3.88	18.92	10.10	1.33	79686.12
7	36.44	14.89	66.52	7.64	17.45	10.82	1.34	72380.72
8	15.86	19.88	68.61	3.61	18.75	10.03	1.35	87503.99
9	12.76	1.02	64.98	2.29	20.70	9.65	1.34	90031.69
10	19.87	38.31	61.54	6.78	19.03	9.66	1.34	85686.20
11	11.46	28.97	65.86	3.00	18.99	10.00	1.34	73702.20
12	22.62	25.6	59.19	11.31	19.76	8.91	1.35	85182.97
13	43.64	18.75	46.93	21.64	20.43	8.62	1.35	87764.30
14	9.03	77.58	44.65	11.35	18.67	9.43	1.34	79838.24
15	17.51	無效	46.65	18.41	17.04	10.05	1.36	74567.36
16	17.59	25.72	55.95	17.29	17.77	10.27	1.36	83830.65
17	21.49	14.41	54.39	8.60	17.04	10.39	1.36	80910.90
18	13.30	19.14	48.62	3.89	17.64	9.76	1.35	79514.02
19	15.48	10.53	46.95	3.48	19.76	9.46	1.34	85558.26
20	17.90	10.43	46.58	3.14	19.52	9.64	1.34	86476.66
21	13.66	6.22	63.64	2.41	19.79	9.71	1.34	84867.69
22	12.06	7.89	43.34	1.76	20.86	9.31	1.34	82895.29
23	11.90	5.83	58.38	1.93	19.80	10.15	1.34	79973.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	16.65	20.80	59.89	6.24	19.05	10.00	1.34	81466.90
最大值	43.64	77.58	82.49	21.64	20.86	11.21	1.39	90031.69
發生時間	13	14	3	13	22	3		9
最小值	9.03	1.02	43.34	1.76	17.04	8.62	1.31	72380.72
發生時間	14	9	22	22	15	13		7
零點偏移	0.00 %	0.00%	-0.01 %	-0.09 %		-0.21	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.21 %	0.00%	-0.04 %	-0.12 %		0.23	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %