P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.80	3.83	65.23	1.22	13.58	13.32	1.35	74841.76
1	3.37	4.38	63.54	0.73	14.50	13.10	1.34	77033.27
2	3.00	3.84	65.95	0.38	15.17	13.12	1.32	77438.47
3	2.79	16.21	61.62	1.32	13.22	13.32	1.34	75335.40
4	2.84	3.36	69.54	1.12	13.45	13.30	1.34	73952.40
5	3.05	5.06	78.75	1.08	13.57	13.65	1.29	76141.98
6	4.02	5.29	75.61	1.24	13.87	13.67	1.27	78135.53
7	5.20	5.96	71.24	2.07	12.94	13.75	1.28	76140.30
8	5.81	3.96	66.96	1.65	13.47	13.37	1.28	79406.78
9	6.67	4.11	67.64	2.25	13.05	13.54	1.32	74083.84
10	6.76	5.77	67.63	2.64	12.68	13.46	1.34	74820.22
11	7.68	5.98	68.55	2.33	13.18	13.35	1.33	76236.79
12	5.30	3.05	74.86	1.40	13.54	13.33	1.33	76019.97
13	3.56	4.71	72.66	1.08	13.69	13.41	1.33	76670.59
14	4.78	3.47	79.54	1.67	13.41	13.47	1.31	77084.36
15	7.13	11.97	69.07	2.68	12.71	13.28	1.34	78216.40
16	6.90	4.69	73.09	2.13	13.15	13.54	1.33	75426.46
17	5.67	3.25	75.92	1.88	13.38	13.43	1.31	77448.84
18	7.81	3.52	70.42	1.73	13.38	13.15	1.34	77778.73
19	12.72	3.16	69.24	2.27	13.16	13.14	1.34	78953.03
20	6.05	3.75	65.96	1.80	13.34	13.57	1.35	75041.71
21	3.59	2.93	77.86	0.89	13.76	13.72	1.32	73052.68
22	2.77	3.58	70.07	0.69	14.21	13.15	1.32	79019.48
23	2.59	3.45	68.76	0.77	14.07	13.22	1.34	77037.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.20	4.97	70.40	1.54	13.52	13.39	1.32	76471.51
最 大 值	12.72	16.21	79.54	2.68	15.17	13.75	1.42	79406.78
發生時間	19	3	14	15	2	7		8
最 小 值	2.59	2.93	61.62	0.38	12.68	13.10	1.25	73052.68
發生時間	23	21	3	2	10	1		21
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.09 %	0.00 %		0.13	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.86	3.20	105.29	1.18	14.71	11.44	1.40	61744.02
1	16.93	3.65	105.93	0.90	15.45	11.28	1.40	63103.07
2	16.13	4.94	111.17	0.70	15.90	11.82	1.40	60960.15
3	14.86	3.56	112.93	0.73	16.52	11.21	1.41	65675.99
4	14.84	8.96	97.49	1.12	14.53	11.53	1.40	63417.19
5	17.16	33.30	104.51	1.98	13.26	12.00	1.40	61412.61
6	24.27	5.96	109.55	2.06	15.45	11.51	1.40	64118.18
7	15.70	9.42	97.68	2.62	12.98	11.84	1.41	63474.18
8	22.06	8.09	100.60	2.72	13.44	11.79	1.40	61856.82
9	18.50	4.07	108.55	2.33	14.85	11.29	1.40	64111.94
10	17.29	5.73	103.67	3.21	14.60	11.49	1.40	60715.41
11	17.19	4.65	107.75	1.38	15.55	11.38	1.40	62844.35
12	15.51	4.53	100.81	1.62	15.00	11.21	1.40	64798.94
13	15.81	4.56	111.48	1.46	15.21	11.45	1.40	61495.18
14	18.80	6.77	99.18	1.80	14.70	11.31	1.40	64045.57
15	19.43	9.02	99.39	2.07	13.88	11.52	1.40	62351.66
16	15.30	3.22	103.71	1.07	15.63	11.09	1.40	63396.75
17	15.23	11.82	96.72	0.97	15.88	10.95	1.40	65767.53
18	20.22	3.19	106.77	2.52	14.83	11.26	1.41	65653.65
19	21.55	3.82	96.94	3.39	15.06	11.12	1.41	66193.80
20	24.78	1.91	113.60	2.16	15.23	11.30	1.41	64924.82
21	23.71	4.66	106.05	2.25	15.35	11.39	1.41	63225.83
22	19.31	4.43	105.87	1.72	16.08	10.97	1.41	65323.27
23	19.59	10.86	103.90	1.98	14.22	11.41	1.40	64344.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.33	6.85	104.56	1.83	14.93	11.40	1.40	63539.81
最 大 值	24.78	33.30	113.60	3.39	16.52	12.00	1.42	66193.80
發生時間	20	5	20	19	3	5		19
最 小 值	14.84	1.91	96.72	0.70	12.98	10.95	1.39	60715.41
發生時間	4	20	17	2	7	17		10
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.10	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	-0.84 %	-2.85 %	0.02 %		0.11	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.20	4.49	60.15	2.63	13.82	11.58	1.31	81376.04
1	15.98	4.58	72.04	2.03	15.16	11.55	1.31	83240.83
2	14.62	3.20	74.02	1.53	16.77	11.33	1.32	86553.02
3	14.47	3.64	82.16	2.11	15.29	11.33	1.34	84186.73
4	16.03	5.61	63.75	2.52	14.44	11.56	1.31	81395.09
5	11.56	3.83	78.77	1.73	15.33	11.83	1.31	80351.52
6	12.33	3.92	76.70	1.50	15.87	11.52	1.34	85209.43
7	15.07	6.57	95.00	1.93	15.52	11.90	1.35	83418.31
8	13.70	4.08	78.34	2.35	15.77	11.04	1.37	87505.31
9	18.33	19.55	50.93	4.67	13.47	11.22	1.38	77079.17
10	16.84	18.81	49.42	7.48	12.36	11.37	1.38	74734.63
11	17.52	4.80	63.23	3.87	14.62	11.24	1.37	79536.55
12	17.90	7.27	58.47	4.06	13.71	11.54	1.36	80877.64
13	16.16	7.88	62.39	3.91	13.24	11.90	1.37	77291.55
14	12.86	5.31	81.51	3.19	13.39	12.58	1.38	72321.22
15	16.86	5.58	62.03	3.48	13.52	11.83	1.37	79364.53
16	22.39	25.36	54.31	4.73	12.20	12.03	1.34	79269.22
17	19.07	8.87	67.38	2.96	14.19	11.33	1.34	83959.81
18	23.14	12.53	54.69	3.84	12.90	11.64	1.32	82088.37
19	18.47	5.55	66.45	3.24	14.44	11.28	1.33	84132.79
20	19.23	13.44	58.37	3.85	13.59	11.52	1.32	82160.28
21	15.78	4.35	75.03	2.61	14.68	11.53	1.33	81907.78
22	16.30	5.56	66.15	2.70	14.44	11.67	1.33	80732.58
23	16.71	13.98	59.72	2.75	14.08	11.54	1.34	81746.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.69	8.28	67.13	3.15	14.28	11.58	1.34	81268.29
最 大 值	23.14	25.36	95.00	7.48	16.77	12.58	1.38	87505.31
發生時間	18	16	7	10	2	14		8
最 小 值	11.56	3.20	49.42	1.50	12.20	11.04	1.29	72321.22
發生時間	5	2	10	6	16	8		14
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.44 %	-2.30 %	-2.00 %	-0.28 %		-0.04	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %