P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.22	2.57	81.78	10.10	16.05	10.92	0.54	105119.98
1	4.19	2.26	89.58	10.16	15.83	11.30	0.50	104703.33
2	3.17	2.36	86.94	10.16	15.70	11.34	0.49	105036.44
3	4.29	3.67	93.37	10.68	15.39	11.74	0.46	101641.10
4	5.00	14.40	84.79	11.05	17.63	11.36	0.45	105402.91
5	4.54	8.56	84.35	10.95	15.45	11.38	0.50	103753.14
6	6.28	3.52	85.95	11.20	13.39	11.44	0.53	101861.24
7	8.74	5.75	85.64	11.13	14.77	11.18	0.49	107612.14
8	7.58	16.36	83.43	11.03	13.34	11.44	0.48	101950.48
9	7.00	37.53	75.58	12.30	13.53	10.98	0.57	97670.79
10	17.76	39.50	79.57	12.37	13.42	11.13	0.54	98763.33
11	13.48	55.86	76.39	12.99	13.76	10.99	0.54	99156.57
12	15.61	79.30	78.08	12.65	13.52	11.25	0.57	95747.53
13	7.67	25.20	67.58	10.33	14.40	10.55	0.55	100651.78
14	4.93	43.37	66.73	10.38	14.35	10.74	0.53	98421.80
15	13.95	28.66	73.36	13.12	12.65	11.10	0.53	94870.94
16	8.62	15.88	78.39	12.06	13.37	11.19	0.52	96163.29
17	7.85	36.83	71.14	11.33	14.25	10.86	0.56	96823.57
18	6.69	14.59	73.10	10.88	14.63	10.92	0.57	97064.40
19	5.09	5.98	80.25	10.55	15.72	10.81	0.54	101432.61
20	5.01	4.73	95.89	10.73	15.59	11.33	0.46	105012.14
21	4.56	3.75	86.36	10.57	15.88	11.13	0.47	103419.14
22	4.82	3.72	78.07	10.56	15.49	11.12	0.52	102610.74
23	3.34	13.21	77.45	10.39	15.62	11.16	0.52	102576.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.31	19.48	80.57	11.15	14.74	11.14	0.52	101144.41
最 大 值	17.76	79.30	95.89	13.12	17.63	11.74	0.59	107612.14
發生時間	10	12	20	15	4	3		7
最 小 值	3.17	2.26	66.73	10.10	12.65	10.55	0.43	94870.94
發生時間	2	1	14	0	15	13		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.36 %	-0.22 %	-0.15 %	-0.01 %		-0.01	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	3.21	1.25	85.32	4.90	13.92	11.84	0.42	77158.23
5	3.45	13.91	81.54	4.84	14.32	11.56	0.42	79257.31
6	4.74	2.17	81.92	5.21	13.10	11.83	0.44	77358.59
7	6.25	1.68	75.25	5.04	13.39	11.62	0.44	80192.67
8	5.40	22.76	81.27	5.06	13.26	11.74	0.46	78602.86
9	4.87	3.37	75.88	4.96	13.50	11.69	0.44	78280.83
10	4.46	19.24	80.44	4.94	13.68	11.57	0.49	79238.55
11	4.56	31.78	80.74	5.06	12.40	11.80	0.47	78219.69
12	7.09	26.93	84.85	5.45	11.67	12.02	0.44	76856.18
13	16.45	3.83	105.89	6.02	11.92	11.91	0.39	77178.58
14	14.17	35.82	101.87	5.69	12.44	11.82	0.44	77298.07
15	13.41	2.33	105.37	5.54	12.16	11.93	0.43	77322.94
16	11.51	3.27	98.34	5.31	12.42	11.90	0.39	77096.30
17	8.60	3.38	78.76	5.10	13.79	11.69	0.40	76796.12
18	5.79	1.70	80.70	4.89	14.50	11.64	0.42	77432.90
19	5.47	2.15	86.75	5.17	13.72	12.07	0.45	74538.24
20	5.66	32.75	84.10	5.04	13.50	11.69	0.44	78264.21
21	7.07	6.35	81.07	5.79	14.41	11.62	0.41	78200.99
22	5.57	1.27	76.78	4.95	14.66	11.57	0.41	78185.75
23	4.79	0.87	89.01	4.96	15.14	11.83	0.42	75882.93
監測時數	20	20	20	20	20	20	20	20
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	7.13	10.84	85.79	5.20	13.40	11.77	0.43	77668.10
最 大 值	16.45	35.82	105.89	6.02	15.14	12.07	0.52	80192.67
發生時間	13	14	13	13	23	19		7
最 小 值	3.21	0.87	75.25	4.84	11.67	11.56	0.31	74538.24
發生時間	4	23	7	5	12	5		19
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.09 %	0.03 %		-0.17	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年07月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.01	2.57	89.95	8.05	19.72	9.04	1.35	86012.90
1	8.73	4.54	101.71	8.15	18.83	9.65	1.37	90814.99
2	10.14	9.80	97.35	8.03	18.69	9.38	1.37	94239.83
3	13.99	9.19	100.27	8.11	18.31	9.67	1.35	92293.75
4	14.76	13.59	98.86	8.14	19.26	9.38	1.35	94916.45
5	15.49	47.67	95.17	9.25	17.79	9.69	1.37	87089.27
6	14.08	15.47	90.17	8.44	17.72	9.33	1.37	88781.70
7	17.99	32.29	93.78	8.68	16.99	9.86	1.38	89690.31
8	20.70	19.51	98.15	8.91	17.18	9.54	1.41	90785.13
9	17.49	30.75	91.02	9.38	17.37	9.31	1.45	88768.88
10	17.15	29.74	91.52	8.17	16.89	9.43	1.44	88065.47
11	18.29	34.94	89.78	8.72	17.12	9.27	1.41	89055.47
12	30.20	49.37	86.15	8.39	17.30	9.12	1.44	83397.81
13	6.28	87.28	82.23	8.74	16.08	8.86	1.46	81344.81
14	13.62	63.58	72.87	10.18	16.81	8.44	1.44	78538.21
15	18.72	23.30	70.14	12.58	16.51	8.38	1.45	81034.33
16	15.40	37.88	70.28	10.08	16.43	8.51	1.44	79507.60
17	11.91	36.27	74.21	8.82	17.57	8.55	1.41	80334.20
18	13.31	37.80	79.58	9.17	17.62	8.87	1.38	79244.15
19	7.81	3.66	103.99	8.46	20.33	9.15	1.42	91486.95
20	9.63	23.24	91.34	8.16	20.01	8.68	1.43	97539.11
21	12.77	20.89	90.09	8.58	18.59	9.19	1.40	94163.63
22	13.67	6.10	100.65	8.56	19.40	9.25	1.37	94403.07
23	15.97	3.79	101.37	8.57	20.22	9.01	1.38	96893.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.46	26.80	90.03	8.85	18.03	9.15	1.40	88266.71
最 大 值	30.20	87.28	103.99	12.58	20.33	9.86	1.49	97539.11
發生時間	12	13	19	15	19	7		20
最 小 值	6.28	2.57	70.14	8.03	16.08	8.38	1.34	78538.21
發生時間	13	0	15	2	13	15		14
零點偏移	-0.08 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.07 %	0.07 %		0.02	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %