P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.94	2.97	91.57	0.97	19.26	10.71	1.36	71356.07
1	13.05	4.13	98.63	0.94	18.87	11.53	1.38	65859.50
2	13.90	3.30	92.41	1.13	18.92	10.95	1.37	69999.93
3	13.31	4.04	82.72	1.30	17.84	10.90	1.36	71168.48
4	15.15	18.79	85.76	1.37	18.13	10.56	1.36	73505.37
5	14.26	6.24	92.57	1.55	17.36	11.37	1.36	68341.25
6	18.63	4.86	101.79	1.81	16.62	11.35	1.36	69218.79
7	37.58	5.95	92.46	2.46	17.75	10.98	1.37	70467.22
8	23.53	6.28	84.46	2.04	17.22	11.06	1.38	68816.68
9	23.65	4.27	87.94	2.13	16.82	11.39	1.37	66911.94
10	23.38	4.10	106.83	1.72	17.61	11.39	1.37	66885.66
11	17.96	10.72	76.86	1.67	17.48	11.18	1.36	68679.86
12	17.51	4.45	101.00	1.44	17.86	11.36	1.32	67393.79
13	17.88	2.82	104.18	2.03	17.64	10.77	1.34	71332.28
14	18.33	3.11	93.48	1.64	17.20	11.18	1.34	68767.63
15	15.93	9.32	111.13	1.13	18.74	11.23	1.36	66792.88
16	21.38	23.88	77.39	2.18	17.10	10.89	1.35	70065.57
17	15.48	8.41	83.34	2.12	16.79	11.41	1.33	65002.01
18	24.42	21.83	106.46	2.54	16.89	11.14	1.36	69914.60
19	16.03	1.93	122.88	1.75	16.44	11.77	1.34	64975.91
20	17.53	3.07	129.82	1.31	17.91	11.03	1.32	67205.38
21	23.25	4.27	96.01	1.63	17.80	11.31	1.32	68176.21
22	18.43	15.68	97.33	1.41	17.02	12.22	1.34	62365.16
23	27.28	21.80	81.50	1.80	17.63	11.33	1.32	68628.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.16	8.18	95.77	1.67	17.62	11.21	1.35	68409.61
最 大 值	37.58	23.88	129.82	2.54	19.26	12.22	1.41	73505.37
發生時間	7	16	20	18	0	22		4
最 小 值	11.94	1.93	76.86	0.94	16.44	10.56	1.31	62365.16
發生時間	0	19	11	1	19	4		22
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	0.06 %	0.19 %	0.04 %		-0.03	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.70	1.76	99.48	0.15	19.02	11.10	1.44	57515.41
1	6.77	1.33	107.21	0.20	20.73	11.01	1.48	59545.67
2	11.08	18.61	78.72	0.13	18.70	11.01	1.44	60987.18
3	14.52	10.79	72.21	0.18	18.47	10.33	1.43	66395.28
4	13.32	10.38	81.71	0.29	16.88	11.09	1.45	62526.38
5	17.64	6.45	87.28	0.53	17.91	10.47	1.50	64538.20
6	14.54	24.94	85.70	0.35	17.92	10.44	1.49	61983.66
7	16.26	14.03	78.61	0.48	17.97	10.31	1.46	62379.77
8	15.39	21.54	68.51	0.46	18.25	9.93	1.44	61743.47
9	14.15	33.08	66.76	0.30	19.12	9.92	1.41	62540.78
10	17.61	31.35	81.89	0.49	19.77	9.91	1.46	63267.08
11	20.03	1.34	89.88	0.25	18.08	10.18	1.43	64180.13
12	29.15	0.98	113.00	0.89	16.62	10.80	1.44	64312.47
13	18.93	0.60	122.14	0.60	16.53	11.11	1.44	61685.72
14	15.23	1.27	94.40	0.25	17.68	11.08	1.44	57325.87
15	19.45	16.56	108.38	0.62	17.61	10.35	1.43	63970.04
16	14.12	25.06	99.57	0.54	17.60	10.04	1.42	60367.55
17	18.22	7.98	101.52	0.33	17.01	10.60	1.42	64239.54
18	20.64	0.28	123.51	0.18	17.01	10.95	1.47	62634.33
19	19.84	0.22	114.79	0.22	17.23	10.78	1.46	62380.24
20	15.55	4.30	85.04	0.20	19.30	10.16	1.43	62326.22
21	19.73	14.85	99.00	0.13	19.30	9.92	1.43	69326.54
22	18.56	10.98	98.92	0.48	17.00	10.85	1.44	64159.68
23	21.78	23.07	77.00	1.82	15.64	11.11	1.44	61396.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.76	11.74	93.13	0.42	17.97	10.56	1.44	62571.97
最 大 值	29.15	33.08	123.51	1.82	20.73	11.11	1.50	69326.54
發生時間	12	9	18	23	1	13		21
最 小 值	6.77	0.22	66.76	0.13	15.64	9.91	1.40	57325.87
發生時間	1	19	9	2	23	10		14
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.17 %	0.01 %	0.07 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.42	1.95	106.01	2.79	18.01	10.12	1.30	85380.28
1	9.45	2.91	110.37	2.64	19.46	10.80	1.31	76993.36
2	11.28	4.44	104.05	2.92	17.45	10.68	1.30	78440.13
3	13.34	26.39	83.69	3.18	15.79	10.86	1.29	78084.54
4	13.31	13.66	81.90	3.46	15.70	10.93	1.29	75711.44
5	14.46	23.04	89.55	3.52	15.47	11.21	1.28	76421.51
6	16.34	22.99	83.71	3.62	15.40	11.02	1.27	75980.83
7	13.38	9.00	92.86	3.10	16.40	11.15	1.27	75718.01
8	13.62	4.19	82.53	2.86	17.28	10.61	1.32	76433.54
9	14.71	34.17	79.21	3.08	17.16	10.36	1.33	78693.10
10	17.28	43.89	92.40	4.17	14.75	11.25	1.33	74504.00
11	19.96	42.05	83.28	4.60	15.11	10.42	1.31	77246.78
12	19.30	39.01	94.67	5.78	14.22	10.97	1.31	76550.08
13	22.15	31.12	113.98	5.77	13.32	11.33	1.31	77349.82
14	19.97	49.90	111.29	5.91	13.28	11.30	1.30	74688.59
15	21.57	29.12	100.72	7.19	14.09	10.76	1.29	74872.40
16	16.76	17.63	110.82	4.60	13.66	10.99	1.29	73534.34
17	17.60	21.69	113.03	4.91	13.43	11.22	1.29	75166.36
18	28.01	16.74	119.00	4.96	14.93	11.03	1.30	83500.00
19	17.65	2.05	115.62	3.44	16.86	10.63	1.31	85829.11
20	18.73	14.23	91.58	3.50	16.23	10.53	1.30	82064.38
21	17.32	15.34	96.27	3.66	16.25	10.51	1.29	78548.73
22	19.83	7.72	106.70	4.68	15.48	10.77	1.30	81755.30
23	24.09	5.41	106.50	5.64	13.84	11.21	1.29	77880.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.23	19.94	98.74	4.17	15.57	10.86	1.30	77972.78
最 大 值	28.01	49.90	119.00	7.19	19.46	11.33	1.34	85829.11
發生時間	18	14	18	15	1	13		19
最 小 值	9.45	1.95	79.21	2.64	13.28	10.12	1.26	73534.34
發生時間	1	0	9	1	14	0		16
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.41 %	0.02 %	-0.06 %	-0.04 %		0.10	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %