P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.54	6.32	52.22	1.54	15.11	11.46	1.49	72105.29
1	13.06	40.53	51.47	2.13	13.96	12.32	1.50	65493.22
2	16.47	45.78	42.62	1.69	14.89	11.69	1.50	70260.44
3	15.86	43.53	47.26	1.96	14.46	11.58	1.48	69480.80
4	20.32	19.20	54.23	2.01	14.32	11.38	1.47	73475.41
5	16.43	12.80	55.09	2.26	13.74	12.11	1.46	67233.41
6	33.55	6.08	52.56	2.43	14.11	11.77	1.42	72523.89
7	24.82	18.70	59.96	2.27	13.51	11.89	1.42	69451.28
8	20.26	8.08	65.87	2.32	13.35	11.78	1.43	70726.91
9	17.98	33.05	58.77	2.77	12.51	12.36	1.44	65335.91
10	16.32	66.65	63.82	2.06	13.69	12.41	1.42	65406.68
11	15.26	7.86	63.78	2.11	13.59	12.66	1.41	63745.35
12	11.92	11.18	70.96	1.77	14.27	13.01	1.44	60880.21
13	11.86	34.09	75.19	3.04	12.77	14.14	1.46	52013.83
14	6.65	14.87	81.42	3.08	12.45	14.11	1.44	50171.43
15	1.94	11.50	84.61	3.20	12.05	13.95	1.48	51053.46
16	4.88	8.00	68.64	1.88	14.13	12.91	1.49	60017.97
17	8.50	7.29	68.65	1.68	14.30	12.96	1.48	61729.49
18	11.94	17.95	66.17	1.70	14.49	13.26	1.55	59606.28
19	7.11	23.09	60.16	1.17	15.72	12.50	1.55	63326.03
20	7.97	20.55	54.80	1.04	15.95	12.49	1.47	64497.52
21	13.98	11.96	44.96	0.78	17.10	11.28	1.47	72352.63
22	13.73	18.87	46.73	0.49	19.16	10.53	1.46	76041.84
23	15.15	24.29	38.89	0.63	17.82	10.94	1.46	73982.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.27	21.34	59.53	1.92	14.48	12.31	1.47	65454.64
最 大 值	33.55	66.65	84.61	3.20	19.16	14.14	1.74	76041.84
發生時間	6	10	15	15	22	13		22
最 小 值	1.94	6.08	38.89	0.49	12.05	10.53	1.41	50171.43
發生時間	15	6	23	22	15	22		14
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.14 %	-0.04 %	-0.15 %	-0.12 %		-0.00	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.26	17.76	54.32	0.15	16.21	10.82	1.51	62149.59
1	13.44	4.52	56.30	0.18	14.99	11.18	1.51	60695.02
2	13.95	11.63	57.44	0.14	16.19	10.79	1.51	61259.30
3	18.02	27.71	68.65	0.59	15.17	10.91	1.51	62527.96
4	14.17	9.51	53.26	0.82	13.32	11.44	1.51	57828.75
5	13.77	25.42	53.64	0.49	13.82	11.78	1.51	57336.40
6	15.40	30.23	59.96	0.45	14.34	11.42	1.52	59293.04
7	19.32	4.43	51.93	0.59	14.27	11.25	1.49	58356.89
8	17.48	1.49	73.62	0.56	13.99	10.94	1.50	62764.53
9	13.20	1.32	64.18	0.47	13.93	10.96	1.51	60357.86
10	13.08	1.60	62.42	0.35	14.35	11.11	1.50	59510.83
11	14.23	3.80	60.74	0.09	16.24	10.80	1.48	62802.56
12	14.25	4.68	76.84	0.12	18.29	10.23	1.51	62782.66
13	13.30	2.20	80.49	0.08	17.07	10.69	1.52	62500.71
14	13.30	2.86	63.16	0.09	17.25	11.46	1.50	58257.89
15	9.73	4.43	83.44	0.07	16.24	12.51	1.53	52559.35
16	12.10	1.07	67.53	0.08	16.93	11.48	1.47	58688.43
17	11.39	1.90	68.70	0.12	17.65	11.48	1.48	58042.05
18	12.05	2.18	61.67	0.14	18.57	11.08	1.47	59833.88
19	13.69	8.12	47.98	0.11	18.18	10.53	1.44	63634.90
20	12.95	13.24	46.90	0.11	18.14	10.40	1.43	64205.92
21	13.48	2.07	53.20	0.16	19.89	10.20	1.45	64067.70
22	12.89	0.80	75.17	0.17	20.31	9.91	1.46	64806.34
23	13.55	2.07	52.78	0.13	19.18	10.13	1.47	64163.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.88	7.71	62.26	0.26	16.44	10.98	1.49	60767.77
最 大 值	19.32	30.23	83.44	0.82	20.31	12.51	1.57	64806.34
發生時間	7	6	15	4	22	15		22
最 小 值	9.73	0.80	46.90	0.07	13.32	9.91	1.43	52559.35
發生時間	15	22	20	15	4	22		15
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.58 %	0.01 %	0.02 %	-0.15 %		-0.00	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.52	14.76	47.70	2.65	13.38	11.18	1.48	69003.87
1	15.58	7.97	59.59	2.60	14.38	11.23	1.45	69013.30
2	15.15	4.31	54.49	2.33	14.34	10.28	1.43	76482.33
3	13.66	8.92	51.21	2.06	15.88	10.42	1.47	74628.81
4	15.33	4.98	61.65	2.59	14.67	9.91	1.49	77512.97
5	18.56	10.64	62.58	3.46	13.71	9.98	1.48	75975.89
6	17.74	10.15	61.40	3.85	11.85	10.81	1.48	70654.86
7	13.69	64.84	45.30	3.33	12.51	10.57	1.47	64341.72
8	20.79	55.71	47.79	2.82	14.21	9.81	1.50	70638.99
9	15.31	7.82	58.84	2.78	14.00	9.86	1.50	70612.17
10	14.11	7.84	61.71	3.00	13.83	9.81	1.49	70143.05
11	12.57	9.08	72.87	2.58	14.20	9.84	1.49	68776.91
12	15.53	25.18	75.81	2.25	15.47	9.95	1.49	70532.80
13	14.08	7.05	75.40	2.55	14.64	9.89	1.49	74015.35
14	14.09	11.34	54.47	2.09	14.95	10.17	1.49	74611.84
15	11.97	10.58	59.21	2.67	13.38	11.99	1.49	63883.37
16	11.26	2.52	70.64	2.25	15.14	11.63	1.52	66942.39
17	14.65	2.10	62.74	1.79	18.01	10.11	1.49	77529.50
18	13.17	3.49	60.60	1.84	16.14	10.86	1.49	73621.56
19	11.65	2.66	68.28	1.87	16.57	11.49	1.52	68425.02
20	14.72	3.02	51.87	1.81	17.00	10.47	1.52	76956.20
21	13.52	2.42	50.44	1.80	18.38	10.04	1.51	80369.09
22	13.69	2.14	53.82	1.74	17.98	10.57	1.49	76572.68
23	12.09	2.40	60.74	1.86	18.19	10.65	1.49	75256.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.48	11.75	59.55	2.44	15.12	10.48	1.49	72354.22
最 大 值	20.79	64.84	75.81	3.85	18.38	11.99	1.54	80369.09
發生時間	8	7	12	6	21	15		21
最 小 值	11.26	2.10	45.30	1.74	11.85	9.81	1.42	63883.37
發生時間	16	17	7	22	6	8		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.14 %	0.14 %	-0.06 %	-0.12 %		0.13	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %