

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月03日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	9.59	4.52	60.35	1.60	18.87	12.15	1.46	72076.59
1	8.21	5.13	48.40	1.40	19.55	12.11	1.46	71110.35
2	9.16	4.62	45.92	1.25	20.08	11.23	1.45	77437.81
3	10.01	7.19	55.93	1.80	17.71	11.84	1.42	74594.47
4	10.52	3.06	56.88	1.66	17.97	11.54	1.41	77487.78
5	13.81	7.69	60.41	2.22	16.85	11.97	1.41	72234.00
6	12.57	8.49	56.49	1.99	17.10	11.99	1.41	74925.55
7	15.47	12.11	55.14	2.17	16.86	11.91	1.40	76978.94
8	7.92	6.87	55.41	2.59	16.88	12.10	1.41	74681.85
9	11.78	2.30	61.05	1.69	17.15	12.16	1.41	73229.19
10	10.81	1.77	64.76	1.32	18.89	11.75	1.45	74125.72
11	10.50	3.50	52.80	1.57	17.49	11.90	1.46	74043.11
12	6.98	2.07	61.33	1.26	18.35	12.17	1.45	70903.18
13	10.07	1.93	55.39	1.21	19.09	11.47	1.42	75626.32
14	12.22	3.19	58.75	1.67	17.98	12.17	1.46	71191.02
15	10.03	3.62	72.24	1.46	17.53	12.42	1.46	68838.86
16	8.98	1.86	65.50	1.30	18.25	12.05	1.46	72048.34
17	9.08	1.92	60.72	1.15	19.07	11.65	1.45	74992.75
18	9.52	1.58	55.11	1.19	18.63	11.63	1.42	75197.56
19	8.62	1.53	69.31	1.22	18.73	12.24	1.41	70561.48
20	10.63	10.00	55.85	1.42	18.26	11.68	1.41	74958.36
21	10.01	1.53	60.57	1.19	19.22	11.79	1.41	73229.84
22	8.68	1.86	50.05	1.32	18.45	11.81	1.41	74072.99
23	7.44	3.06	65.25	1.09	19.25	11.64	1.41	74518.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.11	4.23	58.48	1.53	18.26	11.89	1.43	73711.04
最 大 值	15.47	12.11	72.24	2.59	20.08	12.42	1.47	77487.78
發生時間	7	7	15	8	2	15		4
最 小 值	6.98	1.53	45.92	1.09	16.85	11.23	1.38	68838.86
發生時間	12	19	2	23	5	2		15
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.49 %	0.44 %	-0.43 %	0.19 %		0.27	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年12月03日

報表日期: 111年12月03日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年12月03日

報表日期: 111年12月03日

[illegible]