



P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 2021年08月29日

報表日期: 2021年08月29日

[illegible]

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年08月29日

項目 單位 小時\限標	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	46.42	25.25	68.42	10.74	14.80	11.49	1.08	63040.11
3	35.20	24.81	66.59	9.46	14.46	11.54	1.09	63779.45
4	31.92	20.87	65.21	8.34	15.00	11.32	1.10	65892.71
5	32.13	25.97	70.81	11.39	15.02	11.31	1.10	67629.84
6	21.70	24.50	65.89	11.77	14.48	11.10	1.10	71207.38
7	24.10	21.24	64.59	4.39	14.60	11.69	1.10	64455.44
8	9.30	無效	59.36	1.53	16.18	10.64	1.12	67865.02
9	9.59	23.76	54.03	2.12	15.84	10.49	1.11	72901.14
10	10.21	23.41	55.78	2.19	15.65	10.30	1.13	76561.83
11	10.06	22.94	59.18	2.12	15.51	10.75	1.16	73284.66
12	12.93	19.44	48.38	2.92	17.38	9.30	1.18	76950.04
13	11.76	23.10	42.29	6.25	19.08	8.33	1.16	75772.78
14	14.32	23.36	38.03	11.62	16.89	8.04	1.14	75627.36
15	22.77	26.60	43.56	5.90	15.04	9.87	1.16	74421.80
16	14.09	20.43	42.52	3.13	16.74	9.68	1.14	73566.36
17	13.95	11.63	44.28	2.47	16.31	10.25	1.11	69841.60
18	12.03	12.30	54.45	2.27	16.69	10.43	1.12	70275.61
19	12.36	6.15	59.65	1.41	16.70	10.31	1.12	71682.20
20	12.50	12.11	82.22	2.27	17.94	9.81	1.10	74470.07
21	14.55	23.06	57.01	2.52	16.39	9.83	1.11	75009.62
22	13.62	13.30	50.09	2.01	17.31	9.52	1.13	79315.95
23	12.40	27.93	62.52	1.61	17.24	10.17	1.11	75067.60
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	21	22	22	22	22	22	22
平 均 值	18.09	20.57	57.04	4.93	16.15	10.28	1.12	71755.39
最 大 值	46.42	27.93	82.22	11.77	19.08	11.69	1.19	79315.95
發生時間	2	23	20	6	13	7		22
最 小 值	9.30	6.15	38.03	1.41	14.46	8.04	1.04	63040.11
發生時間	8	19	14	19	3	14		2
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	-0.06 %	0.00 %		0.17	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	95.45 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備 註								