P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月13日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.02	4.85	48.90	0.32	19.81	10.73	1.71	87279.28
1	9.94	5.16	49.26	0.25	19.99	10.81	1.70	86979.06
2	12.11	11.48	46.07	0.39	19.82	10.73	1.70	87901.63
3	12.68	5.26	58.14	0.47	19.65	10.92	1.70	86966.06
4	12.65	6.98	52.12	0.79	18.46	11.15	1.71	85443.45
5	12.28	5.87	42.54	0.35	17.96	11.21	1.74	78262.20
6	12.06	1.25	48.99	0.17	19.91	11.15	1.75	81468.25
7	12.86	1.38	59.91	0.08	20.34	11.17	1.75	83795.33
8	12.85	4.17	55.33	0.12	21.14	10.55	1.73	87854.94
9	13.44	4.31	45.50	0.21	18.61	11.13	1.71	85335.43
10	15.30	3.02	45.41	0.29	19.03	10.97	1.74	86066.31
11	13.23	1.77	47.38	0.18	19.82	10.63	1.74	87992.11
12	14.70	5.77	38.84	0.84	17.62	11.29	1.73	83013.32
13	10.92	3.92	40.73	0.34	17.69	11.51	1.75	80734.64
14	12.04	3.04	55.91	0.35	19.40	11.22	1.75	83892.89
15	14.44	4.55	50.97	0.41	19.23	11.07	1.73	85888.12
16	13.41	11.75	45.73	0.57	18.21	11.24	1.72	84155.63
17	14.92	8.27	41.97	0.52	17.43	11.32	1.73	84332.50
18	13.44	2.67	46.71	0.31	17.90	11.39	1.75	83452.23
19	12.26	0.73	49.73	0.08	20.06	10.72	1.76	87467.44
20	11.78	1.82	44.46	0.09	18.68	11.06	1.77	85725.59
21	13.37	3.79	49.47	0.19	18.34	11.02	1.77	86521.02
22	12.36	3.82	53.69	0.26	17.79	11.57	1.75	82233.03
23	12.20	4.34	51.62	0.07	19.90	11.21	1.73	83413.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.80	4.58	48.72	0.32	19.03	11.07	1.73	84840.59
最 大 值	15.30	11.75	59.91	0.84	21.14	11.57	1.77	87992.11
發生時間	10	16	7	12	8	22		11
最 小 值	9.94	0.73	38.84	0.07	17.43	10.55	1.69	78262.20
發生時間	1	19	12	23	17	8		5
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.18 %	0.00 %		0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.03 %	-0.38 %	-0.03 %		0.09	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月13日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.72	5.19	56.05	0.13	18.93	10.67	1.46	63451.03
1	10.26	2.02	68.29	0.16	19.67	11.01	1.46	61340.68
2	10.82	12.29	59.87	0.11	16.87	11.41	1.47	60492.93
3	13.25	4.37	59.58	0.53	17.26	10.79	1.47	63537.46
4	13.06	12.02	53.04	1.01	14.57	11.67	1.47	59513.84
5	11.88	1.93	56.33	0.22	16.17	11.55	1.47	60002.56
6	9.56	3.41	58.67	0.13	17.99	11.36	1.46	57086.46
7	12.03	3.92	53.01	0.15	17.54	11.51	1.48	59271.10
8	12.45	3.50	56.96	0.14	19.06	10.65	1.49	63250.77
9	13.21	3.23	57.82	0.12	18.11	10.86	1.48	62272.69
10	13.85	7.45	51.73	0.18	17.37	11.03	1.48	62688.44
11	14.93	10.82	55.47	0.27	16.20	11.20	1.49	62318.75
12	16.55	13.45	66.74	1.69	15.39	11.22	1.51	62046.13
13	10.92	1.39	68.00	0.21	16.73	11.64	1.51	59037.39
14	13.06	1.83	70.07	0.11	17.11	11.56	1.50	59262.15
15	11.80	5.01	67.05	0.13	16.80	12.22	1.50	52408.44
16	12.93	3.15	62.25	0.11	17.39	11.25	1.47	58025.67
17	12.02	7.84	56.95	0.09	16.87	11.12	1.46	60057.40
18	11.14	6.37	59.47	0.13	17.63	10.98	1.48	59823.69
19	11.20	5.74	59.08	0.15	17.32	10.66	1.49	62960.27
20	10.06	4.07	50.46	0.17	17.31	10.94	1.49	61690.29
21	11.71	0.69	46.89	0.13	18.18	10.49	1.48	61977.83
22	11.19	0.67	55.07	0.16	18.22	10.90	1.47	59741.07
23	12.71	1.48	55.29	0.16	19.52	10.69	1.48	61027.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.18	5.08	58.51	0.27	17.43	11.14	1.48	60553.51
最 大 值	16.55	13.45	70.07	1.69	19.67	12.22	1.51	63537.46
發生時間	12	12	14	12	1	15		3
最 小 值	9.56	0.67	46.89	0.09	14.57	10.49	1.45	52408.44
發生時間	6	22	21	17	4	21		15
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.20 %	0.00 %		-0.05	0.00	-0.20 %
全幅偏移(率)	0.87 %	0.62 %	0.30 %	0.26 %		-0.05	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年08月13日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.38	3.19	57.95	2.42	19.33	9.72	1.66	72591.67
1	12.88	12.44	51.57	1.87	21.05	9.47	1.66	75357.41
2	12.94	4.24	54.88	2.55	19.66	9.64	1.66	74393.46
3	13.95	9.36	46.02	3.39	17.82	9.50	1.65	76404.63
4	13.24	3.01	51.84	3.28	17.35	9.73	1.65	76437.55
5	12.20	2.14	54.61	2.82	16.68	10.08	1.67	74704.61
6	13.95	6.40	59.73	3.27	15.72	10.40	1.69	72840.94
7	13.01	2.85	50.81	1.85	20.16	9.44	1.60	77198.56
8	12.48	7.71	48.90	1.83	19.06	9.34	1.61	76738.83
9	12.65	13.35	50.69	1.91	16.40	9.92	1.58	76172.34
10	14.09	2.41	52.66	1.91	17.32	9.88	1.61	76167.45
11	12.92	3.75	53.27	1.73	17.29	10.04	1.64	72899.80
12	12.47	4.57	46.84	4.76	16.12	10.21	1.59	71566.28
13	16.08	7.38	48.40	4.10	15.70	10.45	1.56	70272.75
14	10.65	5.67	55.79	1.71	17.72	10.30	1.56	67422.48
15	13.38	8.38	50.90	2.33	16.80	9.80	1.61	74261.07
16	12.23	7.93	55.01	2.38	17.52	9.87	1.62	72024.81
17	12.44	10.46	49.23	2.45	15.99	10.04	1.60	74855.61
18	12.46	1.73	52.56	2.55	16.13	10.35	1.57	71132.55
19	12.20	0.31	58.81	1.85	18.78	9.56	1.58	72166.65
20	11.16	1.43	61.51	1.62	17.89	10.27	1.57	66977.36
21	11.79	2.47	59.27	1.77	17.80	9.75	1.61	79049.72
22	13.19	1.20	71.61	2.01	19.69	9.20	1.64	80866.08
23	13.44	10.35	57.64	2.85	17.26	9.56	1.61	72968.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.80	5.53	54.19	2.47	17.72	9.86	1.62	73977.98
最 大 值	16.08	13.35	71.61	4.76	21.05	10.45	1.72	80866.08
發生時間	13	9	22	12	1	13		22
最 小 值	10.65	0.31	46.02	1.62	15.70	9.20	1.55	66977.36
發生時間	14	19	3	20	13	22		20
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.11 %	-0.03 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.03 %	0.04 %	-0.19 %	0.10 %		0.18	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								