P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.81	3.84	74.87	9.33	17.60	11.58	0.84	82433.55
1	2.37	1.91	83.13	9.68	18.66	11.58	0.92	84431.11
2	2.48	2.94	80.42	8.78	16.46	11.31	0.89	82175.52
3	3.96	7.36	69.02	8.67	16.43	11.18	0.95	84187.93
4	4.01	2.71	73.69	8.71	16.05	11.33	0.86	87397.20
5	6.09	5.28	72.55	8.89	14.89	11.68	0.91	86418.00
6	2.81	14.63	90.28	9.66	16.77	11.78	0.89	82234.83
7	2.77	5.87	84.53	9.44	16.95	11.43	0.90	87970.63
8	2.37	2.77	81.33	9.40	16.97	11.47	0.88	84335.81
9	3.13	3.84	83.95	9.28	16.52	11.41	0.91	88043.40
10	3.40	5.94	68.61	9.08	15.85	11.39	0.89	86915.87
11	3.48	17.99	77.05	9.25	16.88	11.34	0.86	87014.22
12	4.98	5.77	68.84	9.15	15.58	11.31	0.90	87957.66
13	4.70	3.43	66.76	9.05	15.49	11.39	0.87	85854.77
14	9.11	21.60	78.18	9.41	14.88	11.31	0.90	87970.72
15	7.66	3.01	70.51	9.36	14.24	11.65	0.90	84204.99
16	7.83	4.09	67.30	9.14	15.49	11.41	0.87	88624.01
17	4.22	2.45	73.96	9.15	15.89	11.51	0.89	86222.26
18	4.44	19.69	69.60	9.03	16.16	11.25	0.86	89581.00
19	3.91	2.29	75.20	9.16	17.07	11.24	0.89	88061.56
20	2.79	22.05	67.16	9.40	19.04	10.93	0.90	88274.63
21	9.12	2.37	75.92	9.33	15.76	11.35	0.92	88909.19
22	7.39	3.29	74.16	9.18	15.33	11.43	0.91	86874.31
23	7.38	2.20	78.38	8.99	15.92	11.34	0.92	89124.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.72	6.97	75.23	9.19	16.29	11.40	0.89	86467.40
最 大 值	9.12	22.05	90.28	9.68	19.04	11.78	1.15	89581.00
發生時間	21	20	6	1	20	6		18
最 小 值	2.37	1.91	66.76	8.67	14.24	10.93	0.80	82175.52
發生時間	1	1	13	3	15	20		2
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.09 %		-0.18	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.13 %	-0.04 %	-0.06 %	-0.21 %		-0.12	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.39	1.24	77.19	5.12	15.59	12.20	0.54	71655.34
1	1.19	0.79	94.90	5.23	15.33	12.38	0.52	70950.71
2	1.23	0.78	115.98	5.57	13.48	12.90	0.54	68139.59
3	1.31	8.48	104.69	5.94	12.58	13.19	0.57	65976.48
4	1.24	2.00	72.87	4.79	15.16	11.60	0.52	77307.78
5	1.45	4.55	72.88	4.99	13.80	12.03	0.50	74642.45
6	1.23	0.80	91.82	5.01	15.49	12.03	0.51	72946.71
7	1.11	2.08	81.77	4.85	15.53	11.75	0.52	75644.93
8	1.14	1.02	91.30	5.11	15.25	12.04	0.52	73656.40
9	1.05	1.41	67.97	4.99	14.96	11.84	0.52	75478.52
10	1.14	1.46	81.39	5.45	13.82	12.63	0.49	69631.89
11	1.09	1.72	80.58	5.25	13.95	12.35	0.50	71801.80
12	1.24	7.54	69.82	5.06	13.51	12.09	0.49	74189.96
13	1.38	21.75	66.01	5.12	12.96	12.12	0.48	74640.58
14	1.79	15.48	79.31	5.09	13.35	12.11	0.46	73562.28
15	1.65	1.28	87.60	5.07	14.30	12.06	0.48	74260.69
16	1.47	0.47	82.91	5.02	14.49	11.96	0.49	74947.93
17	1.29	1.60	78.60	4.97	15.06	11.75	0.53	75982.50
18	1.33	17.38	68.72	5.02	14.19	11.91	0.53	75557.72
19	1.24	18.33	69.15	4.88	16.84	11.64	0.52	75119.84
20	1.12	17.53	63.99	5.03	15.13	11.72	0.53	76475.04
21	1.65	10.93	71.09	5.00	14.19	11.82	0.50	76392.87
22	1.93	3.32	75.44	5.07	13.45	11.99	0.50	75576.38
23	1.69	0.71	83.30	5.08	14.30	12.02	0.49	74247.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.35	5.94	80.39	5.11	14.45	12.09	0.51	73699.40
最 大 值	1.93	21.75	115.98	5.94	16.84	13.19	0.62	77307.78
發生時間	22	13	2	3	19	3		4
最 小 值	1.05	0.47	63.99	4.79	12.58	11.60	0.44	65976.48
發生時間	9	16	20	4	3	4		3
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.11 %	0.21 %	0.00 %	0.10 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年04月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.67	17.97	70.52	8.61	13.41	12.19	1.41	90550.50
1	1.57	32.09	61.34	7.93	13.99	11.68	1.39	94742.98
2	1.70	49.35	63.28	8.45	13.29	11.73	1.40	94893.98
3	2.11	40.74	68.15	9.22	11.90	12.70	1.46	85641.06
4	2.15	1.65	103.87	10.01	12.64	13.00	1.51	82754.22
5	1.76	1.40	87.99	8.35	14.25	11.92	1.40	92801.46
6	1.68	1.03	86.70	8.63	13.63	12.08	1.40	91028.37
7	1.61	0.86	79.37	7.91	15.27	11.73	1.42	93697.13
8	1.40	26.61	58.94	7.64	14.55	11.54	1.38	91294.26
9	1.61	0.96	96.51	9.34	13.53	12.77	1.38	81101.82
10	1.55	10.18	68.36	7.64	14.81	11.53	1.35	94033.15
11	1.50	1.67	78.78	7.87	14.57	11.66	1.35	94178.41
12	1.60	31.59	64.12	7.95	13.31	11.54	1.36	93996.06
13	1.63	32.64	59.04	7.98	12.99	11.57	1.36	93186.18
14	1.59	3.71	78.27	8.44	13.18	11.93	1.35	89706.66
15	1.60	23.50	74.65	8.48	13.19	11.93	1.35	89935.10
16	1.64	16.42	63.86	8.01	13.47	11.67	1.34	95042.59
17	1.72	2.31	85.00	8.80	13.02	12.12	1.35	90978.75
18	1.71	4.14	70.59	8.32	13.27	11.89	1.36	93778.15
19	1.65	10.36	74.04	8.05	14.17	11.76	1.37	95055.55
20	1.63	14.79	77.52	8.18	13.89	11.80	1.37	96028.60
21	1.71	5.32	70.42	7.92	13.29	11.44	1.37	99787.69
22	1.89	19.58	67.04	8.35	12.36	11.74	1.36	96852.94
23	1.76	5.95	71.94	8.11	13.64	11.69	1.36	96587.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.69	14.78	74.18	8.34	13.57	11.90	1.38	92402.21
最 大 值	2.15	49.35	103.87	10.01	15.27	13.00	1.54	99787.69
發生時間	4	2	4	4	7	4		21
最 小 值	1.40	0.86	58.94	7.64	11.90	11.44	1.34	81101.82
發生時間	8	7	8	8	3	21		9
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.09 %	-0.29 %	0.06 %	0.03 %		0.20	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %