P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.62	7.20	62.62	1.82	13.59	14.14	1.36	69625.64
1	2.35	13.17	54.01	1.40	14.01	13.53	1.36	75735.60
2	2.51	51.47	51.24	4.55	13.45	13.73	1.38	74320.83
3	3.44	13.80	45.71	1.80	13.45	13.22	1.29	79190.55
4	3.76	28.24	50.90	2.05	13.33	13.45	1.31	77116.93
5	4.55	18.75	55.63	2.31	12.65	13.79	1.33	74282.24
6	4.04	56.87	49.35	1.94	13.99	13.36	1.29	76206.08
7	6.24	16.69	56.72	2.12	13.41	13.67	1.27	73497.02
8	4.59	4.47	58.84	1.70	13.64	13.49	1.33	75997.54
9	3.55	2.19	79.53	1.05	14.58	13.73	1.29	72678.50
10	2.62	54.03	47.72	0.92	15.40	12.88	1.36	80983.31
11	2.78	31.19	40.36	1.43	14.92	12.86	1.40	80322.05
12	7.61	16.59	49.15	2.89	12.93	13.47	1.37	75807.73
13	6.24	7.09	42.00	1.96	13.56	13.15	1.36	78787.89
14	6.39	19.70	44.88	3.46	12.32	13.60	1.43	74317.97
15	8.33	18.18	48.74	2.51	13.08	13.39	1.41	75810.82
16	5.39	36.62	46.17	2.51	12.17	13.37	1.37	74323.43
17	4.32	13.40	44.65	2.40	12.51	13.49	1.35	76636.31
18	4.33	25.26	46.81	2.03	12.99	13.46	1.37	76422.97
19	6.59	32.13	52.36	2.64	12.39	13.64	1.30	74590.69
20	4.31	5.07	61.69	1.44	14.02	13.66	1.29	74701.07
21	3.69	19.00	41.66	1.40	13.91	13.18	1.40	77565.72
22	4.67	19.28	45.79	2.17	12.77	13.59	1.38	75608.10
23	4.71	5.10	65.94	1.59	13.94	14.01	1.33	70497.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.57	21.48	51.77	2.09	13.46	13.49	1.34	75626.12
最 大 值	8.33	56.87	79.53	4.55	15.40	14.14	1.79	80983.31
發生時間	15	6	9	2	10	0		10
最 小 值	2.35	2.19	40.36	0.92	12.17	12.86	1.19	69625.64
發生時間	1	9	11	10	16	11		0
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.16 %	0.02 %	0.06 %		0.03	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.26	4.77	106.70	0.15	20.72	10.29	1.35	68804.94
1	11.32	34.94	86.88	0.09	19.56	10.44	1.35	69386.13
2	14.09	6.65	94.25	0.45	18.96	10.66	1.36	66850.41
3	15.25	5.71	96.67	0.43	19.13	10.53	1.35	68211.99
4	13.18	4.22	118.86	0.10	19.48	10.36	1.36	68526.39
5	13.55	3.42	118.26	0.10	18.92	10.61	1.36	67264.20
6	18.47	4.88	110.44	0.22	18.86	10.29	1.35	69972.02
7	15.98	5.93	102.22	0.10	19.10	10.35	1.36	67458.49
8	14.37	3.46	123.72	0.09	19.92	10.34	1.33	68543.50
9	17.80	18.22	90.73	0.17	18.81	10.77	1.35	65243.22
10	16.09	8.14	99.62	0.27	19.71	10.15	1.33	69186.15
11	18.32	35.53	82.06	0.82	17.60	10.71	1.35	65713.70
12	22.12	37.24	105.74	1.46	16.75	11.01	1.36	66170.52
13	17.86	17.01	95.65	1.57	16.84	11.02	1.36	65406.36
14	18.48	14.76	102.69	0.98	17.55	10.94	1.37	65646.56
15	16.33	9.75	100.87	0.51	17.26	10.95	1.37	65170.99
16	17.11	3.48	106.06	0.65	17.70	10.90	1.37	66575.20
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	15.80	12.83	102.44	0.48	18.64	10.61	1.35	67301.81
最 大 值	22.12	37.24	123.72	1.57	20.72	11.02	1.38	69972.02
發生時間	12	12	8	13	0	13		6
最 小 值	8.26	3.42	82.06	0.09	16.75	10.15	1.31	65170.99
發生時間	0	5	11	1	12	10		15
零點偏移	-0.06 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.10	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.12 %	0.10 %		-0.05	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.77	55.98	52.14	1.52	16.12	10.81	1.47	79958.93
1	18.38	8.32	59.40	1.52	16.26	10.88	1.44	82175.82
2	21.98	17.89	60.19	1.37	18.16	10.66	1.44	85124.68
3	22.44	8.83	59.01	2.01	17.77	10.38	1.44	84810.74
4	18.68	10.78	46.27	1.68	17.72	10.30	1.44	78445.58
5	18.96	7.87	65.44	1.51	18.11	10.29	1.44	80789.36
6	27.78	3.73	61.50	2.12	17.33	10.48	1.45	82662.15
7	22.36	3.18	51.03	1.56	18.43	10.34	1.46	81450.70
8	10.05	4.10	52.59	1.06	16.47	10.74	1.47	84085.54
9	18.96	2.75	62.88	1.41	17.45	10.14	1.47	85753.45
10	16.62	24.30	49.91	1.80	15.21	10.81	1.47	77704.92
11	18.48	9.48	50.63	1.64	15.68	10.78	1.45	78055.56
12	13.63	9.30	55.44	1.33	16.16	10.58	1.45	73329.41
13	15.90	46.34	43.97	2.52	16.42	10.05	1.45	75356.01
14	19.77	43.11	36.87	1.58	17.97	9.32	1.46	78523.86
15	20.60	47.65	41.90	2.04	17.03	9.41	1.48	77604.45
16	22.46	46.47	39.51	1.59	17.22	9.72	1.47	76883.65
17	11.21	13.47	45.29	1.12	17.22	9.85	1.46	79008.52
18	3.68	13.39	41.30	0.57	17.45	10.02	1.45	80941.18
19	10.24	38.79	44.30	1.22	15.03	10.48	1.45	78563.29
20	18.60	16.03	48.16	1.24	17.74	9.77	1.44	84024.63
21	18.72	6.39	46.87	1.01	18.53	9.92	1.45	85648.20
22	20.75	4.09	52.19	1.15	19.10	10.18	1.44	83913.85
23	19.38	4.02	58.41	1.08	18.81	11.10	1.44	79460.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.81	18.59	51.05	1.49	17.22	10.29	1.45	80594.78
最 大 值	27.78	55.98	65.44	2.52	19.10	11.10	1.53	85753.45
發生時間	6	0	5	13	22	23		9
最 小 值	3.68	2.75	36.87	0.57	15.03	9.32	1.42	73329.41
發生時間	18	9	14	18	19	14		12
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.02	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.29 %	0.00 %	0.04 %	0.13 %		0.00	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %