P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.30	22.99	65.66	3.98	12.33	13.10	1.41	69671.60
1	14.16	43.00	60.51	4.25	13.23	12.68	1.46	71494.65
2	11.46	8.50	80.34	4.35	12.04	13.53	1.43	65640.22
3	7.83	7.27	71.87	4.22	11.80	13.53	1.43	66464.60
4	7.46	52.91	54.58	4.54	12.21	13.37	1.43	67083.30
5	7.34	69.03	55.44	4.99	11.29	13.32	1.45	67577.86
6	8.06	39.75	52.78	7.18	11.29	13.36	1.52	67178.88
7	11.80	77.63	51.08	4.57	11.81	13.07	1.47	69717.35
8	8.46	30.94	46.03	4.23	12.05	12.97	1.48	70971.89
9	9.58	16.30	44.35	5.02	11.74	12.90	1.48	69969.39
10	11.21	18.90	53.49	6.21	10.16	13.37	1.51	66986.59
11	14.95	22.53	54.47	6.37	10.27	13.44	1.48	66797.84
12	15.16	13.81	49.98	6.05	10.28	13.34	1.44	68975.68
13	17.64	15.49	46.67	5.76	11.05	13.24	1.47	69228.10
14	21.26	38.80	47.62	7.18	9.75	13.53	1.47	67699.91
15	24.05	48.98	45.43	10.24	9.77	13.52	1.51	67719.35
16	22.19	23.69	51.44	9.68	10.27	13.40	1.76	68172.23
17	13.77	37.66	48.36	6.20	11.13	13.10	1.59	71777.08
18	15.29	43.25	49.39	6.01	10.18	13.28	1.51	71469.42
19	18.46	21.48	58.11	6.00	9.99	13.42	1.50	71010.29
20	19.19	25.52	64.74	6.12	9.65	13.52	1.51	69504.13
21	21.99	51.14	57.57	6.82	9.78	13.43	1.54	69956.64
22	22.10	33.42	62.36	6.31	10.16	13.49	1.51	69490.12
23	17.09	13.05	73.59	5.57	10.37	13.46	1.50	70605.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.66	32.34	56.08	5.91	10.94	13.31	1.49	68965.10
最 大 值	24.05	77.63	80.34	10.24	13.23	13.53	1.90	71777.08
發生時間	15	7	2	15	1	2		17
最 小 值	7.34	7.27	44.35	3.98	9.65	12.68	1.34	65640.22
發生時間	5	3	9	0	20	1		2
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.22	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.30 %	0.04 %	0.30 %		0.09	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	28.33	4.56	104.96	2.36	17.87	10.36	1.45	67031.88
1	16.59	2.69	129.54	0.37	19.80	10.86	1.44	60936.44
2	16.94	3.87	119.03	0.19	18.69	11.22	1.43	60170.02
3	12.26	2.65	108.88	0.12	19.23	10.78	1.41	63514.19
4	20.11	7.61	100.17	0.73	18.58	10.39	1.40	66744.52
5	20.41	5.15	100.62	1.18	17.50	10.81	1.40	63539.15
6	22.62	3.74	101.50	1.41	17.79	10.59	1.40	65885.65
7	15.97	2.33	100.57	1.21	18.89	10.08	1.37	69268.67
8	22.59	2.76	107.55	1.35	18.37	10.54	1.36	65655.12
9	23.30	2.80	110.12	1.76	18.10	10.76	1.37	64348.46
10	24.54	2.77	111.13	1.62	18.86	10.50	1.39	66747.56
11	31.11	4.19	103.71	2.96	17.60	10.27	1.42	69248.47
12	30.79	24.48	101.29	4.46	16.59	11.02	1.42	63737.99
13	21.31	6.01	107.02	2.57	17.81	10.59	1.42	67303.46
14	28.34	47.88	107.78	4.16	15.94	11.20	1.42	66062.41
15	15.91	4.19	110.62	1.24	17.08	10.98	1.40	65225.10
16	20.00	2.78	113.04	1.81	18.11	10.70	1.37	65015.97
17	17.15	2.05	114.39	1.97	18.65	10.18	1.36	67832.00
18	20.91	6.53	97.70	2.19	17.66	10.60	1.38	64433.68
19	35.14	23.28	96.21	4.00	18.04	10.36	1.40	66747.32
20	27.27	13.45	103.92	3.71	17.21	10.76	1.40	64876.84
21	28.16	14.69	103.55	3.34	17.58	10.59	1.40	65715.53
22	26.95	6.69	98.96	2.83	17.79	10.74	1.40	65518.71
23	23.93	4.58	112.44	2.92	17.65	10.62	1.40	67396.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	22.94	8.41	106.86	2.10	17.97	10.65	1.40	65539.82
最 大 值	35.14	47.88	129.54	4.46	19.80	11.22	1.46	69268.67
發生時間	19	14	1	12	1	2		7
最 小 值	12.26	2.05	96.21	0.12	15.94	10.08	1.35	60170.02
發生時間	3	17	19	3	14	7		2
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.05 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.28 %	0.05 %	-0.10 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.13	13.80	74.64	3.83	14.97	10.61	1.46	77687.39
1	12.82	5.68	71.22	3.14	17.72	10.03	1.45	81828.87
2	13.97	24.49	81.33	3.48	16.64	9.75	1.45	87317.50
3	6.02	2.91	74.61	2.68	17.27	10.04	1.46	83836.28
4	7.12	3.26	73.08	2.90	16.69	10.42	1.48	80932.56
5	11.08	20.50	69.16	3.57	15.52	10.47	1.50	79863.24
6	11.65	7.23	70.17	3.71	15.01	10.48	1.49	79800.04
7	17.13	22.42	72.62	4.10	15.14	10.50	1.48	77376.20
8	10.81	26.64	62.84	3.73	17.29	9.60	1.49	85279.15
9	11.45	5.93	63.03	3.21	15.73	10.23	1.48	81549.28
10	11.51	16.97	67.32	3.87	15.31	10.59	1.45	77940.31
11	12.12	6.21	65.13	3.55	14.83	10.24	1.44	80151.17
12	12.78	14.41	67.23	3.88	14.15	10.62	1.44	78079.43
13	12.77	6.52	64.85	3.61	14.42	10.43	1.44	80034.83
14	17.96	23.18	71.05	4.71	13.39	10.51	1.44	77563.64
15	21.23	48.09	78.83	5.33	13.57	10.55	1.45	78323.13
16	20.99	24.71	73.10	4.95	13.88	10.57	1.48	83404.00
17	18.35	26.14	69.91	5.51	14.21	10.73	1.46	80275.24
18	10.80	16.97	68.89	3.54	14.64	10.48	1.44	81897.79
19	28.30	19.32	73.28	5.62	13.59	10.76	1.44	79791.24
20	19.90	5.36	105.85	3.90	14.54	10.77	1.43	83131.80
21	20.42	4.65	75.00	3.97	14.93	10.49	1.44	81471.09
22	24.02	7.31	77.11	4.53	13.63	10.86	1.43	82376.95
23	16.48	2.83	75.85	3.64	14.73	10.63	1.44	81227.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.33	14.81	72.75	3.96	15.07	10.43	1.45	80880.76
最 大 值	28.30	48.09	105.85	5.62	17.72	10.86	1.50	87317.50
發生時間	19	15	20	19	1	22		2
最 小 值	6.02	2.83	62.84	2.68	13.39	9.60	1.42	77376.20
發生時間	3	23	8	3	14	8		7
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.15 %	0.07 %	-0.04 %	0.03 %		0.10	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %