P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.05	5.99	60.82	2.34	14.14	13.83	1.51	69537.91
1	3.67	35.06	62.12	2.24	14.49	13.99	1.56	67296.56
2	3.75	8.51	60.29	2.20	14.25	13.83	1.55	68002.68
3	3.63	6.08	76.22	3.26	13.26	14.52	1.56	63061.56
4	3.71	8.57	77.70	2.61	14.01	14.26	1.56	64155.64
5	3.33	8.16	66.22	1.98	14.41	13.71	1.58	68276.82
6	3.84	11.75	95.73	4.74	11.93	15.23	1.62	56275.83
7	3.72	68.15	67.41	3.85	14.23	13.96	1.57	66222.90
8	4.27	34.42	58.44	2.44	14.80	13.51	1.49	70448.70
9	7.06	15.94	55.57	2.34	14.45	13.48	1.55	70012.59
10	12.09	59.38	61.58	6.09	13.87	13.54	1.53	70000.20
11	19.10	52.12	66.92	4.47	13.00	14.08	1.52	65944.76
12	19.09	11.76	65.24	5.43	11.89	14.44	1.52	64139.03
13	11.04	6.17	53.17	3.60	13.14	13.80	1.44	69604.94
14	7.83	24.61	57.31	2.89	14.40	13.74	1.42	70225.09
15	9.60	70.51	50.17	3.42	13.95	13.23	1.40	76048.49
16	10.54	50.19	49.49	3.13	13.75	13.17	1.42	76679.93
17	12.65	34.82	56.71	3.56	13.25	13.50	1.42	73511.99
18	8.23	14.00	59.88	2.34	14.55	13.59	1.43	71484.50
19	9.57	52.82	47.54	2.21	15.05	13.10	1.44	76145.65
20	10.89	4.22	60.01	2.32	14.57	13.38	1.43	73263.07
21	13.84	23.46	51.74	3.41	14.18	13.05	1.45	77330.77
22	9.81	27.38	52.29	10.01	13.46	13.18	1.51	74319.95
23	7.62	11.32	79.49	2.46	13.97	13.37	1.41	73792.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.46	26.89	62.17	3.47	13.88	13.73	1.49	69824.26
最 大 值	19.10	70.51	95.73	10.01	15.05	15.23	1.95	77330.77
發生時間	11	15	6	22	19	6		21
最 小 值	3.33	4.22	47.54	1.98	11.89	13.05	1.34	56275.83
發生時間	5	20	19	5	12	21		6
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.16 %	0.06 %	0.06 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.49	34.18	109.14	0.64	15.59	13.07	1.43	49062.78
1	2.33	3.29	75.29	0.09	18.66	11.06	1.35	63110.56
2	3.63	2.86	87.71	0.08	18.61	11.35	1.34	61272.57
3	3.96	1.97	102.01	0.09	18.86	11.26	1.34	61890.85
4	2.42	1.95	123.39	0.11	19.34	11.70	1.35	58382.98
5	4.51	2.04	89.43	0.12	20.08	9.94	1.34	69876.37
6	4.69	2.92	95.10	0.17	17.74	11.13	1.33	64118.96
7	3.74	2.71	111.65	0.15	17.71	11.84	1.35	59684.91
8	4.26	4.26	87.02	0.18	17.98	11.47	1.37	61207.30
9	4.53	3.97	86.22	0.13	17.77	11.62	1.38	59764.29
10	4.17	10.58	83.35	0.37	16.22	12.13	1.37	56047.56
11	14.71	28.78	78.60	0.78	16.18	11.69	1.36	58879.01
12	11.84	6.38	78.18	0.84	15.85	11.64	1.37	58684.30
13	11.38	2.09	74.85	0.51	18.40	10.73	1.38	65242.54
14	5.09	12.64	90.65	0.15	18.75	10.51	1.36	67008.47
15	21.09	3.37	96.89	0.51	17.66	10.89	1.33	66444.33
16	13.54	3.32	105.81	0.37	16.98	11.18	1.34	64557.61
17	4.49	2.27	100.42	0.15	18.25	10.84	1.36	65920.58
18	3.81	2.18	119.65	0.10	19.12	10.99	1.33	65026.89
19	2.69	3.34	117.68	0.09	17.64	11.51	1.33	62221.09
20	3.70	2.41	109.55	0.09	18.08	10.94	1.33	65916.16
21	10.77	11.63	101.12	0.21	17.38	10.95	1.33	66471.39
22	15.45	3.60	107.15	0.28	17.65	10.76	1.34	67390.04
23	15.68	15.48	102.22	0.73	15.96	11.21	1.34	65375.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.21	7.01	97.21	0.29	17.77	11.27	1.35	62648.22
最 大 值	21.09	34.18	123.39	0.84	20.08	13.07	1.56	69876.37
發生時間	15	0	4	12	5	0		5
最 小 值	0.49	1.95	74.85	0.08	15.59	9.94	1.30	49062.78
發生時間	0	4	13	2	0	5		0
零點偏移	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	0.12 %	-0.01 %		-0.03	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月04日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.68	13.18	65.84	2.18	15.90	12.21	1.45	66488.90
1	5.60	25.28	69.04	2.23	17.35	12.30	1.44	67242.64
2	8.54	7.20	66.38	2.16	17.67	11.10	1.44	77905.60
3	11.09	2.77	77.79	2.23	17.74	11.04	1.45	77425.34
4	10.46	2.97	77.93	2.32	17.47	11.20	1.44	76390.35
5	8.54	2.55	81.15	2.23	17.48	11.29	1.45	75232.88
6	8.39	3.86	78.68	2.15	17.66	11.03	1.45	77849.37
7	7.99	5.11	66.23	2.04	18.28	11.09	1.46	78290.76
8	10.17	10.38	47.45	2.11	19.67	9.74	1.45	82395.84
9	13.78	12.74	43.33	2.39	17.47	10.06	1.44	77657.32
10	11.48	3.38	62.67	2.20	17.39	10.76	1.42	82353.89
11	10.31	43.28	62.68	3.02	14.41	12.28	1.41	69152.61
12	10.28	17.26	56.91	3.14	15.07	11.25	1.43	76032.98
13	12.49	1.57	58.80	2.28	17.19	10.66	1.43	79215.40
14	15.67	9.48	65.99	2.92	17.70	10.38	1.39	78712.63
15	22.65	29.59	58.72	4.01	16.12	10.25	1.43	79210.76
16	27.19	2.37	56.88	2.87	17.22	10.12	1.43	78753.15
17	10.84	13.39	55.55	2.08	16.96	9.94	1.45	80887.52
18	8.70	16.80	59.04	2.04	17.02	9.91	1.48	83164.90
19	11.83	30.74	59.00	3.71	16.14	10.07	1.48	83047.72
20	9.19	3.56	69.43	2.35	17.60	10.16	1.47	79758.85
21	17.04	4.83	58.12	2.85	17.79	9.96	1.47	82968.43
22	15.99	2.98	61.63	2.83	17.36	10.26	1.45	82055.47
23	12.59	4.68	73.70	2.54	18.12	10.12	1.45	82237.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.85	11.25	63.87	2.54	17.20	10.72	1.44	78101.29
最 大 值	27.19	43.28	81.15	4.01	19.67	12.30	1.49	83164.90
發生時間	16	11	5	15	8	1		18
最 小 值	3.68	1.57	43.33	2.04	14.41	9.74	1.36	66488.90
發生時間	0	13	9	7	11	8		0
零點偏移	-0.09 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	-0.07 %	-0.11 %		0.03	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %