

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年05月31日

報表日期: 111年05月31日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #1-HCl_C | #1-CO_C  | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O   | #1-O2_C  | #1-OPAC  | #1-FLOW_C |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                   | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
|                   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0                 | 13.25    | 1.06     | 67.83    | 0.16     | 17.15    | 11.70    | 1.50     | 79117.58  |
| 1                 | 13.52    | 2.67     | 72.19    | 0.14     | 17.09    | 11.85    | 1.51     | 78565.77  |
| 2                 | 13.15    | 9.35     | 62.80    | 0.17     | 17.06    | 11.57    | 1.52     | 82025.96  |
| 3                 | 14.98    | 15.33    | 55.29    | 0.34     | 16.48    | 11.63    | 1.52     | 80835.37  |
| 4                 | 15.91    | 15.53    | 47.45    | 1.00     | 15.60    | 11.66    | 1.51     | 80022.91  |
| 5                 | 13.73    | 4.53     | 42.40    | 0.68     | 16.73    | 11.31    | 1.52     | 71191.95  |
| 6                 | 16.11    | 3.92     | 41.25    | 0.55     | 17.05    | 11.37    | 1.51     | 77071.97  |
| 7                 | 13.61    | 5.35     | 56.75    | 0.18     | 17.71    | 11.75    | 1.49     | 74446.19  |
| 8                 | 14.56    | 8.64     | 47.90    | 0.53     | 16.75    | 11.66    | 1.50     | 75914.37  |
| 9                 | 12.95    | 5.57     | 43.13    | 0.27     | 16.85    | 11.82    | 1.52     | 73365.60  |
| 10                | 15.10    | 18.23    | 45.08    | 0.31     | 16.68    | 11.91    | 1.52     | 74635.80  |
| 11                | 12.90    | 11.83    | 44.28    | 0.15     | 17.00    | 11.74    | 1.50     | 77394.06  |
| 12                | 12.62    | 16.29    | 37.06    | 0.38     | 15.60    | 11.90    | 1.51     | 75443.61  |
| 13                | 15.45    | 9.17     | 36.31    | 0.53     | 15.72    | 11.64    | 1.49     | 72542.43  |
| 14                | 13.30    | 7.44     | 38.62    | 0.55     | 15.92    | 11.63    | 1.49     | 73856.27  |
| 15                | 13.08    | 4.59     | 49.28    | 0.55     | 15.80    | 11.92    | 1.47     | 73360.73  |
| 16                | 14.67    | 8.06     | 54.55    | 0.25     | 16.68    | 12.04    | 1.48     | 72548.74  |
| 17                | 12.61    | 5.97     | 48.58    | 0.16     | 17.05    | 11.45    | 1.46     | 78097.10  |
| 18                | 12.49    | 16.38    | 46.90    | 0.14     | 15.70    | 11.96    | 1.47     | 76175.46  |
| 19                | 14.09    | 14.83    | 51.14    | 0.14     | 17.04    | 11.76    | 1.48     | 76695.19  |
| 20                | 10.91    | 11.32    | 53.05    | 0.17     | 17.17    | 12.08    | 1.50     | 74189.43  |
| 21                | 13.94    | 7.05     | 52.60    | 0.12     | 17.74    | 11.61    | 1.49     | 78925.57  |
| 22                | 13.04    | 10.80    | 44.94    | 0.33     | 15.93    | 11.79    | 1.50     | 77490.55  |
| 23                | 12.15    | 3.40     | 65.18    | 0.20     | 17.35    | 12.18    | 1.51     | 73975.77  |
| 監測時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值             | 13.67    | 9.05     | 50.19    | 0.33     | 16.66    | 11.75    | 1.50     | 76162.02  |
| 最 大 值             | 16.11    | 18.23    | 72.19    | 1.00     | 17.74    | 12.18    | 1.55     | 82025.96  |
| 發生時間              | 6        | 10       | 1        | 4        | 21       | 23       |          | 2         |
| 最 小 值             | 10.91    | 1.06     | 36.31    | 0.12     | 15.60    | 11.31    | 1.45     | 71191.95  |
| 發生時間              | 20       | 0        | 13       | 21       | 4        | 5        |          | 5         |
| 零點偏移(率)           | -0.06 %  | 0.00 %   | -0.33 %  | -0.01 %  |          | -0.12    | 0.00     | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率)           | -1.08 %  | -0.02 %  | 0.43 %   | 0.02 %   |          | -0.06    | 0.00     | 0.20 %    |
| 有效比率              | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註                |          |          |          |          |          |          |          |           |

報表日期: 111年05月31日

[illegible]

## P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月31日

[illegible]