

## 報表日期: 111年07月23日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #1-HCl_C | #1-CO_C  | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O   | #1-O2_C  | #1-OPAC  | #1-FLOW_C |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                   | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
|                   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0                 | 13.79    | 6.14     | 58.48    | 0.29     | 19.75    | 11.36    | 1.51     | 82280.80  |
| 1                 | 12.31    | 6.71     | 48.81    | 0.31     | 20.13    | 10.93    | 1.53     | 87271.86  |
| 2                 | 11.30    | 3.49     | 45.98    | 0.24     | 19.74    | 11.33    | 1.54     | 80109.23  |
| 3                 | 14.55    | 1.92     | 63.56    | 0.38     | 20.19    | 11.20    | 1.57     | 83845.88  |
| 4                 | 12.94    | 5.98     | 48.38    | 0.37     | 19.37    | 11.25    | 1.57     | 83782.29  |
| 5                 | 13.24    | 10.84    | 50.50    | 0.52     | 19.05    | 11.03    | 1.53     | 86893.06  |
| 6                 | 8.26     | 7.09     | 52.57    | 0.54     | 19.51    | 10.95    | 1.54     | 85169.52  |
| 7                 | 6.47     | 7.20     | 46.51    | 0.42     | 18.75    | 11.22    | 1.54     | 80906.81  |
| 8                 | 7.12     | 3.11     | 48.02    | 0.24     | 19.32    | 11.16    | 1.51     | 83716.76  |
| 9                 | 6.20     | 2.48     | 52.57    | 0.13     | 20.14    | 11.12    | 1.52     | 83918.36  |
| 10                | 5.81     | 8.48     | 48.73    | 0.20     | 18.81    | 11.28    | 1.54     | 83664.87  |
| 11                | 6.90     | 7.70     | 53.65    | 0.18     | 18.31    | 11.56    | 1.51     | 79769.65  |
| 12                | 7.17     | 5.91     | 49.08    | 0.40     | 17.34    | 11.61    | 1.54     | 81073.41  |
| 13                | 6.98     | 12.45    | 50.83    | 0.52     | 17.58    | 11.68    | 1.52     | 79309.28  |
| 14                | 7.32     | 13.16    | 43.80    | 0.80     | 17.35    | 11.40    | 1.52     | 82057.52  |
| 15                | 9.07     | 8.24     | 51.28    | 0.74     | 17.58    | 11.73    | 1.52     | 80497.72  |
| 16                | 11.52    | 8.09     | 55.35    | 0.20     | 18.06    | 11.75    | 1.51     | 79537.21  |
| 17                | 12.89    | 4.44     | 52.07    | 0.25     | 18.32    | 11.51    | 1.51     | 81802.65  |
| 18                | 12.89    | 2.53     | 57.81    | 0.16     | 19.17    | 11.33    | 1.53     | 83489.27  |
| 19                | 11.80    | 6.30     | 64.62    | 0.23     | 19.45    | 11.39    | 1.53     | 81667.65  |
| 20                | 13.25    | 5.51     | 56.91    | 0.28     | 18.62    | 11.59    | 1.51     | 82142.50  |
| 21                | 14.38    | 9.32     | 50.98    | 0.46     | 19.09    | 11.08    | 1.52     | 84308.60  |
| 22                | 10.82    | 3.19     | 57.80    | 0.17     | 19.93    | 11.17    | 1.54     | 83273.60  |
| 23                | 13.02    | 7.17     | 58.20    | 0.15     | 18.74    | 11.99    | 1.54     | 77914.71  |
| 監測時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值             | 10.42    | 6.56     | 52.77    | 0.34     | 18.93    | 11.36    | 1.53     | 82433.47  |
| 最 大 值             | 14.55    | 13.16    | 64.62    | 0.80     | 20.19    | 11.99    | 1.58     | 87271.86  |
| 發生時間              | 3        | 14       | 19       | 14       | 3        | 23       |          | 1         |
| 最 小 值             | 5.81     | 1.92     | 43.80    | 0.13     | 17.34    | 10.93    | 1.50     | 77914.71  |
| 發生時間              | 10       | 3        | 14       | 9        | 12       | 1        |          | 23        |
| 零點偏移(率)           | -0.02 %  | 0.00 %   | -0.02 %  | -0.02 %  |          | -0.29    | 0.00     | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率)           | 0.41 %   | 0.54 %   | -0.83 %  | 0.73 %   |          | 0.09     | 0.00     | 0.30 %    |
| 有效比率              | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註                |          |          |          |          |          |          |          |           |

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月23日

報表日期: 111年07月23日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月23日

報表日期: 111年07月23日

[illegible]