P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.07	2.07	81.25	2.98	12.92	14.45	1.52	63145.91
1	2.83	3.02	88.11	2.96	13.30	14.59	1.51	60667.72
2	2.82	2.81	91.68	3.39	12.85	14.81	1.49	59577.62
3	2.96	4.74	107.84	4.10	12.61	15.54	1.51	52710.67
4	2.54	3.42	88.49	2.65	13.70	14.53	1.48	60377.73
5	2.66	15.21	110.67	3.81	12.73	15.42	1.55	53433.19
6	2.13	1.51	88.38	2.40	13.98	14.04	1.56	63582.02
7	2.29	1.91	69.77	2.00	14.26	13.41	1.51	69838.22
8	2.69	1.75	83.88	2.89	13.37	14.43	1.61	59945.69
9	2.80	5.87	90.69	3.92	12.75	15.16	1.64	54307.29
10	2.45	2.57	94.67	2.71	13.85	14.38	1.60	60764.03
11	2.15	23.98	67.42	1.94	14.45	13.41	1.62	68506.62
12	2.33	1.88	74.41	2.32	13.83	13.65	1.58	65577.41
13	2.43	1.63	71.11	2.65	13.26	13.75	1.60	64329.44
14	2.58	2.39	68.46	2.55	13.58	13.57	1.59	65223.76
15	2.59	2.79	66.43	2.18	14.20	13.60	1.54	64852.09
16	2.62	2.96	91.59	2.22	14.29	14.05	1.46	59376.36
17	2.73	1.82	125.25	2.74	13.63	14.26	1.64	56437.83
18	2.73	2.74	129.48	2.85	13.62	14.54	1.57	58413.33
19	2.49	1.89	137.68	3.04	13.31	14.56	1.56	56224.89
20	2.30	1.51	109.32	2.40	14.24	13.72	1.64	62472.84
21	2.60	2.10	112.67	2.33	14.20	14.17	1.80	59658.38
22	2.24	4.86	113.15	2.16	14.76	13.71	1.68	64091.32
23	1.90	39.34	79.64	2.26	16.16	12.64	1.86	71162.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.54	5.62	93.42	2.73	13.74	14.18	1.57	61444.87
最 大 值	3.07	39.34	137.68	4.10	16.16	15.54	2.35	71162.63
發生時間	0	23	19	3	23	3		23
最 小 值	1.90	1.51	66.43	1.94	12.61	12.64	1.39	52710.67
發生時間	23	6	15	11	3	23		3
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.11 %	0.19 %	-0.14 %	-0.00 %		0.17	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.90	26.52	88.71	0.12	16.18	12.84	1.41	53184.41
1	1.94	29.47	86.89	0.14	16.92	12.75	1.43	53978.83
2	1.52	28.15	84.34	0.11	16.54	12.74	1.45	54765.37
3	2.60	30.03	81.02	0.12	16.63	12.30	1.44	57129.96
4	1.72	53.57	92.82	0.11	15.74	13.22	1.48	51147.46
5	0.47	24.99	92.29	0.12	16.54	12.49	1.52	56138.29
6	1.72	12.67	72.54	0.14	17.68	11.48	1.44	62010.56
7	1.04	3.60	73.34	0.15	17.67	11.44	1.44	62981.57
8	1.26	6.09	74.46	0.18	18.67	11.50	1.42	60872.60
9	0.32	49.50	103.55	0.09	15.51	13.43	1.72	50275.82
10	0.05	12.57	111.55	0.13	15.95	12.94	1.68	53059.71
11	0.80	19.38	70.55	0.13	16.83	11.61	1.45	61740.10
12	1.62	14.58	78.22	0.15	16.01	12.02	1.44	58897.86
13	1.60	16.51	80.57	0.13	16.98	12.20	1.44	57372.63
14	2.42	6.08	75.95	0.14	17.91	11.42	1.44	62601.02
15	3.53	6.68	77.80	0.15	18.17	11.44	1.44	62411.57
16	1.68	18.52	88.25	0.16	17.94	12.22	1.45	56685.21
17	1.52	2.74	59.47	0.15	20.85	9.92	1.45	67920.98
18	2.53	11.43	75.42	0.18	19.19	11.39	1.45	60637.44
19	1.29	6.09	69.52	0.21	20.30	11.04	1.45	62314.31
20	0.17	21.90	91.41	0.16	17.23	12.73	1.46	52941.00
21	0.08	44.07	118.04	0.13	14.53	14.18	1.71	43612.64
22	1.38	45.90	114.41	2.59	14.24	13.85	1.70	44938.02
23	0.07	9.35	88.36	0.19	19.01	12.00	1.46	55687.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.38	20.85	85.39	0.25	17.22	12.21	1.49	56804.37
最 大 值	3.53	53.57	118.04	2.59	20.85	14.18	2.47	67920.98
發生時間	15	4	21	22	17	21		17
最 小 值	0.05	2.74	59.47	0.09	14.24	9.92	1.40	43612.64
發生時間	10	17	17	9	22	17		21
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.07 %	-0.06 %		0.01	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.17 %	0.29 %	-0.08 %	-0.01 %		0.10	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.17	16.79	57.89	1.88	16.17	11.22	1.43	76929.75
1	2.75	11.16	61.69	1.96	17.29	11.09	1.43	78829.53
2	2.66	6.02	69.73	1.96	17.22	11.77	1.43	72347.23
3	2.64	8.37	60.70	1.85	17.21	11.77	1.44	74417.11
4	2.50	20.30	69.25	2.06	16.38	12.28	1.43	69865.81
5	2.29	12.28	72.41	1.92	17.26	11.80	1.43	71547.95
6	1.98	6.79	71.21	1.85	17.95	11.64	1.44	73565.42
7	2.34	2.93	64.10	1.74	17.91	11.18	1.45	78105.44
8	1.90	8.32	68.47	2.14	16.49	12.02	1.49	71940.18
9	1.73	6.68	66.06	1.94	16.78	11.77	1.50	74389.75
10	4.24	43.21	102.17	8.57	15.41	13.27	1.67	61549.03
11	6.37	18.37	79.05	10.68	16.80	12.32	1.48	64085.59
12	1.36	7.08	42.44	1.44	18.30	10.37	1.48	78915.18
13	1.70	9.09	45.45	1.57	17.38	10.35	1.48	78706.99
14	2.60	3.82	49.00	1.62	17.79	10.80	1.47	75941.34
15	2.02	3.87	59.04	1.73	17.51	11.47	1.48	70563.10
16	1.81	3.59	61.20	1.77	17.73	11.16	1.48	77919.73
17	2.29	3.48	61.56	2.08	17.39	11.05	1.52	83436.06
18	2.58	4.06	61.77	1.89	17.46	11.34	1.52	77156.74
19	2.38	6.66	73.17	2.11	18.77	11.44	1.51	76183.01
20	2.18	49.05	109.69	2.79	16.76	12.71	1.93	62107.23
21	1.81	3.38	79.10	2.17	19.59	10.36	1.48	82076.97
22	2.81	3.51	81.77	2.36	20.03	10.55	1.48	81843.00
23	2.14	21.35	81.73	2.28	18.86	11.44	1.50	75150.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.51	11.67	68.69	2.60	17.52	11.47	1.50	74482.19
最 大 值	6.37	49.05	109.69	10.68	20.03	13.27	2.59	83436.06
發生時間	11	20	20	11	22	10		17
最 小 值	1.36	2.93	42.44	1.44	15.41	10.35	1.41	61549.03
發生時間	12	7	12	12	10	13		10
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.03 %	-0.09 %	-0.06 %		0.14	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %