

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月02日

項目 單位	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.94	4.53	70.25	2.27	13.68	13.99	1.17	70084.13
1	4.65	18.59	57.12	1.26	14.96	13.44	1.15	73735.42
2	3.60	6.85	55.00	1.33	14.77	13.62	1.17	72306.23
3	無效	無效	無效	無效	無效	無效	1.14	166790.50
4	4.17	21.86	55.53	2.35	13.52	13.71	1.14	73755.08
5	3.34	3.64	70.22	2.26	13.38	14.03	1.13	69888.53
6	3.32	48.18	69.26	2.68	13.08	14.02	1.16	70549.59
7	3.17	8.11	61.17	1.75	14.11	13.73	1.14	71970.86
8	3.14	34.93	46.90	1.74	13.84	13.44	1.14	74818.69
9	3.79	26.07	59.60	2.89	12.41	13.73	1.15	72562.84
10	4.50	14.46	63.53	2.83	12.95	13.77	1.16	71882.50
11	5.36	27.35	59.95	2.59	13.38	13.63	1.16	73685.36
12	6.65	37.18	66.01	2.99	12.72	13.78	1.18	72599.67
13	5.90	19.69	59.50	3.24	12.52	13.77	1.19	71257.89
14	4.21	12.32	51.08	2.87	12.67	13.56	1.19	71807.89
15	3.76	9.04	58.75	2.34	13.54	13.48	1.14	73544.96
16	6.80	6.61	66.17	3.38	12.55	13.87	1.16	71803.31
17	5.58	6.66	61.93	2.53	13.54	13.78	1.15	72953.00
18	6.69	19.73	55.87	3.03	12.82	13.69	1.13	73093.23
19	4.78	4.24	63.82	2.71	12.70	13.88	1.10	71834.79
20	4.89	18.85	66.98	2.93	12.53	13.69	1.11	72259.81
21	6.20	9.18	46.39	2.35	10.25	15.22	1.09	73298.14
22	10.40	6.99	58.64	3.35	12.65	13.80	1.10	71767.06
23	7.08	3.43	74.00	2.48	13.48	13.67	1.08	72926.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平均 值	5.08	16.02	60.77	2.53	13.13	13.80	1.14	76299.00
最大 值	10.40	48.18	74.00	3.38	14.96	15.22	1.23	166790.50
發生時間	22	6	23	16	1	21		3
最 小 值	3.14	3.43	46.39	1.26	10.25	13.44	1.07	69888.53
發生時間	8	23	21	1	21	1		5
零點偏移	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.07 %		0.07	0.02	0.19 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月02日

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月02日