P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月01日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.92	1.78	67.95	0.11	17.47	12.58	1.51	70030.11
1	11.93	6.21	79.87	0.14	17.22	13.37	1.52	65093.86
2	18.33	9.60	58.26	0.30	17.84	11.95	1.52	77227.72
3	21.63	13.18	36.83	3.53	15.76	11.88	1.47	76603.20
4	13.18	3.05	27.94	0.94	16.07	11.56	1.43	73584.17
5	12.71	7.10	46.24	0.55	16.83	11.77	1.42	70406.46
6	15.34	2.70	66.82	0.56	17.30	11.57	1.43	74498.84
7	14.81	7.57	54.44	1.02	16.37	11.45	1.44	75358.21
8	13.86	7.08	57.78	0.43	16.50	11.76	1.47	72525.50
9	12.24	3.71	54.44	0.26	17.41	11.61	1.46	73983.48
10	14.39	4.54	41.48	0.27	16.99	11.72	1.43	74381.99
11	14.17	4.65	61.19	0.15	17.43	12.22	1.45	71618.23
12	13.46	8.48	54.80	0.49	17.14	11.80	1.49	77451.78
13	15.78	12.55	43.20	0.91	16.17	11.89	1.46	75707.99
14	14.95	7.96	38.89	0.41	16.83	11.45	1.44	76721.81
15	13.82	11.69	40.93	0.41	17.38	11.20	1.44	76466.51
16	14.42	12.46	42.89	0.54	16.55	11.29	1.44	77084.07
17	12.93	9.50	45.09	0.48	16.36	11.84	1.46	75933.76
18	13.81	9.03	46.75	0.41	17.58	11.57	1.46	72333.64
19	14.32	10.82	43.55	0.27	17.94	11.19	1.43	73169.16
20	11.97	12.43	42.43	0.44	16.27	11.72	1.42	75023.67
21	13.81	8.70	59.58	0.18	16.63	11.99	1.45	76671.36
22	14.67	12.19	56.49	0.30	16.21	12.01	1.46	76502.51
23	12.56	1.79	63.43	0.11	16.62	12.04	1.48	76954.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.29	7.87	51.30	0.55	16.87	11.81	1.46	74388.87
最 大 值	21.63	13.18	79.87	3.53	17.94	13.37	1.54	77451.78
發生時間	3	3	1	3	19	1		12
最 小 值	11.93	1.78	27.94	0.11	15.76	11.19	1.41	65093.86
發生時間	1	0	4	0	3	19		1
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.05 %	0.00 %		-0.13	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.78 %	0.48 %	-0.61 %	0.17 %		-0.15	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月01日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.68	10.68	69.77	0.20	18.97	12.13	1.46	76762.72
1	12.13	6.93	56.83	0.19	20.31	11.81	1.46	79163.20
2	13.94	13.20	45.62	0.17	18.18	10.74	1.46	89769.37
3	12.07	6.52	60.38	0.13	17.18	11.05	1.46	89535.27
4	14.93	13.00	44.11	0.20	16.27	11.20	1.46	87915.60
5	14.29	12.23	57.69	0.14	16.90	10.99	1.46	90164.85
6	14.68	2.43	57.94	0.14	16.71	10.96	1.46	95217.98
7	14.32	7.12	52.52	0.24	16.81	10.67	1.46	87286.96
8	13.25	2.43	56.94	0.27	18.11	10.85	1.46	88223.01
9	14.87	4.04	64.62	0.13	18.39	11.05	1.46	86684.35
10	14.71	2.60	55.20	0.14	18.77	10.75	1.49	91372.94
11	14.55	8.02	55.05	0.17	19.18	10.88	1.50	88723.67
12	13.92	5.65	50.02	0.15	18.59	11.11	1.50	88009.02
13	14.38	11.34	60.87	0.13	18.60	10.59	1.49	93083.83
14	14.86	2.21	67.06	0.13	18.26	10.83	1.49	91466.29
15	14.19	3.45	55.00	0.11	17.85	10.93	1.48	88399.86
16	14.75	6.15	50.82	0.13	18.26	11.00	1.50	88012.17
17	14.68	3.59	60.10	0.10	17.47	10.91	1.49	91335.91
18	13.92	4.71	63.61	0.12	17.55	11.28	1.50	86811.53
19	13.40	4.66	62.11	0.16	18.15	11.10	1.47	86998.39
20	15.00	3.13	56.91	0.14	18.35	10.50	1.48	88794.42
21	14.72	3.18	55.03	0.17	20.45	9.91	1.49	94474.93
22	14.85	2.01	55.82	0.17	20.85	10.21	1.49	93036.00
23	11.99	7.71	59.58	0.19	19.64	10.74	1.46	88250.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.00	6.12	57.23	0.16	18.33	10.92	1.48	88728.88
最 大 值	15.00	13.20	69.77	0.27	20.85	12.13	1.56	95217.98
發生時間	20	2	0	8	22	0		6
最 小 值	11.68	2.01	44.11	0.10	16.27	9.91	1.44	76762.72
發生時間	0	22	4	17	4	21		0
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.06 %	-0.05 %		-0.23	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.07 %	0.22 %	-0.75 %	0.17 %		-0.03	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月01日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.98	2.90	64.53	0.20	18.64	10.93	1.36	64570.03
1	14.51	4.86	46.18	0.28	20.06	9.80	1.36	73326.09
2	12.80	3.26	57.73	0.23	18.47	11.03	1.35	65669.42
3	15.51	8.75	47.92	0.77	17.34	9.98	1.33	76214.94
4	17.10	7.62	47.38	1.52	15.08	10.62	1.31	70840.84
5	15.97	6.26	60.27	1.13	16.07	10.55	1.31	74503.87
6	15.05	3.95	65.92	0.74	17.74	10.38	1.32	72141.73
7	21.34	16.02	56.39	2.92	15.63	10.14	1.31	80291.23
8	16.52	5.84	56.59	2.13	16.18	10.32	1.30	70282.72
9	14.22	3.59	54.20	1.86	16.05	10.34	1.30	71178.38
10	14.69	2.29	56.10	1.52	17.26	10.22	1.31	70602.70
11	14.62	3.69	54.66	1.46	17.93	9.99	1.27	73653.71
12	15.70	5.16	51.96	2.01	17.13	9.98	1.27	71990.28
13	13.86	2.99	54.25	1.67	17.79	10.06	1.29	72371.42
14	15.51	4.12	56.02	1.82	16.26	10.01	1.30	72562.81
15	16.02	4.24	59.23	1.72	17.33	10.08	1.28	71022.41
16	14.63	4.98	68.00	1.74	16.70	10.18	1.29	68760.54
17	11.71	3.37	62.72	1.66	15.68	10.05	1.29	72551.09
18	14.32	10.95	53.64	1.66	16.01	10.19	1.26	72518.56
19	13.57	4.95	66.34	1.33	16.62	10.93	1.27	64658.09
20	15.66	10.08	65.68	1.56	17.48	9.68	1.27	72686.35
21	14.16	6.35	53.31	1.58	16.13	9.91	1.29	70988.97
22	12.93	6.31	68.58	1.24	16.95	11.54	1.29	59307.94
23	14.67	4.55	55.50	1.37	18.97	9.70	1.29	74076.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.88	5.71	57.63	1.42	17.06	10.28	1.30	71115.45
最 大 值	21.34	16.02	68.58	2.92	20.06	11.54	1.37	80291.23
發生時間	7	7	22	7	1	22		7
最 小 值	11.71	2.29	46.18	0.20	15.08	9.68	1.25	59307.94
發生時間	17	10	1	0	4	20		22
零點偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	-0.07 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.30 %	0.23 %	-1.18 %	0.16 %		-0.09	0.02	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								