P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.47	2.75	77.47	4.63	11.37	14.85	1.60	66444.79
1	11.18	4.22	89.25	5.15	10.92	15.28	1.57	62845.49
2	9.79	10.21	80.52	4.35	12.04	14.71	1.61	67669.83
3	15.49	8.72	97.52	4.59	11.92	15.14	1.64	62888.31
4	15.08	4.34	104.77	5.81	10.39	15.55	1.64	59593.84
5	11.07	3.97	90.92	5.19	11.01	15.29	1.62	61353.27
6	10.06	3.73	89.39	6.10	10.52	15.19	1.65	63440.67
7	9.64	16.83	100.38	8.14	9.24	16.13	1.62	54334.61
8	7.10	5.41	101.24	6.16	10.52	15.30	1.62	63607.98
9	5.65	2.23	115.59	6.03	10.73	15.39	1.57	61166.95
10	4.84	9.31	96.41	5.20	11.30	14.61	1.65	68823.10
11	5.38	9.70	84.36	5.18	11.18	14.67	1.67	67853.85
12	7.91	9.58	110.35	5.78	11.41	15.33	1.61	59762.62
13	4.57	14.67	91.59	3.91	12.79	14.17	1.73	72257.42
14	10.61	3.89	94.38	3.86	12.91	13.82	1.82	74428.52
15	11.12	3.37	87.99	4.77	11.98	14.44	1.70	69600.31
16	14.59	7.78	84.21	4.73	11.75	14.20	1.72	71775.80
17	24.06	39.51	73.24	4.49	12.59	14.02	1.71	72403.72
18	19.56	5.92	72.59	3.95	12.72	13.78	1.68	76472.85
19	26.57	19.27	64.38	4.26	12.51	13.53	1.76	77697.49
20	29.52	28.10	63.98	4.75	11.84	13.79	1.82	76440.77
21	25.24	37.05	64.35	5.04	11.68	14.27	1.73	71729.91
22	13.41	4.46	70.76	4.17	12.51	14.13	1.62	73018.59
23	14.94	20.59	59.79	3.84	12.74	13.74	1.66	76640.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.37	11.48	86.06	5.00	11.61	14.64	1.67	68010.48
最 大 值	29.52	39.51	115.59	8.14	12.91	16.13	2.19	77697.49
發生時間	20	17	9	7	14	7		19
最 小 值	4.57	2.23	59.79	3.84	9.24	13.53	1.47	54334.61
發生時間	13	9	23	23	7	19		7
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.47 %	-0.16 %	-0.13 %	-0.20 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.42	47.02	83.76	0.26	18.06	12.43	1.38	54380.56
1	11.29	9.16	88.32	0.12	19.41	12.11	1.35	56881.87
2	11.98	2.96	73.19	0.12	20.91	11.09	1.34	64569.22
3	12.64	2.64	61.91	0.46	22.00	10.28	1.33	69806.63
4	19.35	2.50	69.51	1.03	21.10	10.40	1.32	67995.59
5	16.38	2.37	73.49	0.66	21.25	10.55	1.32	69466.27
6	15.67	2.23	65.52	0.80	20.58	10.51	1.32	69025.68
7	15.56	2.08	72.29	1.33	20.73	10.67	1.33	66353.43
8	23.72	3.05	68.92	2.81	20.83	10.43	1.35	68769.66
9	20.55	3.26	71.26	1.95	20.46	10.48	1.32	68834.91
10	20.92	57.29	71.47	1.84	18.04	11.10	1.35	63905.63
11	15.86	9.79	68.22	1.25	16.20	11.36	1.38	63722.76
12	16.18	15.00	70.50	0.59	17.26	10.89	1.40	67596.27
13	16.70	11.00	71.87	0.64	17.33	10.94	1.40	66031.84
14	8.65	4.33	95.58	0.10	18.15	11.20	1.41	63724.86
15	9.33	5.02	72.95	0.29	17.80	10.70	1.40	67348.40
16	6.85	3.88	80.15	0.15	18.76	10.83	1.41	65736.26
17	6.58	4.31	73.62	0.13	18.73	10.75	1.40	65906.36
18	8.10	8.69	77.41	0.18	17.76	11.49	1.40	62695.28
19	8.24	24.64	79.22	0.42	16.93	11.51	1.41	62464.43
20	8.97	10.28	67.55	0.65	16.97	10.87	1.41	67427.24
21	11.48	5.25	77.03	0.47	18.67	10.63	1.40	67466.07
22	7.70	5.03	78.29	0.15	18.15	11.19	1.41	63487.09
23	5.15	9.11	81.95	0.12	17.73	11.35	1.40	62789.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.93	10.45	74.75	0.69	18.91	10.99	1.37	65266.09
最 大 值	23.72	57.29	95.58	2.81	22.00	12.43	1.43	69806.63
發生時間	8	10	14	8	3	0		3
最 小 值	5.15	2.08	61.91	0.10	16.20	10.28	1.29	54380.56
發生時間	23	7	3	14	11	3		0
零點偏移	-0.08 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.06 %	0.21 %	0.03 %		0.10	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年06月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.27	24.95	70.58	3.12	14.32	13.39	1.47	57687.32
1	4.83	7.62	70.22	2.47	15.28	12.77	1.47	62288.56
2	5.48	2.86	55.60	1.88	16.46	11.26	1.44	74974.23
3	6.72	2.60	61.61	2.23	17.52	11.28	1.46	74742.28
4	7.03	1.77	61.34	2.15	17.23	10.66	1.45	79651.29
5	8.04	2.28	57.22	2.31	17.20	10.71	1.45	79351.72
6	9.21	2.92	57.72	2.74	17.59	10.72	1.46	76816.95
7	11.04	3.48	49.62	3.16	16.55	10.17	1.47	81849.24
8	12.32	11.66	57.56	3.61	17.67	9.84	1.49	83992.30
9	11.20	10.75	51.81	3.27	17.28	10.06	1.48	81066.53
10	10.03	9.63	53.38	2.99	17.18	10.01	1.50	82134.22
11	9.47	4.69	57.03	2.90	16.56	10.58	1.49	78672.37
12	6.52	6.48	54.29	2.39	16.49	10.38	1.48	79253.34
13	6.75	10.88	51.27	2.43	17.56	10.14	1.48	82450.29
14	5.82	11.70	53.68	2.38	17.60	10.39	1.47	79514.89
15	6.43	17.24	43.92	2.32	17.42	9.98	1.48	83678.59
16	7.32	13.04	50.53	2.65	17.32	10.43	1.49	80243.26
17	4.45	4.19	57.37	2.64	15.59	10.88	1.48	74613.80
18	4.17	9.79	63.12	3.21	14.51	11.37	1.48	71037.62
19	6.29	12.51	64.32	3.10	15.87	11.39	1.46	71674.66
20	13.25	14.61	49.34	4.17	15.59	10.16	1.48	79923.23
21	11.35	17.04	46.60	3.30	16.81	9.96	1.48	80044.61
22	12.09	5.06	60.98	2.98	17.14	10.72	1.48	78608.60
23	7.91	3.54	66.87	2.74	17.14	11.37	1.47	73606.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.04	8.80	56.92	2.80	16.66	10.78	1.47	76994.87
最 大 值	13.25	24.95	70.58	4.17	17.67	13.39	1.51	83992.30
發生時間	20	0	0	20	8	0		8
最 小 值	4.17	1.77	43.92	1.88	14.32	9.84	1.44	57687.32
發生時間	18	4	15	2	0	8		0
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.03 %	0.06 %	0.06 %	-0.03 %		0.19	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %