P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.33	1.41	113.13	10.07	15.82	11.64	1.31	103057.04
1	3.99	1.61	94.95	10.34	17.20	11.41	1.32	103901.05
2	9.54	1.75	97.77	10.43	14.50	11.72	1.32	103620.05
3	9.88	7.96	111.79	10.26	14.32	11.64	1.29	104448.50
4	10.64	1.54	106.40	10.49	13.70	11.89	1.30	102095.80
5	15.14	1.46	104.34	10.55	13.99	11.75	1.31	103128.85
6	8.91	1.22	111.60	10.49	14.43	11.74	1.30	102919.92
7	8.28	1.60	114.46	10.80	14.39	12.16	1.30	97803.60
8	5.74	1.50	116.07	10.36	15.02	11.86	1.30	100961.90
9	12.66	1.85	97.23	10.54	14.09	11.70	1.36	103354.64
10	15.54	1.63	98.82	10.86	13.85	11.79	1.34	102607.09
11	18.23	1.85	95.99	10.65	13.55	11.74	1.32	102359.81
12	15.22	1.74	99.14	10.36	14.42	11.50	1.27	104565.23
13	18.92	2.70	91.20	10.98	13.28	11.77	1.32	102996.84
14	23.85	2.17	100.54	10.90	13.69	11.67	1.31	103987.67
15	14.65	1.59	104.02	10.39	13.78	11.68	1.26	104629.34
16	7.27	1.47	107.39	9.77	15.54	11.23	1.24	107792.46
17	7.37	1.11	107.49	10.33	13.73	11.90	1.25	100891.28
18	4.90	1.09	116.19	9.85	15.34	11.49	1.23	101229.20
19	3.48	0.90	108.84	10.46	16.99	11.63	1.24	101823.28
20	5.11	1.78	92.19	10.45	14.64	11.77	1.29	100412.34
21	10.59	2.44	93.58	10.53	13.13	11.89	1.31	99290.74
22	10.84	1.47	96.51	10.53	13.22	11.94	1.28	98768.14
23	10.39	3.07	110.96	11.63	12.70	12.60	1.27	91078.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.69	1.95	103.78	10.50	14.39	11.75	1.29	101988.49
最 大 值	23.85	7.96	116.19	11.63	17.20	12.60	1.42	107792.46
發生時間	14	3	18	23	1	23		16
最 小 值	3.48	0.90	91.20	9.77	12.70	11.23	1.17	91078.97
發生時間	19	19	13	16	23	16		23
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	-0.15 %	-0.06 %	0.03 %		-0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.10	0.55	91.50	5.38	14.77	12.23	0.83	70465.41
1	2.75	3.09	71.95	5.30	16.65	11.85	0.82	71932.07
2	6.54	19.90	82.47	6.53	12.97	12.07	0.81	73314.37
3	4.86	0.70	79.58	5.60	14.16	11.91	0.80	73751.43
4	5.17	6.44	73.67	5.53	13.88	11.69	0.80	75205.27
5	7.50	25.69	82.01	6.05	13.64	11.80	0.80	74668.16
6	4.94	44.84	69.65	5.40	14.63	11.69	0.81	75085.60
7	4.09	3.72	82.25	5.57	13.83	11.98	0.79	72768.05
8	5.36	3.50	84.17	5.89	14.73	11.78	0.78	73734.23
9	5.73	2.48	86.87	5.77	14.94	11.72	0.80	74025.74
10	5.96	22.63	78.68	6.11	13.50	11.82	0.84	74406.41
11	4.88	6.23	70.20	5.59	13.97	11.67	0.81	75607.95
12	4.12	16.64	80.50	5.45	13.74	11.79	0.82	74815.35
13	4.22	5.95	87.46	5.65	14.29	11.81	0.80	73303.61
14	3.64	10.42	74.08	5.47	13.71	11.74	0.73	75478.55
15	3.65	10.04	80.07	5.37	13.98	11.71	0.74	75470.32
16	2.55	12.69	79.10	5.33	13.61	11.82	0.75	75657.07
17	2.13	25.20	74.46	5.37	13.86	11.86	0.73	73658.31
18	1.90	37.22	78.37	5.43	13.42	12.11	0.70	74285.03
19	1.88	14.93	84.43	5.64	14.76	12.39	0.72	71195.71
20	1.64	1.75	82.12	5.56	13.84	12.27	0.72	72784.45
21	1.93	2.27	92.08	5.65	12.32	12.52	0.69	71772.70
22	2.04	1.09	90.67	5.58	13.03	12.38	0.70	72420.23
23	2.00	1.43	100.83	5.98	12.40	12.87	0.69	68463.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.86	11.64	81.55	5.63	13.94	11.98	0.77	73511.22
最 大 值	7.50	44.84	100.83	6.53	16.65	12.87	0.89	75657.07
發生時間	5	6	23	2	1	23		16
最 小 值	1.64	0.55	69.65	5.30	12.32	11.67	0.67	68463.36
發生時間	20	0	6	1	21	11		23
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.22	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.09 %	0.04 %	-0.08 %	-0.32 %		-0.34	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.30	2.78	109.26	11.78	11.76	13.34	1.95	83047.57
1	1.32	7.45	105.90	12.08	12.67	13.67	2.00	79467.11
2	1.15	0.29	97.21	11.02	12.68	12.74	1.94	89118.80
3	1.34	0.39	96.48	10.62	12.48	12.46	1.94	92154.93
4	1.37	0.35	88.44	10.14	12.56	12.13	1.94	95322.82
5	1.26	0.63	83.16	10.39	12.64	12.48	1.93	91509.21
6	1.27	0.27	92.30	10.30	13.58	12.42	1.93	91346.32
7	1.22	0.32	78.90	9.49	13.62	11.86	1.92	97613.08
8	1.41	11.60	76.75	9.91	13.64	11.96	1.91	95896.02
9	1.63	6.23	81.63	10.18	13.24	12.25	1.96	93323.72
10	1.40	6.41	73.98	9.98	13.17	12.10	1.95	93328.53
11	2.35	24.36	76.22	9.81	12.76	11.82	1.93	94174.37
12	2.67	5.31	74.25	9.85	12.84	11.82	1.90	92699.12
13	1.75	3.85	73.63	9.38	13.71	11.56	1.90	98126.80
14	2.23	8.63	73.31	9.81	12.64	11.87	1.88	96328.15
15	3.01	24.89	78.86	10.22	12.03	12.07	1.84	92316.12
16	1.68	5.69	89.29	10.32	13.25	12.23	1.80	92874.79
17	1.51	1.98	85.29	10.21	13.06	12.17	1.79	95205.44
18	1.37	3.76	84.71	10.44	12.88	12.37	1.77	92609.62
19	1.41	6.61	84.65	10.95	12.55	12.83	1.78	87354.62
20	1.28	4.74	87.31	10.77	12.31	12.69	1.78	88119.25
21	1.51	2.08	81.03	10.04	12.29	12.05	1.78	97015.04
22	1.84	4.88	83.15	10.51	11.16	12.55	1.78	92442.53
23	1.53	2.75	97.59	11.35	11.82	13.04	1.77	86272.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.62	5.68	85.55	10.40	12.72	12.35	1.88	91986.09
最 大 值	3.01	24.89	109.26	12.08	13.71	13.67	2.03	98126.80
發生時間	15	15	0	1	13	1		13
最 小 值	1.15	0.27	73.31	9.38	11.16	11.56	1.76	79467.11
發生時間	2	6	14	13	22	13		1
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	0.07 %	0.09 %		-0.48	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %