

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.50	4.42	93.75	1.35	17.16	11.73	1.12	67154.74
1	9.36	4.35	119.07	1.15	18.13	11.82	1.16	65584.57
2	12.85	10.60	101.65	1.24	18.24	10.60	1.03	74687.18
3	14.78	3.57	106.34	1.61	16.78	11.07	1.01	72391.22
4	13.73	2.94	107.10	1.53	17.45	10.87	1.03	73634.50
5	13.74	4.95	99.14	1.90	16.19	11.30	1.04	72148.94
6	13.25	6.32	88.43	1.20	17.23	10.98	1.04	72206.51
7	16.50	6.33	77.64	1.56	16.33	11.21	1.06	70985.95
8	14.13	7.94	75.94	1.51	15.87	11.29	1.09	70871.50
9	14.11	13.81	76.11	1.68	15.30	11.29	1.09	70673.73
10	15.99	37.58	85.53	2.38	14.54	11.44	1.05	69404.43
11	14.99	7.39	82.97	1.72	15.74	11.31	1.03	70496.36
12	19.93	39.15	79.22	1.85	15.71	11.22	1.04	71845.77
13	31.24	無效	84.79	5.19	13.63	11.82	1.03	68562.06
14	26.02	21.20	77.07	2.74	14.88	11.38	1.03	70879.01
15	28.49	31.14	78.54	2.71	14.67	11.50	1.05	70144.61
16	17.06	9.90	82.51	1.83	15.15	11.47	1.02	70537.81
17	12.13	4.00	95.98	1.04	16.51	11.49	1.04	69560.13
18	12.13	5.52	87.35	1.22	16.51	11.44	1.04	70013.68
19	13.27	13.79	87.21	1.47	15.75	11.61	1.06	69239.32
20	13.35	45.15	103.48	2.92	13.47	13.02	1.09	58971.04
21	17.51	7.45	98.54	2.15	15.37	11.69	1.06	68732.06
22	17.60	5.52	90.91	1.47	16.00	11.58	1.06	69031.96
23	15.97	4.21	91.35	1.01	16.94	11.20	1.07	70568.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	16.19	12.92	90.44	1.85	15.98	11.43	1.05	69930.25
最大值	31.24	45.15	119.07	5.19	18.24	13.02	1.21	74687.18
發生時間	13	20	1	13	2	20		2
最小值	9.36	2.94	75.94	1.01	13.47	10.60	0.99	58971.04
發生時間	1	4	8	23	20	2		20
零點偏移	-0.00 %	0.00%	-0.00 %	0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04%	-0.05 %	-0.04 %		0.34	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月09日

[illegible]

報表日期: 2021年11月09日

[illegible]