

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月13日

報表日期: 111年07月13日

[illegible]

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月13日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.68	7.01	51.39	0.49	17.32	10.81	1.40	86241.75
1	15.51	6.64	56.76	0.58	18.54	11.23	1.41	80618.94
2	12.80	17.72	64.02	0.85	16.81	10.92	1.42	86441.36
3	12.93	3.12	47.67	2.34	14.83	11.13	1.42	80395.28
4	12.81	7.38	47.02	4.80	14.82	10.72	1.41	83713.59
5	11.97	2.93	61.28	0.68	18.57	10.78	1.39	79679.28
6	11.63	4.32	60.87	0.31	18.04	10.28	1.43	85791.77
7	12.28	7.11	53.63	0.56	18.01	10.47	1.44	84808.29
8	9.63	1.67	39.76	0.14	19.81	10.03	1.42	84151.74
9	8.49	1.45	45.31	0.20	20.02	9.95	1.43	85090.39
10	11.38	6.71	61.65	0.27	17.88	10.67	1.45	87258.38
11	7.75	35.70	60.22	0.29	18.86	10.62	1.44	82404.84
12	8.66	7.68	50.54	0.30	18.37	10.40	1.43	81578.78
13	10.24	7.79	48.72	0.54	17.50	10.28	1.42	83284.06
14	12.23	1.53	45.57	0.44	17.60	10.58	1.42	82171.31
15	10.24	3.04	47.73	0.14	19.22	10.27	1.43	88425.77
16	11.25	6.45	60.67	0.20	19.37	10.44	1.43	86829.11
17	9.81	13.79	64.98	0.20	19.84	10.28	1.43	86420.37
18	12.72	5.46	62.21	0.40	16.93	10.81	1.43	84847.65
19	11.67	11.08	67.66	0.25	18.08	10.58	1.43	88589.67
20	12.37	0.79	64.69	0.48	17.65	10.55	1.43	88462.36
21	10.00	4.88	59.06	0.44	16.93	11.02	1.43	81725.95
22	13.81	3.49	67.24	0.49	17.49	10.84	1.44	86835.76
23	14.86	7.28	59.91	0.49	17.33	10.78	1.44	85950.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.61	7.29	56.19	0.66	17.91	10.60	1.42	84654.86
最 大 值	15.51	35.70	67.66	4.80	20.02	11.23	1.46	88589.67
發生時間	1	11	19	4	9	1		19
最 小 值	7.75	0.79	39.76	0.14	14.82	9.95	1.38	79679.28
發生時間	11	20	8	8	4	9		5
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.09 %	-0.13 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.76 %	2.16 %	0.06 %	0.58 %		0.08	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月13日

[illegible]