

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月02日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.27	1.80	53.78	1.82	16.88	10.59	1.28	82468.74
1	6.51	1.82	53.96	1.66	18.00	10.77	1.29	79726.19
2	7.49	1.34	49.96	2.24	16.35	10.80	1.28	78313.31
3	7.03	2.20	55.15	2.42	15.27	11.14	1.28	74940.26
4	6.76	1.38	57.40	2.35	15.20	11.22	1.28	75167.84
5	6.23	2.15	57.79	2.46	15.21	11.18	1.29	74694.28
6	7.26	4.41	56.09	2.41	15.65	10.97	1.30	77237.55
7	7.94	9.31	50.94	2.60	14.76	10.94	1.33	79796.80
8	6.60	6.79	57.85	2.29	16.50	10.62	1.36	78376.74
9	7.07	2.44	45.74	2.34	15.19	10.56	1.35	74202.28
10	10.87	5.64	45.43	3.10	14.30	10.66	1.32	73137.56
11	6.94	1.54	51.29	2.47	14.71	10.94	1.34	76040.81
12	8.52	2.66	48.09	2.61	14.60	10.81	1.35	75333.20
13	8.30	1.90	51.83	2.75	14.70	10.66	1.35	74703.12
14	7.25	3.52	48.82	2.82	14.52	10.66	1.34	75452.73
15	10.89	9.14	46.44	3.16	14.11	10.72	1.33	73585.84
16	12.12	6.80	39.77	5.61	13.90	10.24	1.33	72594.14
17	18.29	0.79	42.06	4.92	14.32	10.73	1.31	77154.13
18	12.48	0.71	43.66	3.43	15.38	10.45	1.32	75744.38
19	9.51	5.22	35.73	1.52	19.05	9.32	1.34	78875.97
20	7.03	1.11	65.38	1.50	17.27	11.41	1.35	68139.07
21	6.26	6.98	47.19	3.31	18.30	9.54	1.35	84570.29
22	8.07	0.87	37.71	2.03	14.74	10.34	1.35	75778.68
23	6.88	2.16	47.21	2.69	13.72	10.94	1.34	71341.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.44	3.45	49.55	2.69	15.53	10.68	1.32	76140.66
最 大 值	18.29	9.31	65.38	5.61	19.05	11.41	1.39	84570.29
發生時間	17	7	20	16	19	20		21
最 小 值	6.23	0.71	35.73	1.50	13.72	9.32	1.27	68139.07
發生時間	5	18	19	20	23	19		20
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.07 %	-0.02 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.77 %	0.69 %	-0.32 %	0.31 %		0.21	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								