P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.46	4.48	96.56	0.04	18.43	11.03	1.39	70112.78
1	15.42	8.07	76.59	0.10	19.29	10.71	1.38	71985.29
2	13.90	9.59	72.71	0.18	18.25	11.24	1.38	68455.86
3	14.55	8.20	84.51	0.17	17.75	11.56	1.40	66601.75
4	17.30	7.71	76.87	0.58	17.48	10.98	1.39	71045.94
5	21.06	36.77	84.26	1.16	15.87	11.73	1.39	65833.78
6	16.69	4.56	83.16	1.11	17.99	10.72	1.38	73465.85
7	18.52	11.52	79.21	1.15	18.50	10.47	1.38	72781.61
8	14.86	9.37	71.61	1.17	17.60	10.73	1.36	70513.36
9	14.82	7.08	90.90	1.00	17.91	11.25	1.37	67633.08
10	15.35	8.09	82.18	1.06	17.94	10.50	1.39	73400.45
11	14.57	14.55	72.16	1.44	16.22	10.66	1.38	71252.83
12	15.92	31.21	68.15	1.91	15.36	10.97	1.38	68418.26
13	15.96	39.31	69.58	2.47	15.31	10.87	1.38	67638.27
14	15.27	13.91	71.25	2.89	14.74	11.00	1.37	67108.95
15	15.99	8.68	69.34	2.47	15.80	10.79	1.40	68861.88
16	15.99	2.23	78.24	1.88	17.54	10.55	1.37	71846.46
17	15.67	3.55	80.41	1.45	17.97	10.47	1.36	73411.32
18	16.15	4.64	83.90	1.18	18.47	10.47	1.35	70808.95
19	15.68	3.90	84.37	1.01	18.71	10.56	1.37	72780.09
20	17.15	28.40	69.58	1.82	17.10	10.72	1.37	71218.69
21	17.61	15.07	67.32	1.32	17.36	10.41	1.38	73059.30
22	13.39	19.14	81.96	1.07	17.38	11.01	1.38	68703.80
23	15.95	3.42	88.36	0.78	18.93	10.61	1.39	71823.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.01	12.64	78.47	1.23	17.41	10.83	1.38	70365.07
最 大 值	21.06	39.31	96.56	2.89	19.29	11.73	1.42	73465.85
發生時間	5	13	0	14	1	5		6
最 小 值	13.39	2.23	67.32	0.04	14.74	10.41	1.34	65833.78
發生時間	22	16	21	0	14	21		5
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	-0.19 %	-0.01 %	0.02 %		0.01	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.75	1.05	123.38	0.16	19.92	10.41	1.40	63240.43
1	15.92	3.20	96.83	0.11	18.51	10.87	1.40	61269.21
2	15.73	7.05	95.84	0.25	17.53	11.31	1.40	59625.99
3	13.83	5.49	100.24	0.65	16.50	11.06	1.40	60843.62
4	15.72	5.64	103.52	0.35	18.58	10.77	1.40	60819.34
5	21.87	2.01	104.67	0.43	18.64	10.60	1.40	60965.57
6	13.26	1.48	99.86	0.14	19.13	10.31	1.40	63595.31
7	11.96	1.81	105.29	0.32	17.74	10.64	1.38	60291.21
8	15.87	1.74	102.65	0.33	18.70	10.49	1.38	62172.57
9	15.67	10.87	114.17	0.13	19.02	10.26	1.41	65577.67
10	14.73	1.57	107.62	0.20	18.07	10.47	1.42	63814.39
11	15.34	3.54	104.03	0.36	17.35	10.72	1.41	63541.86
12	17.03	19.09	99.65	1.31	15.76	11.14	1.40	59117.44
13	13.69	33.21	101.33	1.17	16.00	11.18	1.40	58488.91
14	15.74	7.96	96.92	1.30	15.86	10.90	1.40	61977.77
15	13.78	12.59	94.43	1.60	15.62	11.08	1.43	59820.68
16	15.01	2.15	90.86	1.13	16.18	10.76	1.44	62942.88
17	14.81	0.72	108.81	0.59	17.83	10.84	1.44	61181.30
18	13.01	3.05	101.39	0.24	17.92	10.79	1.38	60499.20
19	15.87	3.52	106.65	0.37	17.40	11.00	1.36	59254.75
20	15.91	3.04	104.44	0.44	17.84	10.75	1.38	61323.26
21	14.97	9.13	108.73	0.80	17.50	10.92	1.39	60220.67
22	14.01	1.22	106.71	0.18	18.54	10.53	1.40	60320.14
23	15.43	0.91	105.95	0.10	19.03	10.52	1.40	62730.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.16	5.92	103.50	0.53	17.72	10.76	1.40	61401.46
最 大 值	21.87	33.21	123.38	1.60	19.92	11.31	1.45	65577.67
發生時間	5	13	0	15	0	2		9
最 小 值	11.96	0.72	90.86	0.10	15.62	10.26	1.36	58488.91
發生時間	7	17	16	23	15	9		13
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	0.01 %	0.00 %		0.16	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.99	4.25	77.31	1.55	19.61	10.31	1.29	81444.43
1	14.75	5.17	74.65	1.73	19.07	10.57	1.30	78832.12
2	16.02	14.61	78.63	1.82	18.75	10.81	1.31	77659.55
3	14.34	9.38	69.97	2.27	18.33	10.23	1.29	81150.02
4	16.62	20.32	74.92	2.55	17.39	10.83	1.29	77920.07
5	14.01	23.81	74.23	2.48	17.46	10.85	1.29	75752.79
6	15.08	9.61	71.42	2.32	17.91	10.46	1.30	77134.42
7	15.95	6.45	67.71	2.29	19.09	10.17	1.31	80770.64
8	15.31	5.14	79.10	3.36	18.99	10.01	1.30	80465.10
9	14.84	5.98	84.55	2.83	19.12	10.33	1.29	78961.13
10	15.83	16.05	77.91	3.06	17.17	10.30	1.30	82479.30
11	13.73	27.98	69.34	3.01	16.86	10.34	1.30	79736.84
12	15.21	5.19	65.60	3.16	16.50	10.32	1.29	76495.53
13	14.36	14.86	63.98	6.17	15.27	10.20	1.30	72464.14
14	23.04	34.40	56.91	13.25	15.08	10.04	1.29	70551.14
15	15.29	14.89	50.72	10.92	16.46	9.73	1.28	73452.77
16	13.66	7.58	56.31	7.13	17.05	9.77	1.28	76144.60
17	13.83	3.87	63.75	4.50	17.37	9.90	1.28	77193.51
18	12.37	12.94	71.32	2.86	17.95	10.17	1.29	78617.67
19	19.25	16.25	93.51	3.34	18.64	10.93	1.29	75258.52
20	13.84	17.67	71.27	3.24	18.12	10.14	1.29	81280.05
21	13.99	43.43	61.52	4.01	16.22	10.16	1.29	72993.58
22	15.20	10.97	76.28	3.16	18.30	10.44	1.29	79224.94
23	14.83	6.95	80.58	3.09	19.35	9.88	1.28	84351.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.31	14.07	71.31	3.92	17.75	10.29	1.29	77930.61
最 大 值	23.04	43.43	93.51	13.25	19.61	10.93	1.33	84351.67
發生時間	14	21	19	14	0	19		23
最 小 值	12.37	3.87	50.72	1.55	15.08	9.73	1.27	70551.14
發生時間	18	17	15	0	14	15		14
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.27 %	0.00 %	-0.00 %	-0.10 %		0.22	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %