P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.60	1.82	108.71	9.65	15.74	11.85	1.07	86832.04
1	3.47	1.72	100.35	10.06	18.41	11.61	1.08	86182.78
2	2.70	2.24	85.82	9.86	17.53	11.52	1.13	88315.36
3	4.50	1.38	97.39	9.47	16.41	11.49	1.11	89590.26
4	5.51	1.49	101.81	9.70	15.78	11.86	1.12	86700.38
5	7.26	1.98	88.55	9.46	15.80	11.56	1.10	89194.77
6	5.52	2.09	95.81	9.25	16.21	11.45	1.10	90225.28
7	15.24	3.30	82.54	9.65	14.02	11.77	1.09	89226.17
8	13.97	2.16	90.62	9.48	15.50	11.50	1.09	90062.81
9	27.14	2.02	88.55	9.48	14.05	11.72	1.16	88464.45
10	28.05	2.43	85.34	9.20	13.71	11.58	1.20	89180.83
11	23.51	2.46	86.65	9.30	13.83	11.63	1.16	88483.19
12	19.16	1.63	85.69	8.96	14.63	11.44	1.16	90388.23
13	24.86	4.39	86.37	9.21	13.97	11.48	1.19	89949.61
14	35.61	10.76	81.88	9.18	13.33	11.49	1.25	87901.06
15	36.85	33.68	84.05	9.85	13.39	11.68	1.18	87132.60
16	24.54	28.17	82.06	9.35	12.48	11.67	1.17	85109.17
17	20.23	5.81	87.96	9.15	14.24	11.64	1.16	89026.72
18	15.63	3.26	90.66	9.12	14.98	11.59	1.13	89208.37
19	8.28	1.87	101.60	9.39	15.83	11.85	1.08	86174.88
20	13.27	1.67	102.01	9.19	15.17	11.79	1.15	87861.12
21	12.17	3.09	84.71	9.01	15.86	11.36	1.16	90843.13
22	18.88	1.81	83.22	9.16	14.89	11.41	1.16	91559.57
23	18.02	1.37	78.83	9.10	15.03	11.32	1.16	91797.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.33	5.11	90.05	9.38	15.03	11.59	1.14	88725.42
最 大 值	36.85	33.68	108.71	10.06	18.41	11.86	1.29	91797.34
發生時間	15	15	0	1	1	4		23
最 小 值	2.70	1.37	78.83	8.96	12.48	11.32	1.03	85109.17
發生時間	2	23	23	12	16	23		16
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	-0.14 %	-0.05 %		0.06	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.45	2.72	104.16	5.72	13.48	13.09	0.60	66725.64
1	1.32	1.11	108.74	5.63	15.59	12.95	0.61	65511.71
2	1.16	1.12	92.40	5.23	15.73	12.22	0.60	71607.50
3	1.32	2.28	74.54	5.01	13.98	11.92	0.58	75809.98
4	1.50	1.05	86.51	5.21	13.82	12.31	0.56	72592.60
5	1.46	0.31	88.64	5.05	14.54	11.95	0.56	74968.08
6	2.51	4.35	82.92	5.43	13.11	12.33	0.56	72614.78
7	2.09	2.83	81.86	4.86	14.06	11.93	0.56	75254.49
8	2.04	1.29	87.76	5.10	13.55	12.29	0.58	72584.19
9	4.60	2.94	83.55	5.32	12.31	12.50	0.62	71189.35
10	9.71	12.05	58.99	5.48	12.41	12.31	0.70	71711.05
11	10.68	12.95	74.82	5.31	12.57	11.99	0.66	74547.95
12	4.55	5.05	75.74	4.80	13.40	11.83	0.62	75820.10
13	8.13	22.42	75.85	5.20	12.86	11.98	0.60	74884.24
14	11.37	30.94	83.23	5.32	13.03	11.94	0.57	74848.09
15	8.90	22.79	80.31	5.36	12.20	12.22	0.59	73685.76
16	7.03	40.32	101.34	5.31	12.21	12.41	0.60	72142.25
17	5.73	10.07	80.88	5.07	13.00	12.23	0.57	73191.21
18	7.31	21.11	86.63	5.13	13.44	12.05	0.54	74036.74
19	5.62	17.15	82.18	5.06	15.24	12.14	0.56	71726.44
20	3.06	0.80	81.92	4.82	16.60	11.73	0.60	74265.85
21	4.45	1.00	80.27	5.08	14.12	11.79	0.60	76330.71
22	7.28	1.86	72.43	5.43	13.09	12.06	0.57	74833.34
23	8.32	25.38	83.17	5.40	13.60	11.93	0.55	75479.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.07	10.16	83.70	5.22	13.66	12.17	0.59	73181.73
最 大 值	11.37	40.32	108.74	5.72	16.60	13.09	1.40	76330.71
發生時間	14	16	1	0	20	0		21
最 小 值	1.16	0.31	58.99	4.80	12.20	11.73	0.53	65511.71
發生時間	2	5	10	12	15	20		1
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.02 %	0.05 %	-0.01 %	0.09 %		-0.12	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.21	6.14	57.27	9.60	12.60	12.59	1.61	88715.50
1	1.82	6.48	60.04	9.63	13.97	12.80	1.61	85554.64
2	1.76	7.16	61.04	9.71	13.49	12.88	1.62	85399.66
3	1.74	5.57	64.58	9.91	13.13	12.89	1.60	85602.49
4	1.79	1.71	57.88	9.29	13.15	12.40	1.59	90607.55
5	1.94	5.80	61.79	10.02	12.74	12.96	1.58	85219.20
6	1.95	14.44	55.36	9.26	13.10	12.38	1.58	90789.75
7	1.99	8.97	54.44	9.32	12.56	12.42	1.59	87635.15
8	1.63	8.93	53.60	8.67	12.74	12.33	1.63	86504.43
9	2.29	18.66	58.79	8.62	12.36	12.25	1.67	87375.17
10	3.98	4.83	65.41	8.60	12.27	12.15	1.71	87696.17
11	3.08	42.52	57.55	8.07	12.60	11.65	1.70	93503.80
12	3.45	28.88	61.28	8.42	12.00	11.83	1.66	91695.59
13	3.50	37.63	58.57	8.59	12.61	11.60	1.65	94090.07
14	3.22	20.51	62.79	8.59	12.75	11.85	1.64	91703.44
15	3.29	25.40	61.22	8.63	12.09	11.96	1.65	90054.53
16	2.72	90.42	68.12	10.33	11.43	12.41	1.63	85276.27
17	2.18	3.72	83.55	8.89	12.99	12.26	1.62	92278.62
18	1.89	15.17	80.70	8.26	13.93	11.75	1.61	96484.95
19	1.86	3.32	77.50	8.25	14.93	11.94	1.57	93929.78
20	1.78	12.38	74.94	8.24	13.98	11.83	1.56	96349.26
21	1.95	18.94	72.77	8.28	14.04	12.00	1.56	92596.69
22	2.03	9.43	75.98	8.16	13.92	11.69	1.55	96576.61
23	2.56	18.90	63.02	8.34	13.04	11.75	1.55	95635.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.36	17.33	64.51	8.90	13.02	12.19	1.61	90469.79
最 大 值	3.98	90.42	83.55	10.33	14.93	12.96	1.76	96576.61
發生時間	10	16	17	16	19	5		22
最 小 值	1.63	1.71	53.60	8.07	11.43	11.60	1.53	85219.20
發生時間	8	4	8	11	16	13		5
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.07 %	0.00 %		-0.08	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.16 %	0.03 %	0.01 %	0.07 %		-0.48	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %