P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.07	18.74	41.84	1.07	17.58	11.08	1.40	74571.08
1	15.71	10.55	45.48	1.76	16.22	11.25	1.40	73461.83
2	15.12	29.91	38.80	2.01	15.55	11.54	1.41	72461.17
3	15.77	11.76	56.36	1.72	15.47	11.63	1.43	70719.92
4	16.47	7.07	59.44	2.47	14.69	11.45	1.44	72750.80
5	15.71	6.42	45.53	2.18	15.11	11.63	1.46	71498.86
6	13.01	11.16	50.67	1.87	15.35	11.63	1.47	72049.36
7	16.05	3.88	57.71	1.67	15.30	11.37	1.48	74034.03
8	14.22	36.62	42.95	1.73	15.00	11.68	1.47	71485.19
9	15.12	7.50	51.43	1.02	16.62	11.52	1.46	70985.77
10	14.73	3.74	55.40	0.78	16.53	11.62	1.43	71400.58
11	17.50	7.59	53.49	0.80	16.88	11.38	1.47	72426.93
12	15.36	8.04	42.12	1.17	17.54	11.15	1.43	72854.93
13	15.69	5.37	38.85	0.17	21.79	10.45	1.45	74484.39
14	15.12	8.77	42.24	0.22	21.27	10.66	1.46	73051.30
15	14.52	6.27	45.51	0.14	21.61	10.70	1.47	73101.29
16	13.50	3.74	47.33	0.21	21.43	10.79	1.49	72437.69
17	15.97	4.22	44.72	0.08	21.98	10.20	1.47	77205.29
18	13.72	4.52	68.25	0.19	20.33	11.95	1.46	66296.44
19	15.09	5.49	60.12	0.25	20.70	11.95	1.46	65756.00
20	15.61	4.18	45.81	0.12	22.07	10.90	1.47	72083.15
21	14.80	4.59	49.88	0.14	24.03	9.72	1.45	78137.97
22	16.17	4.35	50.65	0.12	23.50	9.74	1.44	78327.28
23	13.22	3.50	59.00	0.16	23.12	10.77	1.45	72059.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.18	9.08	49.73	0.92	18.74	11.11	1.45	72651.68
最 大 值	17.50	36.62	68.25	2.47	24.03	11.95	1.50	78327.28
發生時間	11	8	18	4	21	18		22
最 小 值	13.01	3.50	38.80	0.08	14.69	9.72	1.38	65756.00
發生時間	6	23	2	17	4	21		19
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.19 %	0.11 %	0.01 %	-0.00 %		0.47	-0.00	0.41 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.26	8.40	56.37	0.63	16.65	10.93	1.46	60949.46
1	14.47	8.00	55.11	0.74	17.27	10.68	1.46	61220.81
2	16.18	27.76	64.76	2.62	14.40	11.09	1.46	61183.82
3	15.54	41.90	69.84	1.94	14.03	11.42	1.46	59078.75
4	14.14	10.80	65.82	1.68	15.56	11.17	1.47	59737.92
5	15.36	9.45	72.00	2.03	14.58	11.31	1.49	59037.03
6	14.53	6.39	62.91	1.35	14.09	11.42	1.49	57992.54
7	15.12	17.90	59.90	2.13	14.05	11.29	1.51	58984.90
8	14.92	6.22	75.73	1.44	14.31	11.49	1.51	58012.84
9	15.34	11.36	62.81	0.95	15.24	11.26	1.47	58360.08
10	13.48	17.43	56.54	0.42	16.02	11.19	1.47	58472.29
11	14.42	14.89	59.73	0.69	15.98	11.03	1.50	58674.34
12	13.22	6.22	55.43	0.46	15.33	11.69	1.46	54725.32
13	14.51	7.52	64.20	0.37	15.65	12.00	1.50	53646.21
14	14.38	14.10	67.32	0.47	15.30	12.00	1.51	54786.86
15	15.07	19.30	64.87	0.75	15.46	11.63	1.51	57279.67
16	10.40	6.10	69.67	0.46	15.16	11.98	1.52	55116.59
17	13.79	5.80	64.18	0.59	15.81	11.59	1.51	57293.36
18	11.44	87.36	92.59	1.03	13.57	13.51	1.51	46211.07
19	12.91	16.74	89.83	0.45	16.59	12.44	1.51	51810.56
20	14.83	2.35	72.55	0.34	17.66	11.17	1.51	58959.61
21	14.42	5.77	63.33	0.43	16.25	11.58	1.50	56450.33
22	14.79	15.11	58.22	0.58	16.12	11.40	1.49	57915.35
23	12.55	10.11	82.92	0.25	16.48	12.35	1.50	51358.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.17	15.71	66.94	0.95	15.48	11.57	1.49	56969.09
最 大 值	16.18	87.36	92.59	2.62	17.66	13.51	1.53	61220.81
發生時間	2	18	18	2	20	18		1
最 小 值	10.40	2.35	55.11	0.25	13.57	10.68	1.45	46211.07
發生時間	16	20	1	23	18	1		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.21 %	0.13 %	-0.32 %	-0.17 %		-0.03	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月24日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.25	9.38	45.60	2.70	15.16	10.63	1.38	74782.20
1	14.76	10.75	46.61	3.37	15.09	10.78	1.38	72715.94
2	14.85	8.30	48.43	3.46	13.80	10.87	1.37	71986.33
3	15.16	16.31	53.59	3.98	13.12	10.95	1.38	70009.83
4	15.20	8.59	61.49	4.03	13.46	10.87	1.39	71314.31
5	16.26	10.07	51.79	3.75	14.46	10.46	1.41	75401.64
6	14.58	14.37	45.85	3.81	13.56	10.75	1.41	71183.04
7	14.13	6.91	56.74	3.08	15.13	10.11	1.41	71440.26
8	13.73	6.05	52.70	3.46	14.77	10.00	1.39	67763.69
9	14.89	6.75	63.36	2.26	16.14	9.88	1.37	71236.92
10	15.09	15.19	60.32	2.53	16.33	9.61	1.40	76328.20
11	15.24	12.77	51.17	2.76	14.33	10.49	1.39	73062.98
12	14.89	6.51	54.88	2.14	15.56	11.16	1.39	67202.67
13	14.96	3.90	54.39	2.00	16.52	10.24	1.40	73593.05
14	15.55	10.07	42.13	1.99	16.17	10.26	1.40	74177.64
15	14.40	13.82	44.10	1.96	15.59	10.41	1.39	73447.69
16	14.81	4.91	49.43	2.50	15.29	10.20	1.40	75228.46
17	14.80	6.84	39.23	2.22	15.18	10.22	1.38	71884.75
18	13.99	12.94	48.99	2.82	13.73	11.70	1.39	59415.43
19	8.96	13.24	68.17	2.59	14.46	12.30	1.40	56342.45
20	14.66	19.00	45.01	1.85	17.14	9.50	1.41	78295.96
21	14.65	13.85	41.53	1.56	17.01	9.81	1.39	76718.87
22	15.00	7.24	51.90	1.99	16.43	10.34	1.38	72775.03
23	14.73	1.81	58.49	1.74	18.94	9.98	1.40	75115.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.61	9.98	51.50	2.69	15.31	10.48	1.39	71725.96
最 大 值	16.26	19.00	68.17	4.03	18.94	12.30	1.42	78295.96
發生時間	5	20	19	4	23	19		20
最 小 值	8.96	1.81	39.23	1.56	13.12	9.50	1.36	56342.45
發生時間	19	23	17	21	3	20		19
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.06 %	0.14 %	0.00 %	-0.17 %		0.24	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %