P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.78	3.95	87.13	1.36	17.77	10.74	1.25	72994.04
1	14.18	13.99	94.06	1.58	16.90	11.21	1.25	70260.59
2	15.20	3.52	93.87	2.04	16.44	10.94	1.25	73143.65
3	16.60	8.30	83.55	2.91	15.30	11.14	1.25	71074.66
4	23.21	10.32	77.27	2.64	15.19	11.50	1.27	68885.86
5	15.71	8.67	91.83	1.59	16.77	11.49	1.28	68527.87
6	13.99	2.72	98.69	1.35	17.34	10.92	1.31	71684.93
7	13.76	2.67	97.56	1.35	17.87	10.92	1.30	71296.05
8	14.29	3.39	88.26	1.41	17.80	10.86	1.29	72623.52
9	12.60	4.73	80.88	1.45	17.20	10.84	1.30	72463.07
10	13.12	3.37	93.02	1.26	18.21	11.18	1.34	69884.71
11	13.01	3.63	107.67	1.00	19.16	10.83	1.36	71557.32
12	11.85	3.58	105.29	0.99	19.03	10.96	1.37	70743.48
13	13.35	3.82	94.96	1.03	18.84	11.00	1.37	70820.24
14	12.73	5.24	76.79	1.27	17.76	10.99	1.36	71533.16
15	12.56	3.51	78.38	1.32	18.02	10.90	1.36	71804.03
16	15.79	13.95	85.52	1.71	16.71	11.51	1.36	68671.72
17	14.27	7.28	79.66	1.29	18.49	10.59	1.36	73634.38
18	14.01	6.82	77.72	1.44	17.05	10.90	1.36	72812.21
19	13.87	13.49	75.65	2.01	15.15	11.34	1.36	70061.84
20	17.07	11.06	78.45	2.15	15.62	11.25	1.36	70399.74
21	15.48	11.77	77.26	1.92	15.92	11.32	1.36	69800.22
22	15.48	7.79	76.04	1.80	16.38	10.99	1.36	72228.32
23	30.78	21.96	75.66	2.70	16.20	10.78	1.36	73560.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.32	7.48	86.47	1.65	17.13	11.05	1.32	71269.40
最 大 值	30.78	21.96	107.67	2.91	19.16	11.51	1.40	73634.38
發生時間	23	23	11	3	11	16		17
最 小 值	11.85	2.67	75.65	0.99	15.15	10.59	1.25	68527.87
發生時間	12	7	19	12	19	17		5
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.10 %	-0.13 %	-0.00 %	0.03 %		0.22	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.36	3.21	80.58	0.15	17.33	10.69	1.42	64121.02
1	13.49	2.59	94.64	0.15	19.41	10.21	1.42	66648.68
2	13.19	2.49	91.15	0.47	15.94	10.94	1.41	63043.16
3	14.07	2.72	85.93	0.47	16.52	10.83	1.40	64129.75
4	12.43	1.84	80.00	0.28	17.86	10.54	1.40	65788.74
5	14.23	3.19	84.11	0.96	17.06	10.68	1.40	64358.16
6	15.58	7.88	92.35	0.65	17.31	10.72	1.40	64181.50
7	14.53	7.70	86.23	0.30	17.21	10.50	1.43	64423.08
8	12.82	5.30	81.77	0.41	16.76	10.77	1.44	61002.92
9	12.65	9.48	77.12	0.29	17.16	10.45	1.46	63537.20
10	13.68	2.75	78.90	0.25	17.44	10.40	1.49	63627.53
11	12.01	1.59	84.97	0.12	18.73	10.52	1.50	61986.73
12	13.05	1.20	89.02	0.19	18.64	10.30	1.48	65042.90
13	12.60	1.21	88.60	0.10	19.13	10.36	1.46	64623.57
14	13.24	0.87	82.21	0.14	19.56	9.94	1.45	65437.83
15	13.25	2.21	90.93	0.21	17.05	10.59	1.45	64316.91
16	11.76	5.99	78.38	0.43	16.86	10.75	1.45	60853.65
17	13.89	4.70	83.48	0.25	17.68	10.62	1.46	60677.12
18	12.43	1.56	81.93	0.14	18.19	10.45	1.48	62469.87
19	13.36	2.06	82.06	0.26	17.83	10.45	1.48	62395.02
20	13.60	13.05	92.82	0.55	16.00	10.92	1.48	63684.19
21	14.20	11.86	94.42	0.58	16.01	11.16	1.48	59053.94
22	14.25	2.47	99.57	0.28	16.76	10.62	1.49	64975.60
23	14.45	10.45	94.95	0.66	15.47	10.60	1.49	62701.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.42	4.52	86.50	0.35	17.41	10.58	1.45	63461.69
最 大 值	15.58	13.05	99.57	0.96	19.56	11.16	1.50	66648.68
發生時間	6	20	22	5	14	21		1
最 小 值	11.76	0.87	77.12	0.10	15.47	9.94	1.40	59053.94
發生時間	16	14	9	13	23	14		21
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.21 %	1.09 %	-0.06 %	0.16 %		0.04	-0.04	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.30	3.96	100.24	3.00	16.30	11.19	1.33	80276.91
1	11.87	5.69	98.64	3.36	15.93	11.29	1.31	78701.21
2	14.88	16.13	105.99	3.75	15.59	11.10	1.30	79526.26
3	14.84	22.55	101.23	4.59	13.77	11.51	1.31	78010.33
4	14.09	3.96	105.43	3.64	15.04	11.26	1.31	80488.00
5	11.92	4.86	103.68	3.67	14.63	11.39	1.32	80424.00
6	15.96	18.63	105.61	3.95	15.91	10.75	1.32	81432.48
7	13.15	2.76	113.81	3.74	15.61	11.22	1.32	75429.02
8	12.93	25.86	88.77	3.80	14.90	10.94	1.33	76785.43
9	11.39	15.78	83.79	3.89	14.40	11.05	1.34	74220.69
10	13.18	3.03	87.85	3.16	16.34	10.59	1.34	78519.16
11	13.58	3.15	102.99	3.29	17.28	10.70	1.34	83621.17
12	13.86	6.16	95.85	3.26	16.52	10.97	1.34	81135.39
13	12.14	3.38	93.74	3.08	17.22	10.58	1.32	82442.18
14	12.47	3.58	92.61	3.22	16.60	10.77	1.30	80595.40
15	13.18	3.42	110.59	3.36	15.49	11.48	1.32	80428.87
16	12.16	4.46	93.89	3.25	15.90	11.13	1.32	77158.16
17	14.76	4.61	93.86	3.44	15.66	11.27	1.32	79578.12
18	12.36	4.03	93.38	3.41	15.88	11.03	1.33	79766.02
19	15.34	9.72	107.45	3.72	15.56	11.33	1.34	80335.71
20	13.10	4.97	97.59	3.74	15.05	11.40	1.33	78323.53
21	12.91	4.62	106.52	3.79	15.06	11.56	1.34	79702.91
22	12.59	8.70	104.22	3.94	14.62	11.59	1.34	77654.32
23	14.88	14.23	99.22	3.94	14.88	11.33	1.33	79839.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.33	8.26	99.46	3.58	15.59	11.14	1.32	79349.78
最 大 值	15.96	25.86	113.81	4.59	17.28	11.59	1.34	83621.17
發生時間	6	8	7	3	11	22		11
最 小 值	11.39	2.76	83.79	3.00	13.77	10.58	1.29	74220.69
發生時間	9	7	9	0	3	13		9
零點偏移	-0.05 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.17 %	-0.12 %	-0.18 %	-0.15 %		0.09	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %