P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.39	7.81	80.82	0.66	16.23	11.53	1.40	69035.69
1	14.13	2.60	112.48	0.19	17.53	11.85	1.43	65483.29
2	19.22	3.01	96.11	0.92	17.78	10.90	1.40	71948.69
3	15.71	22.05	97.51	2.25	13.08	13.34	1.43	56531.16
4	19.53	55.69	69.83	1.21	16.54	11.39	1.39	69452.98
5	20.66	7.16	87.49	1.68	16.03	11.16	1.38	71515.29
6	14.57	4.66	129.60	0.12	18.27	11.75	1.44	60666.46
7	16.57	5.41	124.68	0.52	17.47	11.11	1.41	69956.71
8	17.21	3.19	112.41	0.76	18.16	11.10	1.45	69660.74
9	19.71	3.83	104.49	1.21	16.88	11.31	1.47	69524.08
10	17.61	3.36	97.05	0.81	16.62	11.78	1.43	67079.74
11	13.92	11.17	91.94	0.84	15.35	12.57	1.45	61863.07
12	15.13	21.80	88.66	1.29	15.02	12.44	1.46	62497.87
13	14.92	19.48	66.93	0.91	15.91	11.88	1.46	65993.60
14	18.14	16.74	64.43	1.41	15.38	11.89	1.45	66094.41
15	19.51	24.83	59.74	1.40	15.86	11.47	1.42	69452.12
16	16.21	11.24	65.36	1.30	15.29	12.02	1.42	67125.64
17	15.95	6.19	70.83	0.86	16.24	11.55	1.44	69217.56
18	15.17	5.32	88.06	0.54	17.29	11.45	1.46	69548.23
19	15.82	4.80	89.22	0.59	17.34	11.09	1.47	71712.45
20	19.06	23.89	83.25	1.43	16.07	11.24	1.46	70822.68
21	17.65	33.57	75.39	1.37	15.55	11.84	1.46	68921.86
22	19.41	10.43	68.71	2.68	13.65	12.34	1.46	68174.48
23	15.94	3.08	87.71	0.72	16.31	11.67	1.46	68350.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.01	12.97	88.03	1.07	16.24	11.69	1.44	67526.21
最 大 值	20.66	55.69	129.60	2.68	18.27	13.34	1.48	71948.69
發生時間	5	4	6	22	6	3		2
最 小 值	13.92	2.60	59.74	0.12	13.08	10.90	1.38	56531.16
發生時間	11	1	15	6	3	2		3
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.37 %	0.03 %	-0.02 %	0.02 %		0.05	-0.03	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.21	21.00	62.69	0.35	16.61	10.67	1.51	58909.21
1	17.17	18.42	74.49	0.29	19.77	10.06	1.51	64701.84
2	18.03	43.04	65.92	0.66	21.18	9.60	1.51	65973.95
3	16.85	3.36	75.60	0.58	19.29	9.59	1.51	65532.71
4	17.78	1.08	88.41	0.65	16.78	10.55	1.51	65369.02
5	17.15	1.81	76.11	0.45	17.78	10.42	1.51	65801.19
6	16.04	8.51	73.05	0.31	18.39	10.54	1.50	62948.73
7	12.78	3.56	104.38	0.15	19.08	11.00	1.52	58967.52
8	15.77	3.76	107.29	0.15	17.72	10.52	1.52	66439.40
9	15.87	1.93	82.50	0.16	17.01	11.07	1.50	63319.69
10	18.73	39.89	88.39	1.01	16.89	10.84	1.49	64745.83
11	16.09	9.42	75.59	1.19	16.11	10.75	1.51	59144.29
12	17.51	13.19	68.34	0.73	17.32	10.05	1.51	60931.81
13	17.54	22.49	74.61	1.44	16.42	10.41	1.51	60851.46
14	21.31	5.17	94.89	0.88	15.99	10.89	1.51	63105.20
15	17.53	16.01	68.18	0.40	17.70	10.00	1.49	62333.03
16	18.65	20.10	80.61	0.72	17.25	10.36	1.50	61002.27
17	16.73	4.95	62.98	0.30	18.18	9.55	1.47	62704.61
18	16.45	6.22	65.77	0.57	16.76	10.11	1.46	59846.21
19	15.95	3.08	70.76	0.32	17.23	10.32	1.47	59316.71
20	18.00	4.19	72.74	0.45	16.99	10.71	1.50	56903.82
21	15.20	7.42	65.92	0.30	17.16	10.36	1.51	59833.14
22	17.34	2.49	78.03	0.20	18.43	10.52	1.51	59495.17
23	17.58	9.34	64.80	0.11	18.45	9.80	1.51	63642.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.05	11.27	76.75	0.52	17.69	10.36	1.50	62159.12
最 大 值	21.31	43.04	107.29	1.44	21.18	11.07	1.56	66439.40
發生時間	14	2	8	13	2	9		8
最 小 值	12.78	1.08	62.69	0.11	15.99	9.55	1.46	56903.82
發生時間	7	4	0	23	14	17		20
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.06 %	-0.10 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.51 %	-0.18 %	-0.13 %	-0.12 %		0.20	-0.06	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.01	3.24	82.58	2.34	15.82	10.36	1.38	79639.01
1	13.93	1.45	91.05	1.95	17.64	9.99	1.39	83344.85
2	14.79	2.82	89.86	2.15	17.05	10.57	1.41	78132.76
3	14.40	2.83	85.20	2.46	17.62	10.19	1.39	80973.77
4	14.99	2.71	94.11	2.52	15.76	10.78	1.41	81731.38
5	14.72	1.80	94.51	2.11	17.28	10.48	1.41	82606.32
6	14.68	2.03	102.02	1.68	18.24	10.33	1.39	81409.09
7	14.07	2.70	90.57	1.93	17.56	10.40	1.39	84538.79
8	14.61	3.07	75.89	1.85	17.80	10.20	1.41	82033.53
9	14.65	6.10	66.75	1.85	15.96	10.62	1.39	77188.32
10	14.23	15.74	73.04	2.19	15.11	10.86	1.39	76892.54
11	13.76	9.15	90.37	2.73	13.99	11.01	1.45	78062.58
12	14.07	13.60	77.96	2.46	14.79	11.30	1.43	73473.83
13	15.12	5.83	79.24	1.97	15.72	10.82	1.41	76957.81
14	16.47	7.79	77.72	2.20	15.58	10.91	1.41	73000.78
15	36.57	32.04	92.94	8.11	13.96	11.30	1.42	81419.30
16	16.97	1.76	111.21	2.46	14.82	10.96	1.41	84773.61
17	15.38	13.08	90.77	2.45	14.55	11.20	1.38	76144.87
18	15.25	7.66	80.41	1.67	16.03	10.93	1.38	78363.26
19	14.97	10.34	79.78	1.81	15.44	11.19	1.41	75822.01
20	14.65	6.41	75.66	1.62	16.45	10.75	1.42	78327.59
21	15.56	4.16	78.13	1.77	16.74	10.56	1.42	81579.35
22	14.96	6.33	76.30	1.71	16.77	10.73	1.42	81028.25
23	14.60	2.20	99.08	1.48	18.39	10.73	1.44	82357.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.77	6.87	85.63	2.31	16.21	10.72	1.41	79575.06
最 大 值	36.57	32.04	111.21	8.11	18.39	11.30	1.52	84773.61
發生時間	15	15	16	15	23	12		16
最 小 值	13.76	1.45	66.75	1.48	13.96	9.99	1.37	73000.78
發生時間	11	1	9	23	15	1		14
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.59 %	-0.13 %	0.10 %	0.03 %		0.35	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %