P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.17	2.49	85.18	8.64	16.66	11.34	1.06	89621.27
1	2.05	1.76	96.63	8.73	18.13	11.08	1.05	91476.10
2	5.30	2.06	87.58	8.59	14.93	11.46	1.09	89889.56
3	8.80	1.55	85.85	8.76	15.07	11.40	1.08	91160.23
4	11.68	1.70	81.89	8.82	14.66	11.41	1.10	90734.02
5	7.10	2.54	84.71	8.56	15.63	11.39	1.09	89941.24
6	9.75	3.31	78.78	8.87	14.54	11.48	1.10	89330.42
7	9.49	2.53	90.42	8.79	14.98	11.46	1.08	88860.52
8	15.75	2.57	87.48	9.15	14.65	11.60	1.05	90486.09
9	13.04	1.56	93.12	8.80	14.76	11.44	1.02	91570.10
10	16.93	2.60	83.46	9.59	13.40	11.68	1.07	90455.61
11	13.50	17.66	91.77	9.89	12.80	12.43	1.07	81673.86
12	13.43	3.64	91.47	9.68	13.02	12.38	1.08	80232.44
13	7.62	1.75	92.13	8.85	14.59	11.69	1.00	89631.86
14	20.29	3.90	83.85	9.39	12.77	11.84	1.03	89713.18
15	27.77	4.44	85.81	9.74	12.52	11.92	1.06	89518.93
16	23.10	17.05	89.79	9.51	13.28	11.87	1.05	89300.85
17	6.91	2.13	96.56	9.07	14.28	12.01	0.99	87159.61
18	3.76	1.61	101.80	9.20	14.58	12.20	1.01	84161.50
19	2.81	2.40	82.36	8.42	15.48	11.30	1.06	88423.66
20	4.54	4.23	77.64	8.34	14.37	11.19	1.18	91364.39
21	4.54	2.30	89.96	8.53	15.10	11.39	1.01	91082.31
22	7.77	2.52	89.60	8.77	15.07	11.74	1.01	88759.12
23	3.94	2.11	97.77	8.84	15.56	11.83	0.99	87826.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.13	3.77	88.57	8.98	14.62	11.65	1.05	88848.90
最 大 值	27.77	17.66	101.80	9.89	18.13	12.43	1.50	91570.10
發生時間	15	11	18	11	1	11		9
最 小 值	2.05	1.55	77.64	8.34	12.52	11.08	0.94	80232.44
發生時間	1	3	20	20	15	1		12
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	0.12 %	0.36 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.58	7.66	77.07	4.99	14.78	12.21	0.44	72457.59
1	2.17	15.41	67.99	5.00	13.92	12.01	0.47	75107.14
2	2.85	4.46	75.66	4.87	13.83	11.90	0.46	76138.16
3	3.19	1.80	77.60	4.88	14.10	11.79	0.47	76533.57
4	2.79	2.58	74.94	4.96	14.94	11.81	0.47	75592.02
5	1.97	1.99	73.80	4.75	15.14	11.65	0.47	76815.52
6	2.47	6.56	64.94	4.99	14.39	11.87	0.47	75822.91
7	2.67	15.48	89.39	5.06	12.57	12.18	0.48	73825.74
8	3.95	6.34	75.97	5.10	14.17	11.66	0.48	76972.03
9	3.71	3.31	72.48	5.06	14.50	11.76	0.47	76485.98
10	4.06	21.24	73.96	5.44	13.40	11.91	0.47	75609.91
11	4.68	6.99	80.53	5.75	11.74	12.82	0.50	67419.49
12	3.61	5.76	69.26	5.13	13.67	12.01	0.47	74449.08
13	3.28	3.13	72.95	5.05	13.61	11.79	0.45	76578.88
14	6.76	44.98	85.32	5.46	13.37	11.96	0.44	75369.05
15	10.34	22.34	80.61	5.63	11.85	12.14	0.45	74817.51
16	9.87	21.36	87.48	5.55	11.89	12.26	0.45	73497.11
17	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	2.73	2.00	81.74	4.90	13.88	12.02	0.47	74231.91
21	2.46	2.00	73.43	4.96	13.60	12.11	0.48	72156.23
22	2.69	1.09	82.29	4.90	14.58	11.95	0.48	74276.93
23	2.61	1.82	74.15	5.00	13.80	12.09	0.48	74924.20
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	3.83	9.44	76.74	5.12	13.70	12.00	0.47	74718.14
最 大 值	10.34	44.98	89.39	5.75	15.14	12.82	0.55	76972.03
發生時間	15	14	7	11	5	11		8
最 小 值	1.58	1.09	64.94	4.75	11.74	11.65	0.42	67419.49
發生時間	0	22	6	5	11	5		11
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	0.08 %	-0.13 %		-0.12	-0.00	-0.14 %
有效比率	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %	95.45 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月13日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.29	19.94	66.23	7.43	14.16	11.76	1.48	94387.31
1	1.84	39.79	48.44	7.09	13.71	11.56	1.50	92698.49
2	2.15	41.13	53.82	7.13	13.56	11.46	1.52	94407.33
3	2.95	29.62	58.05	7.54	13.19	11.67	1.52	94480.64
4	2.22	4.23	78.71	7.51	14.30	11.85	1.52	92715.33
5	2.12	11.50	77.15	7.33	14.25	11.42	1.51	95495.94
6	2.21	8.05	73.90	7.35	14.07	11.60	1.52	94698.75
7	2.51	11.10	83.38	8.11	12.98	12.03	1.51	90009.05
8	2.22	25.68	71.73	7.64	13.22	11.28	1.53	97755.10
9	3.44	49.33	61.39	7.59	13.39	11.32	1.50	98016.09
10	2.40	56.01	52.13	7.62	13.24	11.73	1.49	91162.44
11	2.08	12.53	65.84	7.73	13.38	11.77	1.51	91116.60
12	1.94	33.67	70.02	7.30	14.12	11.13	1.50	96068.13
13	2.52	14.81	64.64	7.45	13.28	11.25	1.50	97323.64
14	2.97	3.63	66.28	8.24	12.71	12.08	1.53	91818.16
15	2.47	11.12	62.73	7.80	13.39	11.97	1.52	92980.77
16	2.43	8.98	60.56	8.00	12.82	11.97	1.50	93390.00
17	2.60	9.99	57.61	7.81	12.73	11.75	1.49	94025.45
18	2.36	28.22	58.49	7.43	13.73	11.56	1.48	96553.02
19	2.71	11.17	59.63	7.77	12.91	11.73	1.47	95698.43
20	4.67	24.33	62.92	8.18	11.92	12.00	1.48	93125.32
21	3.51	9.99	67.06	8.31	12.65	12.16	1.49	92002.63
22	2.56	2.27	96.98	9.85	12.08	13.30	1.50	79467.14
23	2.19	1.86	83.11	9.35	12.06	12.92	1.46	81820.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.56	19.54	66.70	7.82	13.24	11.80	1.50	92967.33
最 大 值	4.67	56.01	96.98	9.85	14.30	13.30	1.54	98016.09
發生時間	20	10	22	22	4	22		9
最 小 值	1.84	1.86	48.44	7.09	11.92	11.13	1.44	79467.14
發生時間	1	23	1	1	20	12		22
零點偏移	-0.14 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.16 %	-0.24 %	-0.30 %		0.35	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %